



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 06	
Zhotovitel:	STATING s.r.o. Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864		
Investor:	Gymnázium, Dobruška, Pulická 779		
Název akce:	Zateplení objektu a výměna oken na Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 – stavební práce II		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vyrovnaní podlahy půdy pro zateplení			
Popis a zdůvodnění změny: Stávající podlaha půdy je rozdělena příčnými vaznými trámy, mezi krovy je nerovná betonová mazanina o nestejně výšce, což v důsledku vytváří jakási pole s velkými výškovými rozdíly, místně až 6 cm. Podlaha půdy má být zateplena. Pro provedení zateplení podlah půdy je nezbytné provést vyrovnaní a eliminovat tak výškovou disbalanci jednotlivých polí, aby po zateplení vznikl jednolitý povrch s možností dalšího bezproblémového využití.			
Počet připojených listů specifikací: 1			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	STATING s r o . Pardubická 861/75a. 500 04 Hradec Králové IČ 25963864	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vyrovnání podlahy půdy pro zateplení Popis a zdůvodnění změny: Stávající podlaha půdy je rozdělena příčnými vaznými trámy, mezi krovy je nerovná betonová mazanina o nestejně výšce, což v důsledku vytváří jakási pole s velkými výškovými rozdíly, místně až 6 cm. Podlaha půdy má být zateplena. Pro provedení zateplení podlah půdy je nezbytné provést vyrovnání a eliminovat tak výškovou disbalanci jednotlivých polí, aby po zateplení vznikl jednolitý povrch s možností dalšího bezproblémového využití.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	49 420,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
49 420,10 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Gymnázium, Dobruška, Pulická 779		
Datum: 16. 4. 2018 	Datum:  16. 4. 2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zateplení Gymnázium Dobruška

Objekt: ZL7 Vyrovnání podlahy půdy pro zateplení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2.4.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 49 420,10

713 Izolace tepelné 49 420,10

1	713	14160,5	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 1188,5*0,55	m2	653,675	16,60	10 851,01
						653,675	
2	283	283759160	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm "předpoklad v průměru 2,5 cm"	m3	16,669	2 250,00	37 505,25
						16,342	
3	713	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	483,563	2,20	1 063,84

Celkem bez DPH 49 420,10


STATIUM s.r.o.
 Pardubická 861/75a • 500 04 Dobruška
 IČ: 25963864 • DIČ: CZ05963864
 Provozovna: Kosteletská 17 • 500 03 Dobruška
 107