

Evidenční číslo kupní smlouvy: 037995

Střední odborné učiliště
technické Krnov
Soukenická 21
794 01 Krnov

REGULAČNÍ PLÁN ODBĚRU TEPLA

pro odběrné místo: 0610-319/

Název OM: SOU technické, Soukenická, Krnov

Regulační plán je součástí kupní smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie.

Vychází z článku VI. a čl. VIII. odst. 5 "Dodacích podmínek".
Rozepisuje omezení při vyhlášení regulačních opatření.

Maximální sjednaný výkon před vyhlášením regulačního opatření je
MW.

Reg.stupeň	Význam
RS 0	Normální provoz - odběr podle odběrového diagramu pro všechny odběratele.
RS 1	Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 10%.
RS 2	Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 20%.
RS 3	Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 30%. Snížení odebíraného výkonu pro technologickou spotřebu o 30% proti sjednanému výkonu.
RS 4	Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 40%. Snížení odebíraného výkonu pro technologickou spotřebu o 40% proti sjednanému výkonu.
RS 5	Havarijní provoz. Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 50% a přerušování dodávek tepla pro přípravu teplé užitkové vody, přerušování odběru tepla pro technologii.

Krnov 14.12.1998

za dodavatele

za odběratele