

V Praze dne 16. května 2016

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxx

Odbor památkové péče Kanceláře prezidenta republiky jako příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 14, odst. 1 a 3, § 43, odst. 1 písm. a) a § 43a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 114/1993 Sb. o Kanceláři prezidenta republiky a ve smyslu ustanovení § 2 vládního nařízení č. 55/1954 Sb. o chráněném areálu Pražského hradu

v y d á v á

závazné památkové stanovisko

k dokumentacím pro provedení stavby a výběr zhotovitele: „Pražský hrad, oprava branky u objektu čp. 71 v Jelení ulici“ a „Bezpečnostní opatření u čp. 71“.

Obě dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele zpracovala projekční kancelář Studio acht, spol. s r.o. (vedoucí projektant xxxxxxxxxxxxxx, hlavní inženýr projektu xxxxxxxxxxxxxxxx) v únoru a březnu roku 2016. Předmětem zásahu je především úprava terénu přiléhajícího k ohradní zdi a brance při objektu č. p. 71. Oprava podle předloženého projektu zahrne statické zajištění stávající zdi, sanaci trhlin a náhradu stávajících novodobých dřevěných dveří, které jsou dožilé. Kromě technického stavu dotčené partie je důvodem i zvýšení bezpečnosti v rámci ochrany areálu Pražského hradu.

Z architektonického hlediska bylo po předběžných konzultacích projektanta se zástupci Odboru památkové péče KPR a ArÚ AVČR (pracoviště Pražský hrad) upřednostněno snížení novodobého terénu před navýšením stávající zdi. Dubové dveře jsou řešeny jako zcela nový prvek, protože dveře stávající jsou novotvarem bez historické předlohy.

Z hlediska památkové péče není proti předložené projektové dokumentaci pro provedení stavby a výběr zhotovitele námitek.

Detaily technologického postupu provádění budou projednány při zahájení samotné realizace, včetně návrhu všech použitých prostředků a materiálů. Pro dozdivky a vysprávký trhlin bude použito cihelného a opukového zdiva, pro zdění a omítání pouze materiálů na vápenném základě - s výjimkou podchycení stávajícího základu porušeného kořenovým systémem. Použité materiály a detailní způsob provedení podléhají schválení zástupců Odboru památkové péče KPR, investora a projektanta.

Odbor památkové péče KPR bude s dostatečným předstihem informován o zahájení opravy či případných změnách.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odbor památkové péče
Kanceláře prezidenta republiky

Správa Pražského hradu
119 08 Praha 1 – Hrad