



## OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 07

Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové  
IČ 25963864

Investor: Gymnázium, Dobruška, Pulická 779

Název akce:

Zateplení objektu a výměna oken na Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 – stavební práce II

Způsob odeslání / předání datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně

**Odkazy** na specifikaci:  
na výkresy:  
na rozpočtové podklady:  
na jinou část smlouvy:

**Předmět změny: Nátěr klempířských konstrukcí**

### Popis a zdůvodnění změny:

Po postavení lešení došlo ke zpřístupnění obtížně dostupných klempířských prvků. Jejich kontrolou byl zjištěn nevyhovující stav, konkrétně žlabů a okapnic proto budou tyto klempířské prvky opatřeny ochranným nátěrem proti korozi, aby bylo zabráněno případnému zatékání do nového KZS.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti

Oznámení vydává:

.....



**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Souhlasí

.....

**Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasí

.....

Příloha:



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 07</b>
Zhotovitel:	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ 25963864	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Nátěr klempířských konstrukcí</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Po postavení lešení došlo ke zpřístupnění obtížně dostupných klempířských prvků. Jejich kontrolou byl zjištěn nevyhovující stav, konkrétně žlabů a okapnic proto budou tyto klempířské prvky opatřeny ochranným nátěrem proti korozi, aby bylo zabráněno případnému zatékání do nového KZS.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,- Kč</b>	<b>54 999,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>54 999,- Kč</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: