

PŘIHLÁŠKA K ODBĚRU TEPLA

č. OM: E610-326/001

Název OM: SPgŠ – internát Hlubčická

Odběratel: Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov,
příspěvková organizace

Zastoupen:

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba/tel.spojení:

Odběrné místo: sekundární HPS/DPS/BPS/KOTELNA PS

přihlášeno od: 10.9.2012

	Údaje pro OM s ÚT			Údaje pro OM s TUV/BS		
	Nebyty	byty	Celkem	Nebyty	byty	Celkem
podlahová plocha (m ²)						
počet bytových jednotek						
sjednaný tepelný výkon (MW)						

NTP			
VTP			

U nebytového prostoru druh místnosti:

Údaje o doplňkové vodě:

odběr: ano/ne

Majetek dodavatele končí:

1. Na prvních armaturách za měření tepla v napojovacím uzlu
2. Na lici zdi HPS/DPS/BPS/KOTELNA
3. ☒ odbočné šachtě před objektem
4. Jinde:

Výše uvedené místo přechodu vlastnických práv dodavatele na odběratele je místem plnění a současně místem předání.

Teplota vody pro ÚT je řízena dle standardního nastavení dodavatele, případně podle individuálního písemného požadavku odběratele.

Údaje o dodávce elektrické energie pro potřebu měření:

Způsob napojení: na síť odběratele / samostatné napojení dodavatele

Odběratel prohlašuje, že rozdělení podlahových ploch odpovídá skutečnosti a že si je vědom povinnosti nahlásit dodavateli bezodkladně každou změnu výměry podlahové plochy bytových a nebytových prostor.

31.10.2012

V Ostravě dne

.....
dodavatel

.....
odběratel

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

ev. číslo: 32665

pro odběrné místo ÚT č.: **E610-326/001**

pro odběrné místo TUV č.:

název OM : **SPgŠ – internát Hlubčická**

1. Hranice dodávky/ místo plnění parametrů dodávky

- a) Dodávka tepla je plněna v místě: **PS 326 Internát SPGŠ Hlubčická**
- b) Parní přípojka:
- Napojeno na
 - Dimenze
 - délka přípojky
 - je v majetku
- c) Pro ÚT v místě: **PS 326 Internát SPGŠ Hlubčická**
- Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: **Ano**
- Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: **Ano**
- Hranice napojení :

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele : **Ano**

- d) Pro TUV v místě: **PS 326 Internát SPGŠ Hlubčická**
- Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele: **Ano**
- Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele: **Ano**
- Hranice napojení :

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele : **Ano**

- e) Odběratel prohlašuje, že má vyřešena všechna vlastnická práva u společných rozvodů v domě(objektu), jestliže tepelné zařízení dodavatele nenavazuje přímo na tepelné zařízení (rozvody) odběratele.

2. Parametry dodávané teplotosné látky:

Teplotosná látka :	Pára / Voda	
Maximální teplota v místě plnění:	210 / 90	°C
Tlak v přívodní větvi v místě plnění : max.	0,6 / 0,300	MPa

Teplotosná látka	ÚT	TUV	
Instalovaný tepelný výkon			MW
Maximální teplota přívodu v otopném období:	90	60	°C
Maximální teplota přívodu mimo otopné období:	-	60	°C
Tlak v přívodní větvi v místě napojení v otopném období:	0,300	0,6	MPa
Tlak v přívodní větvi v místě napojení mimo otopné období:	0,200	0,6	MPa

Pro teplotu TUV platí rozmezí 45-60°C, není-li dohodnuto jinak.

3. Měření tepla, vody pro technologii a elektrické energii

- a) Dodávka tepla Celková spotřeba
- dodávka tepla je měřena v místě: **PS 326 Internát SPGŠ Hlubčická**
 - měřicí zařízení : **Měřič tepla, nepřímá metody**
 - Typ měření (bilanční/fakturační) : **Fakturační, použito v obchodním styku**
- b) Dodávka tepla pro TUV
- Dodávka je měřena v místě : -
 - Měřicí zařízení : -
 - Měřicí zařízení měří pro objekty : -
- c) Dodávka vody (teplonosné látky) do systému ÚT
- Způsob dodávky : **Studená voda**
 - Dodávka je měřena v místě : **PS 326 Internát SPGŠ Hlubčická**
 - Měřicí zařízení : **Vodoměr**
 - Typ měření (bilanční/fakturační) : **Bilanční, není použito v obchodním styku**
- d) Dodávka vody (teplonosné látky) do systému TUV
- Dodávka je měřena v místě : -
 - Měřicí zařízení : -
 - Typ měření (bilanční/fakturační) : -
- e) Dodávka elektrické energie :
- Dodávka je měřena v místě : **Vstupní chodba do objektu internátu**
 - Typ měření (bilanční/fakturační) : **Fakturační, použito v obchodním styku**

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřicích zařízení budou použity jako podklady pro vyúčtování dodávek tepla, v případě poruchy provede dodavatel vyúčtování náhradním výpočtem dle Všeobecných obchodních a dodacích podmínek.

4. Kontakty

- a) za dodavatele : **Call centrum 800 800 860 (24 hodin denně)**
- b) za odběratele :
- v pracovní dobu :
 - mimo pracovní dobu (víkendy, svátky) :

5. Jiné ujednání

6. Přístupy

Trvalý samostatný přístup do prostoru provozované technologie po dobu 24 hodin.

V Ostravě dne **31. 10. 2012**

V **KENOVÉ** **22. 10. 2012**

.....
Za dodavatele

.....
Za odběratele