

Odesílatel:
DOUBLE ENERGY s.r.o.
Pivovarská 30
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Miroslav Zajíček
777 700 866

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dne: 2.5.2018

Vsetínská nemocnice

p. Bohumil Rožnovják

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nabídka č.: 2018ZA073 / VSE-NEM / Výměna baterie

Dobrý den ,

na základě výsledků profylaktických kontrol Vám zasílám cenovou nabídku na výměnu baterií dle seznamu.

Akutní výměna baterií – havarijní stav

| typ záloh.zdroje/UPS číslo | Umístění/ Výrobní číslo | Typ baterie/ventilátoru, kondenzátoru cena/1ks v Kč | Cena 1 ks v Kč /bez DPH | Cena celkem v Kč /bez DPH |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| ARGO 4000 + BM č.13 | Chir,JIP III.patro v.č.0105007 | | | |
| nastavení, kalibrace, ekologická likvidace | | | | |
| Doprava techniků a materiálu | | | | |

Cena celkem 31.680,-Kč bez DPH

Vadné baterie – nutná výměna

| typ záloh.zdroje/UPS číslo | Umístění/ Výrobní číslo | Typ baterie/ventilátoru, kondenzátoru cena/1ks v Kč | Cena 1 ks v Kč /bez DPH | Cena celkem v Kč /bez DPH |
|---|--|---|-------------------------------|------------------------------|
| CyberPower 1200 č.12 | Kotelna v.č.1AR4S3000033 | Baterie 2 ks - typ FG1290 práce | | |
| ARGO 4000 č.11 | Chirurgická ambulance v.č.0105007 | Baterie 15 ks-fgForte 12V 12Ah práce | | |
| E4 LCD 1500 č.10 | Gynekologické oddělení v.č.0105007 | Baterie 3 ks - typ FG1290 práce | | |
| ARGO 3000 č.3 | ORL v.č.0044556 | Baterie 18 ks-fgForte 12V 12Ah práce | | |
| nastavení, kalibrace, ekologická likvidace | | | | |
| Doprava techniků a materiálu | | | | |

Cena celkem..... 28.550,-Kč bez DPH

Platební podmínky: faktura se splatností 30 dnů
Termín dodání: cca 1 -2 týdny od objednání
Záruka: 24 měsíců za předpokladu pravidelných ročních profylaxí
Platnost nabídky: 1 měsíc

Věřím, že Vám tato nabídka vyhoví a těším se na případnou obchodní spolupráci.

S pozdravem

Miroslav Zajíček