

MAGISTRÁT, ŠTROSSOVA 44, PARDUBICE

Doklimatizování I. - IV.NP budovy

Štrossova 44, Pardubice

Profese: Klimatizace

č.zak.: 14132

Vypracoval: Andrea Lehrausová

Datum: 10/2014

| Pos.č. | popis výkonu | výrobce | m.j. | množství |
|--------|---|---------|------|----------|
| | Zařízení č.1 - 1.N.P. | | | |
| 1.1 | Venkovní VRF jednotka Qchl/Qtop=33,5kW/37,5kW; 3f/400V/50Hz; Pchl/Ptop=9kW/9,25kW; š/h/v=920/760/1710mm; m=215kg; EER=3,7; COP=4,0; Lw(A)=59dB(A) | | ks | 1,00 |
| 1.2 | Vnitřní nástěnná jednotka Qchl/Qtop=1,7kW/1,9kW; P=0,04kW; 1f/230V/50Hz; š/h/v=815/225/295mm; m=10kg; Lw(A) níz./vys.=29/33dB(A); infra ovladač | | ks | 1,00 |
| 1.3 | Vnitřní nástěnná jednotka Qchl/Qtop=2,2kW/2,5kW; P=0,04kW; 1f/230V/50Hz; š/h/v=815/225/295mm; m=10kg; Lw(A) níz./vys.=29/36dB(A); infra ovladač | | ks | 1,00 |
| 1.4 | Vnitřní nástěnná jednotka Qchl/Qtop=2,8kW/3,2kW; P=0,04kW; 1f/230V/50Hz; š/h/v=815/225/295mm; m=10kg; Lw(A) níz./vys.=29/36dB(A); infra ovladač | | ks | 7,00 |
| 1.5 | Vnitřní nástěnná jednotka Qchl/Qtop=3,6kW/4,0kW; P=0,04kW; 1f/230V/50Hz; š/h/v=898/249/295mm; m=13kg; Lw(A) níz./vys.=34/41dB(A); infra ovladač | | ks | 1,00 |
| 1.6 | Vnitřní podstropní jednotka Qchl/Qtop=7,1kW/8,0kW; P=0,05kW; 1f/230V/50Hz; š/h/v=1280/680/230mm; m=32kg; Lw(A) níz./vys.=31/37dB(A); infra ovladač; signal receiver | | ks | 2,00 |
| | Refnet | | ks | 11,00 |
| | Cu potrubí 6x1 vč. tvarovek, izolace, komunikačního kabelu | | m | 56,00 |
| | Cu potrubí 10x1 vč. tvarovek, izolace, komunikačního kabelu | | m | 97,00 |
| | Cu potrubí 12x1 vč. tvarovek, izolace, komunikačního kabelu | | m | 72,00 |
| | Cu potrubí 16x1 vč. tvarovek, izolace, komunikačního kabelu | | m | 75,00 |
| | Cu potrubí 22x1 vč. tvarovek, izolace, komunikačního kabelu | | m | 40,00 |
| | MARS žlab vč. tvarovek | | m | 42,00 |
| | Krycí lišta plastová vč. tvarovek | | m | 163,00 |
| | HT potrubí DN20 vč. tvarovek | | m | 75,00 |
| | HT potrubí DN32 vč. tvarovek | | m | 51,00 |
| | Zápachová uzávěrka | | ks | 4,00 |
| | Chladivo R410A | | kg | 11,00 |
| | Montážní materiál | | kpl | 1,00 |
| | Požární ucpávka | | ks | 2,00 |
| | Prostupy stavební konstrukcí vč. začištění | | kpl | 1,00 |
| | Dlaždice pod venkovní jednotku | | kpl | 1,00 |
| | Čerpadlo kondenzátu | | ks | 12,00 |
| | Demontáž okenních klimatizací vč. začištění vzniklých otvorů, ekologické likvidace klimatizačních jednotek | | kpl | 3,00 |
| | Podstavná kovová stolička pod venkovní jednotku v = 300mm | | kg | 80,00 |
| | Plošina | | kpl | 1,00 |
| | Doprava | | kpl | 1,00 |
| | | | | |
| | Celková cena bez DPH | | | |
| | | | | |
| | | | | |

