

## Příloha č.2 ke smlouvě č.113

### Pasport odběrného místa

Pořadové číslo 1

Evidenční číslo

134

Platnost p:

#### 1. Údaje o odběrném místě - vyplňuje odběratel

- |      |  |                          |             |
|------|--|--------------------------|-------------|
| 1.1. | <b>Město Lovosice</b>  |                          |             |
| 1.2. | <b>Ulice</b>   | <b>8.Května</b>          |             |
| 1.3. | <b>Č.p.</b>  | <b>Papírnictví Lovoš</b> |             |
| 1.4. | Místo předání dodávky tepla:   |                          | Předávací s |
| 1.5. | Místo předání dodávky TUV:   |                          | Bez TUV     |
| 1.6. | Účel dodávky tepla ( a TUV ) - spotřeba v rámci subjektu odběratele: |                          |             |
|      | Teplo  | nebyty                   |             |

#### 2. Technické podmínky dodávky tepla - vyplňuje dodavatel

- |      |  |       |            |
|------|--|-------|------------|
| 2.1. | Dodávka tepla - parametry v předávacím místě   |       |            |
|      | Teplonosné médium  |       | teplá voda |
|      | Teplota média - přívod   |       | ekvitermní |
|      | Teplota média - vratná   |       | ekvitermní |
|      | Průtočné množství  |       | 1 000      |
|      | Pracovní tlak (jmen.)  |       | 220        |
|      | Diferenční tlak  |       | min.       |
|      | Noční útlum  |       | ANO        |
| 2.2. | Celkový přípojný příkon  | 15 kW |            |
| 2.3. | Orientační předpoklad spotřeby tepla za rok<br>(tento údaj je pouze informativní a nemá vazbu na skutečnou nebo p<br>dodávku tepla v konkrétním smluvním období ani na sjednaný odběr<br>z toho pro byty<br>z toho pro nebytové prostory |       |            |
| 2.4. | Doplňující údaje:<br>Výměra podlahových ploch - celkem<br>z toho byty<br>z toho nebytové prostory  |       |            |
| 2.5. | Další doplňující údaje:<br><u>Přerušeni vytápění</u><br>Při teplotě venkovního vzduchu 18 st.Celsia se vytápění přeruší.   |       |            |

#### 4.Měření odběrů

- |      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| 4.1. | Měření tepla:<br><b>měřidlo na vstupu do odběrného místa</b><br>Ista<br>poslední meteorologické ověření rok |  |  |
|------|---|--|--|

#### 5.Pasport odběrného místa zpracován dne :

Za odběratele: .....

asportu ode dne 31.10.2016

PSC 410 02

tanice v suterénu Lovoš

regulace dle venkovní teploty

regulace dle venkovní teploty

l/hod

kPa

15kPa max. 50kPa

snížena topná křivka o - 15 st.Celsia

70 GJ

ředpokládanou

ový diagram)

0 GJ

70 GJ

100 m2

0 m2

100 m3

umístěno: | předávací st.

2016

#####

Za dodavatele: .....