

C-S_VZT-2_35	CRO_VZT-94	VZT 3	1. patro Římská	1. patro Římská	Atrea DUPLEX 1500 MultiEco	x	x	x	2	větrací rekuperační jednotka - podstropní	rámečkový KS- rámečkový KS-	G4 F7	600x380x96 mm 600x380x96 mm	1 1	vysoká pracnost při výměně filtrů - nutnost rozebírání rastrového stropu	2xR	04/2018	x	10/2018	x	04/2019	x	10/2019	x		LUWEX	
C-S_VZT-2_36	CRO_VZT-95	VZT 4	1. patro Vinohradská	1. patro Vinohradská	Atrea DUPLEX 1500 MultiEco	x	x	x	2	větrací rekuperační jednotka - podstropní	rámečkový KS- rámečkový KS-	G4 F7	600x380x96 mm 600x380x96 mm	1 1	vysoká pracnost při výměně filtrů - nutnost rozebírání rastrového stropu	2xR	04/2018	x	10/2018	x	04/2019	x	10/2019	x		LUWEX	
C-S_VZT-2_37	CRO_VZT-96	VZT 5	2. patro Římská	2. patro Římská	Atrea DUPLEX 1500 MultiEco	x	x	x	2	větrací rekuperační jednotka - podstropní	rámečkový KS- rámečkový KS- W/96	G4 F7	600x380x96 mm 600x380x96 mm	1 1	vysoká pracnost při výměně filtrů - nutnost rozebírání rastrového stropu	2xR	04/2018	x	10/2018	x	04/2019	x	10/2019	x		LUWEX	
C-S_VZT-2_38	CRO_VZT-97	VZT 6	2. patro Vinohradská	2. patro Vinohradská	Atrea DUPLEX 1500 MultiEco	x	x	x	2	větrací rekuperační jednotka - podstropní	rámečkový KS- rámečkový KS- W/96	G4 F7	600x380x96 mm 600x380x96 mm	1 1	vysoká pracnost při výměně filtrů - nutnost rozebírání rastrového stropu	2xR	04/2018	x	10/2018	x	04/2019	x	10/2019	x		LUWEX	
C-S_VZT-2_39	CRO_VZT-98	VZT 7	3. patro Římská	3. patro Římská	Atrea DUPLEX 1500 MultiEco	x	x	x	2	větrací rekuperační jednotka - podstropní	rámečkový KS- rámečkový KS- W/96	G4 F7	600x380x96 mm 600x380x96 mm	1 1	vysoká pracnost při výměně filtrů - nutnost rozebírání rastrového stropu	2xR	04/2018	x	10/2018	x	04/2019	x	10/2019	x		LUWEX	
C-S_VZT-2_40	CRO_VZT-99	VZT 8	3. patro Vinohradská	3. patro Vinohradská	Atrea DUPLEX 1500 MultiEco	x	x	x	2	větrací rekuperační jednotka - podstropní	rámečkový KS- rámečkový KS- W/96	G4 F7	600x380x96 mm 600x380x96 mm	1 1	vysoká pracnost při výměně filtrů - nutnost rozebírání rastrového stropu	2xR	04/2018	x	10/2018	x	04/2019	x	10/2019	x		LUWEX	
C-S_VZT-2_41	CRO_VZT-100	VZT 9	4. patro Římská	4. patro Římská	Atrea DUPLEX 1500 MultiEco	x	x	x	2	větrací rekuperační jednotka - podstropní	rámečkový KS- rámečkový KS- W/96	G4 F7	600x380x96 mm 600x380x96 mm	1 1	vysoká pracnost při výměně filtrů - nutnost rozebírání rastrového stropu	2xR	04/2018	x	10/2018	x	04/2019	x	10/2019	x	27.7.2020	LUWEX	
C-S_VZT-2_42	CRO_VZT-101	VZT 10	4. patro Vinohradská	4. patro Vinohradská	Atrea DUPLEX 1500 MultiEco	x	x	x	2	větrací rekuperační jednotka - podstropní	rámečkový KS- rámečkový KS- W/96	G4 F7	600x380x96 mm 600x380x96 mm	1 1	vysoká pracnost při výměně filtrů - nutnost rozebírání rastrového stropu	2xR	04/2018	x	10/2018	x	04/2019	x	10/2019	x	27.7.2020	LUWEX	
C-S_VZT-2_43	CRO_VZT-102	VZT 11	5. patro Římská	5. patro Římská	Atrea DUPLEX 1500 MultiEco	x	x	x	2	větrací rekuperační jednotka - podstropní	rámečkový KS- rámečkový KS- W/96	G4 F7	600x380x96 mm 600x380x96 mm	1 1	vysoká pracnost při výměně filtrů - nutnost rozebírání rastrového stropu	2xR	04/2018	x	10/2018	x	04/2019	x	10/2019	x	29.6.2020	LUWEX	
C-S_VZT-3_43	CRO_VZT-103	VZT 23	přízemí - 5. patro	větrání - odvod WC - levá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285	1	x	21	3	odtah																	
C-S_VZT-3_44	CRO_VZT-104	VZT 24	přízemí - 5. patro	větrání - odvod WC - pravá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285	x	x	18	3	odtah																	
C-S_VZT-3_45	CRO_VZT-105	VZT 25	přízemí - 5. patro	větrání - odvod WC - střed	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILT/6-285	x	x	19	3	odtah																	
C-S_VZT-3_46	CRO_VZT-106	VZT 26	1. - 5. patro	větrání - odvod kuchyňky - levá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILB/6-250	x	x	5	3	odtah																	
C-S_VZT-3_47	CRO_VZT-107	VZT 27	přízemí - 5. patro	větrání - odvod kuchyňky - pravá strana	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILB/6-250	x	x	6	3	odtah																	
C-S_VZT-2_44	CRO_VZT-108	VZT 28	1. podzemní	větrání garáže - přívod - levá strana	KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020 - 21-09	5	x	x	2	přívod						2xR	04/2018	x	10/2018	x	04/2019	x	10/2019	x			
C-S_VZT-2_45	CRO_VZT-109	VZT 29	1. podzemní	větrání garáže - přívod - levá strana	KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020-11-09	5	x	x	2	přívod						2xR	04/2018	x	10/2018	x	04/2019	x	10/2019	x			
C-S_VZT-2_46	CRO_VZT-110	VZT 30	2. podzemní	větrání garáže - přívod - levá strana	KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020 - 21-09	5	x	x	2	přívod						2xR	04/2018	x	10/2018	x	04/2019	x	10/2019	x			
C-S_VZT-2_47	CRO_VZT-111	VZT 31	2. podzemní	větrání garáže - přívod - levá strana	KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020-11-09	5	x	x	2	přívod						2xR	04/2018	x	10/2018	x	04/2019	x	10/2019	x			
C-S_VZT-2_48	CRO_VZT-112	VZT 32	3. podzemní	větrání garáže - přívod - levá strana	KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020 - 21-09	5	x	x	2	přívod						2xR	04/2018	x	10/2018	x	04/2019	x	10/2019	x			
C-S_VZT-2_49	CRO_VZT-113	VZT 33	3. podzemní	větrání garáže - přívod - levá strana	KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020-11-09	5	x	x	2	přívod						2xR	04/2018	x	10/2018	x	04/2019	x	10/2019	x			
C-S_VZT-2_50	CRO_VZT-114	VZT 34	4. podzemní	větrání garáže - přívod - levá strana	KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020 - 21-09	5	x	x	2	přívod						2xR	04/2018	x	10/2018	x	04/2019	x	10/2019	x			
C-S_VZT-2_51	CRO_VZT-115	VZT 35	4. podzemní	větrání garáže - přívod - levá strana	KOVONA PN 127439, KDKL - 2-020-11-09	5	x	x	2	přívod						2xR	04/2018	x	10/2018	x	04/2019	x	10/2019	x			
C-S_VZT-2_52	CRO_VZT-116	VZT 36	garáže	větrání garáže - centrální odvod	KOVONA PN 127439, KDKL - 2-160-11-18	24	x	x	2	centrální odtah						2xR	04/2018	x	10/2018	x	04/2019	x	10/2019	x			
C-S_VZT-2_53	CRO_VZT-117	VZT 37	přízemí - 5. patro	požární větrání - schodiště - přívod i odvod	Ventilátorový díl KDKL-2-080-21-02	22	x	x	2	přívod i odtah						2xR	04/2018	x	10/2018	x	04/2019	x	10/2019	x			
C-S_VZT-2_54	CRO_VZT-118	VZT 38	1. - 4. PP	požární větrání - schodiště - přívod i odvod	Ventilátorový díl KDKL-2-020-14-09	18	x	x	2	přívod i odtah						2xR	04/2018	x	10/2018	x	04/2019	x	10/2019	x			
C-S_VZT-3_48	CRO_VZT-119	VZT 40	1., 2., 3., 4. patro	větrání - odvod - zasedačky	DIRECT - AIR - Radial potrubní ventilátor ILB/4-200	18 ks sací komora	x	x	3	odtah																	

Praha 8, Hybešova 10

Zakázka Čechy - Střed	Evidenční číslo zařízení	Popis zařízení	Umístění vnější jednotky	Slouží pro	Počet vnitřních jednotek	Značka	Typ	Výrobní číslo	Rok výroby	El. příkon max. / kW	Chladicí výkon / kW	Topný výkon / kW	Druh chladiva	Náplň/kg	Ekvivalent CO ₂ / t.eq.CO ₂	Počet kontrol / kontrol funkčnosti/rok	Evidenční kniha	Číslo evidenční knihy	Servis 2Q2018	Servis 3Q2018	Servis 4Q2018	Servis 1Q2019	Servis 2Q2019	Servis 3Q2019	Servis 4Q2019	Servis 1Q2020	Záruka do	Poznámka
C-S_KR19	KR19	split	terasa východní křídlo (8)	Servrovna studia A	1	Carrier	38GL060G9	12A019373	2003	5,48 kW			R410A	3,8		1xR	ANO	3087/10/02	05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		

C-S_K51	K51	split	Stěna nad střešou VZT Dvůr	prostor po ČT, převzato k 15.4.2016	1	Sieza Comfort	ARYN50FMV1B					R410	1,75 kg		1xR	NE		05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		převzato od ČT 15.4.2016	
C-S_K52	K52	split	Stěna nad střešou VZT Dvůr	prostor po ČT, převzato k 15.4.2016	1	Fuji	ROW-77					R22	0,7 kg		1xR	NE		05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		převzato od ČT 15.4.2016	
C-S_K53	K53	split	Střecha nové nástavby 3. patro	záložní pracoviště ZP4	1	Toshiba	RAS-13 BKV-E/RAS 13 BAV	62200275/62200	2016			R410A	0,58 kg		2xR	NE		05/2018	x		11/2018	x	05/2019	x	11/2019	x	16.5.2019	došlo klimatizace Praha spol. s r.o.
C-S_K54	K54	split	Na zdi ve dvoře	elektrozvodna, UPS	1	Midea	vnitřní MSTCCU-18HRFN1-QRDOGW, vnější MSTCCU-18HRFN1-QRDOGW	vnitřní v.č. 01019204019, vnější v.č. 01019201018	2016	5 kW		R410A	1,8 kg		1xR	NE		05/2018	x		11/2018	x	05/2019	x	11/2019	x	14.9.2019	AIRCON CLIMA CZ s.r.o.
C-S_K55	K55	split	Stěna nad střešou VZT Dvůr	m.č. 111 serverovna přepojovač 1x	1	Midea	vnější MDV-MOCA30-24HFN1-QRDOGW OU / vnitřní MDV-MSABEU-24HRFN1-QRDOGW	vnější v.č. 01019203012 / vnitřní v.č. 20869104008	2017	7 kW		R410A	2,25 kg		2xR	NE		05/2018	x		11/2018	x	05/2019	x	11/2019	x	6.9.2020	AIRCON CLIMA CZ s.r.o.
C-S_K56	K56	split	Střecha u strojovny původního výtahu	Kancelář správce IT 320 1x	1	Midea	vnější MDV-MOB31-18HRFN1-QRDOGW/vnitřní MDV-MSABDU-18HRFN1-QRDOGW	vnější v.č. 3245160028 / vnitřní v.č. 17911907003	2017	5,3 kW		R410A	1,48 kg		2xR	NE		05/2018	x		11/2018	x	05/2019	x	11/2019	x	6.9.2020	AIRCON CLIMA CZ s.r.o.
C-S_K57	K57	split	Stěna nad střešou VZT Dvůr	fonotéka	1	Toshiba	RAV-SM566KRT-E/RAV SM-564ATP-E	72300096/72201053	2017	5 kW		R410A	1,1		2xR	NE		05/2018	x		11/2018	x	05/2019	x	11/2019	x	16.7.2020	Klimatizace Praha spol. s r.o.

Zakázka Čechy - střed	Evidenční číslo zařízení	VZT - popis zařízení	Umístění jednotky	Slouží pro	Značka a typ jednotky	Počet výustek	Počet anemostatů	Talířové ventily počet	Orientace velikost zařízení	Přívod - odťah	Typ filtru	Třída filtrace	Rozeř filtru	Počet ks	Klimový řemen - odvod/přívod	Klimový řemen	Počet	Počet servisních prohlídek / rok	Servis 2Q2018	Servis 3Q2018	Servis 4Q2018	Servis 1Q2019	Servis 2Q2019	Servis 3Q2019	Servis 4Q2019	Servis 1Q2020	Záruka do	Poznámka
C-S_VZT-2_52	CRO_VZT-123	VZT Hudební studio	Střecha nad strojovnou VZT ve dvoře	České Budějovice - Hudební studio	GEA	ATP20 15AVBV			2		kapsový	G4	305 x 305 x 2	2				2xR	05/2018	x	11/2018	x	05/2019	x	11/2019	x		
C-S_VZT-2_53	CRO_VZT-124	VZT Činoherní studio	Strojovna VZT suterén	České Budějovice - Činoherní studio	GEA	ATP15 10IVVV			2		kapsový	G4	610x305x36	2				2xR	05/2018	x	11/2018	x	05/2019	x	11/2019	x		

Ústí nad Labem, Na schodech 10

Zakázka Čechy - střed	Evidenční číslo zařízení	Popis zařízení	Umístění vnější jednotky	Slouží pro	Počet vnitřních jednotek	Značka	Typ	Výrobní číslo	Rok výroby	El. příkon max. / kW	Chladicí výkon / kW	Topný výkon / kW	Druh chladiva	Náplň/kg	Ekvivalentn CO ₂ / t.eq.CO ₂	Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok	Evidenční kniha	Číslo evidenční knihy	Servis 2Q2018	Servis 3Q2018	Servis 4Q2018	Servis 1Q2019	Servis 2Q2019	Servis 3Q2019	Servis 4Q2019	Servis 1Q2020	Záruka do	Poznámka
C-S_K58	K58	split	sklep	Hlavní rozvodna	1	MDV	MOB31-18HRFN1-QRDOGW/MSABDU-18HRFN1-QRDOGW	17749908058/17749907024	2016		5,3 kW	5,0 kW	R410A	1,65 kg		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x	19.12.2019	AIRCON CLIMA CZ s.r.o.
C-S_K59	K59	split	půda	Server	1	MDV	MSTCDU-24HRFN1-QRDOGW OIJ/MSTCDU-24HRFN1-QRDOGW	0109203012/01019202013	2016		7,0 kW	6,0 kW	R410A	3 kg		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x	19.12.2019	AIRCON CLIMA CZ s.r.o.
C-S_K60	K60	split	sklep	Studio MACAC	1	Fuji	RO 24 FC / RSW 24 HB	E000139		2,7 kW		R410A	1,55		1xR	NE			05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		
C-S_K61	K61	split	sklep	Studio MACAC	1	Fuji	RO 17 UC / RSW 24 HB	E002107		2,7 kW		R410A	1,25		1xR	NE			05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		
C-S_K62	K62	split	půda	vysílací pracoviště	1	Fuji	ROW 20 A	T001940		3,4 kW		R422D	1,18		1xR	NE			05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		
C-S_K63	K63	split	půda	VP - hlasatelna	1	Fuji	ROW 127 C / RSW 18 CB	E014416		3,4 kW		R422D	0,87		1xR	NE			05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		
C-S_K64	K64	split	půda	Režie 1	1	Fuji	ROW 127 C / RSW 18 CB	E015331		3,4 kW		R422D	0,87		1xR	NE			05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		
C-S_K65	K65	split	půda	R1 - hlas	1	Fuji	ROW76	4001089		3,4 kW		R422D	0,7		1xR	NE			05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		
C-S_K66	K66	split	půda	Newsroom	1	Toshiba	RAS-24UA-ES3 / RAS-24UKP-ES3	42500218		2,7 kW		R410A	1,6		1xR	NE			05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		
C-S_K67	K67	split	půda	Newsroom	1	Toshiba	RAS-24UA-ES3 / RAS-24UKP-ES3	42500208		2,7 kW		R410A	1,6		1xR	NE			05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		
C-S_K68	K68	split	půda	Technická podpora / přemístěno ze serveru	1	Carrier	38GL024G / 42PHQ024P	07ANI03714		3,1 kW		R410A	1,45		1xR	NE			05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		vnitřní jednotka přemístěna v rámci patra, nyní technická
C-S_KB3	KB3	split	půda	Server																	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x		

Liberec, Modrá 1048

Zakázka Čechy - střed	Evidenční číslo zařízení	Popis zařízení	Umístění vnější jednotky	Slouží pro	Počet vnitřních jednotek	Značka	Typ	Výrobní číslo	Rok výroby	El. příkon max. / kW	Chladicí výkon / kW	Topný výkon / kW	Druh chladiva	Náplň/kg	Ekvivalentn CO ₂ / t.eq.CO ₂	Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok	Evidenční kniha	Číslo evidenční knihy	Servis 2Q2018	Servis 3Q2018	Servis 4Q2018	Servis 1Q2019	Servis 2Q2019	Servis 3Q2019	Servis 4Q2019	Servis 1Q2020	Záruka do	Poznámka
C-S_K69	K69	split	na zemi za objektem	klimatizace režie	1	LG	P12RL UA3	USUW12688F0	2014				R410A	0,9		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x		
C-S_K70	K70	vnější jednotka pro VZT	fasáda/VZT	server	1xVZT	Daikin	R45GAZ7W11	130 0756	2003	4,5 kW			R407c	1,6		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x		
C-S_K71	K71	split	fasáda	místnost newsroom	1	Toshiba	RAS18N3AV2/RAS18N3KV2-E	42700142/42600262	2015		1,4 - 4,0 kW		R410A	1		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x	02.07.2018	došlo klimatizace Praha spol. s r.o.
C-S_K72	K72	split	fasáda/server	servrovna	1	Toshiba	RAV-SM 806 KRT-E / RAV-SM 803 AT-E	321000010/2013 / 302P0074	2013	3,5 kW			R410A	1,7		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x		
C-S_K73	K73	split	fasáda/server	servrovna	1	Toshiba	RAV-SM 806 KRT-E / RAV-SM 803 AT-E	32100040/2013 / 302P0508	2013	3,5 kW			R410A	1,7		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x		
C-S_K74	K74	multisplit	fasáda/vysílání	vysílací pracoviště	2	Midea	MS2G-18HRN2	203052	2005	5,2 kW			R407	1,6		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x		
C-S_K75	K75	multisplit	fasáda/vysílání	vysílací pracoviště	2	Midea	MS2G-18HRN2	235126	2005	5,2 kW			R407	1,6		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x		

Zakázka Čechy - střed	Evidenční číslo zařízení	VZT - popis zařízení	Umístění jednotky	Slouží pro	Značka a typ jednotky	Počet výustek	Počet anemostatů	Talířové ventily počet	Orientace velikost zařízení	Přívod - odťah	Typ filtru	Třída filtrace	Rozeř filtru	Počet ks	Klimový řemen - odvod/přívod	Klimový řemen	Počet	Počet servisních prohlídek / rok	Servis 2Q2018	Servis 3Q2018	Servis 4Q2018	Servis 1Q2019	Servis 2Q2019	Servis 3Q2019	Servis 4Q2019	Servis 1Q2020	Záruka do	Poznámka
C-S_VZT-2_54	CRO_VZT-125	VZT jednotka	fasáda/server	studia	Atrea Duplex	850/5 CHF, výrobní číslo 431/2006	přívod 750 m3/h, odťah 850 m3/h		2		textilní	G4	400x350	2	Rekuper Rubin EPO 250/KML			2xR	05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x		Na servis s sebou vozit 1 m2 filtrační tkaniny
C-S_VZT-3_52	CRO_VZT-126	VZT sociální zařízení				8x ventilátor RADIA			3									1xR	05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		

Hradec Králové, Havlíčkova 292

Zakázka Čechy - střed	Evidenční číslo zařízení	Popis zařízení	Umístění vnější jednotky	Slouží pro	Počet vnitřních jednotek	Značka	Typ	Výrobní číslo	Rok výroby	El. příkon max. / kW	Chladicí výkon / kW	Topný výkon / kW	Druh chladiva	Náplň/kg	Ekvivalentn CO ₂ / t.eq.CO ₂	Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok	Evidenční kniha	Číslo evidenční knihy	Servis 2Q2018	Servis 3Q2018	Servis 4Q2018	Servis 1Q2019	Servis 2Q2019	Servis 3Q2019	Servis 4Q2019	Servis 1Q2020	Záruka do	Poznámka
-----------------------	--------------------------	----------------	--------------------------	------------	--------------------------	--------	-----	---------------	------------	----------------------	---------------------	------------------	---------------	----------	--	---	-----------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------	----------

C-S_VRV14	VRV14	VRV systém	dvůr	pro 2. patro	6 + 1 (vnitřní jednotka FXFQ32A v m.č. 104 Newsroom doplněna 06/2016 - servis provádět společně s původním systémem)	Daikin	RQYQ10PY1B / vnitřní jednotky FXYF 32 2ks; FXYF 50 2 ks; FXYF-63 1 ks; FXYH63 1 ks	000449	2012	31,5 kW			R410A	14,4		2xR	ANO	1921b/10/CRO HK001	05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x	1xFXFQ32A	dodala ELKLIMA s.r.o.
C-S_KR30	KR30	multisplit	střešní terasa	servrovna	2	Toshiba	RAV-SM 1103AT-E / RAV-SM 566 KRT-E	30640300 / 3200598, 32500812	2013	4,75 kW			R410A	2,8		2xR	ANO	RKCH/2016/019	05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x	16.10.2016	dodala Klimatem Praha spol. s r.o. do provozu 16.10.2013
C-S_KM12	KM12	mobilitní klimatizační jednotka	záložní zařízení	záložní zařízení	1	Desa	AC 12 EL									1xR	NE	x	05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		

Zakázka Čechy - střed	Evidenční číslo zařízení	VZT - popis zařízení	Umístění jednotky	Slouží pro	Značka a typ jednotky	Počet výustek	Počet anemostatů	Talířové ventily počet	Orientace velikost zařízení	Přívod - odťah	Typ filtru	Třída filtrace	Rozměr filtru	Počet ks	Klíňový řemen - odvod/přív.	Klíňový řemen	Počet	Počet servisních prohlídek / rok	Servis 2Q2018	Servis 3Q2018	Servis 4Q2018	Servis 1Q2019	Servis 2Q2019	Servis 3Q2019	Servis 4Q2019	Servis 1Q2020	Záruka do	Poznámka
C-S_VZT-3_53	CRO_VZT-127	VZT 2	strop Radio klub	filtrace vzduchu Radio klub	Dynamic	OH1010			3		elektronický filtr vzduchu	filtr 515x515 skelná vlákna + tkanina						1xR	05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		
C-S_VZT-3_54	CRO_VZT-128	VZT		kuchyňky levá část	TD 800/200	nižší otáčky			3									1xR	05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		
C-S_VZT-3_55	CRO_VZT-129	VZT		kuchyňky pravá část přízemí	TD 500/160	vyšší otáčky			3									1xR	05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		
C-S_VZT-3_56	CRO_VZT-130	VZT		kuchyňky pravá část 1. patro	EDM 160				3									1xR	05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		
C-S_VZT-3_57	CRO_VZT-131	VZT		sociální zařízení levá část	TD 500/150	nižší otáčky			3									1xR	05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		
C-S_VZT-3_58	CRO_VZT-132	VZT		sociální zařízení pravá část	nástřešní ventilátor TH 1300	vyšší otáčky			3									1xR	05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		
C-S_VZT-3_59	CRO_VZT-133	VZT		respiria 1. a 2. patro	TD 500/160	vyšší otáčky			3									1xR	05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		
C-S_VZT-3_60	CRO_VZT-134	VZT		čajovná kuchyňka 2. patro, sociální zařízení podkrovní, kuchyňka podkrovní	5x EDM 160				3									1xR	05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		
C-S_VZT-3_61	CRO_VZT-135	VZT		chodba v podkrovní	TD 500/160	vyšší otáčky	odtah		3									1xR	05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		
C-S_VZT-3_62	CRO_VZT-136	VZT		fonotéka a archiv v podkrovní	TD 500/150	nižší otáčky			3									1xR	05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		

Pardubice - Sv. Anežky České 21

Zakázka Čechy - střed	Evidenční číslo zařízení	Popis zařízení	Umístění vnější jednotky	Slouží pro	Počet vnitřních jednotek	Značka	Typ	Výrobní číslo	Rok výroby	El. příkon max. / kW	Chladicí výkon / kW	Topný výkon / kW	Druh chladiva	Náplň/kg	Ekvivalent CO ₂ / t.eq.CO ₂	Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok	Evidenční kniha	Číslo evidenční knihy	Servis 2Q2018	Servis 3Q2018	Servis 4Q2018	Servis 1Q2019	Servis 2Q2019	Servis 3Q2019	Servis 4Q2019	Servis 1Q2020	Záruka do	Poznámka
C-S_KR31	KR31	multisplit	střeška	691-0505 produkce, 691-0507 hovorna	2	Toshiba	vnější RAS 3M26S3AV-E, vnitřní RAS B13N3KV2-E1 a B10N3KV2-E1	vnější 625000360, vnitřní 62504295; 625604942	2016				R410A	2,4		2xR	ANO	2156a/10 RKCH 2016/041	05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x	11.8.2019	PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
C-S_KR32	KR32	multisplit	střeška	691-0506 vysílací, 691-0508 hlasatelna	2	Toshiba	vnější RAS 3M26S3AV-E, vnitřní RAS B13N3KV2-E1 a B10N3KV2-E1	vnější 62500018, vnitřní 62504567; 62605039	2016				R410A	2,4		2xR	ANO	2156a/10 RKCH 2016/040	05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x	11.8.2019	PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
C-S_K76	K76	split	střeška	691-0401 newsroom	1	Airwell	GCN9ARC410	75P0615	před 2009	2,5 kW			R410A	0,9		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x		
C-S_K77	K77	split	střeška	691-0401 newsroom	1	Toshiba	RAS-24GA-ES2	82100044	před 2009	6,85 kW			R410A	1,7		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x		
C-S_K78	K78	split	střeška	691-0403rack newsroom (skříň)	1	LG	S24AHP (ASUH2465DM2)		před 2009	6,39 kW			R410A	1,6		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x		
C-S_K79	K79	split	střeška	691-0401 newsroom	1	Matsushima	CU-18HR3A		před 2009	5 kW			R410A	1,5		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x		
C-S_K80	K80	split	střeška	691-0401 newsroom	1	Acond	KFR-25W/GC		před 2009	2,5 kW			R407c	0,89		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x		
C-S_K81	K81	split	střeška	691-4001 obch. oddělení	1	Mitsubishi	MUZ-GC35VA	2000438T		3,5 kW			R410A	0,85		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x		
x		split	střeška	691-0501 server	1	Mitsubishi	MS-GA50VB /MU-GA50VB GSM	80044785T	2009	5 kW			R410A	1,45		2xR	NE				x	x						servis zařízení zaj.pronaj.na
x		split	střeška	691-0501 server	1	Mitsubishi	MS-GA50VB /MU-GA50VB GSM	8004797T	2009	5 kW			R410A	1,45		2xR	NE				x	x						servis zařízení zaj.pronaj.na
x		vnější jednotka pro VZT	strojovna VZT 5.NP	pro VZT	1	SAVE	VTC 700L													x	x						servis zařízení zaj.pronaj.na	