



Dodatek č. 2 Ke Smlouvě o nájmu č. 1970802232010

uzavřený mezi:

Obchodní firma: **Městská část Praha 13**
Se sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Zastoupené: Davidem Zeleným, zástupcem starosty
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen pronajímatel)

a

Obchodní firma : **Dalkia Česká republika, a.s.**
Se sídlem: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě v obchodním rejstříku, oddíl B, vložka 318
Zastoupená: Ing. Zdeněk Duba – předseda představenstva, Laurent Barrieux –
místopředseda představenstva
Bankovní spojení:
Číslo účtu.
IČ: 45193410
DIČ: CZ45193410
(dále jen „nájemce“)

(společně pak jako „Smluvní strany“)

Článek I. Předmět dodatku

1. Pronajímatel a nájemce uzavřeli dne 14.10.2010 Smlouvu o nájmu číslo 1970802232010 za účelem nájmu Předmětu nájmu, blíže specifikovaném v Smlouvě o nájmu, konkrétně článku 2.
2. Předmětem tohoto dodatku je doplnění rozsahu pronajatého majetku do Přílohy č. 1, 2 a 3 dle Článku 1 odstavce 1.1. bodu (c) této smlouvy. Na základě tohoto se dále mění Článek 5. Odstavec 5.1.

Článek 5. Odstavec 5.1. se mění takto:

Nájemce je povinen provádět na své náklady opravy Předmětu nájmu jako celku do celkového ročního objemu ve výši maximálně Opravy a modernizace
Předmětu nájmu nad tuto částku zajistí nájemce a hradí pronajímatel. O jejím provedení rozhoduje na návrh nájemce pronajímatel, včetně způsobu její úhrady. Nájemce je dále povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu nutnost opravy Předmětu nájmu nebo jeho částí nad uvedený limit, aby je pronajímatel mohl provést. Pokud v souvislosti s těmito opravami dojde k

omezení provozu zařízení nebo jeho přerušení, neodpovídá nájemce za škodu vzniklou Pronajímateli ani za škodu, která stavem důsledku toho vznikne třetím osobám.

Příloha č. 1 se mění takto:

Adresa (objekty dodávek tepelné energie)	ÚT/TV	MW - výkon	Technologická zařízení
Mateřská škola U BOBŘÍKA, Praha 13, Podpěrova 1880	ÚT	0,08	výměníková stanice napojená na Pražskou teplárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
	TV	0,082	
Mateřská škola PASTELKA, Praha 13, Horákova 2064	ÚT	0,117	výměníková stanice napojená na Pražskou teplárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
	TV	0,023	
Mateřská škola U RUMCAJSE, Praha 13, Zázvorkova 1994	ÚT	0,117	výměníková stanice napojená na Pražskou teplárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
	TV	0,024	
Fakultní základní škola PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744	ÚT	1,749	výměníková stanice napojená na Pražskou teplárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
	TV	0,192	
Mateřská škola PALETKA, Praha 13, Trávníčkova 1747	TV	0,116	výměníková stanice napojená na Pražskou teplárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
	TV	0,027	

Fakultní základní škola při PedF UK, Praha 13, Brdičkova 1878	ÚT	1,294	výměníková stanice napojená na Pražskou teplárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
	TV	0,156	
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027	ÚT	0,786	výměníková stanice napojená na Pražskou teplárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
	TV	0,278	
Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963	ÚT	0,135	výměníková stanice napojená na Pražskou teplárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
	TV	0,023	
Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 2177	ÚT	0,16	výměníková stanice napojená na Pražskou teplárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
	TV	0,035	
Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186	ÚT	0,801	výměníková stanice napojená na Pražskou teplárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
	TV	0,185	
Základní škola Nové Butovice II, Mezi školami 2322			výměníková stanice napojená na Pražskou teplárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
	KOMBI	1,121	

Mateřská škola ÚSMĚV, Praha 13, Herčíkova 2190	KOMBI	0,146	výměníková stanice napojená na Pražskou teplárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
Mateřská škola POHÁDKA, Praha 13, Klausova 2187	KOMBI	0,146	výměníková stanice napojená na Pražskou teplárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
Soukromá mateřská škola "KORÁLEK", spol. s r.o.	KOMBI	0,153	výměníková stanice napojená na Pražskou teplárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
Mateřská škola BARVIČKA, Praha 13, Klausova 2449	KOMBI	0,153	výměníková stanice napojená na Pražskou teplárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
Základní škola, Praha 13, Klausova 2450	KOMBI	1,048	výměníková stanice napojená na Pražskou teplárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
Mateřská škola VEČERNÍČEK, Praha 13, Vlachova 1501	KOMBI	0,304	výměníková stanice napojená na Pražskou teplárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
Mateřská škola ROZMARÝNEK, Praha 13,	KOMBI	0,214	výměníková stanice napojená na

Chlupova 1799			Pražskou teplotárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
Mateřská škola PIŠTALKA, Praha 13, Chlupova 1798	KOMBI	0,213	výměníková stanice napojená na Pražskou teplotárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
Dům dětí a mládeže Stodůlky, Chlupova 1800/6	KOMBI	0,148	výměníková stanice napojená na Pražskou teplotárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
Mateřská škola, Praha 13, Mezi Školami 2323	KOMBI	0,195	výměníková stanice napojená na Pražskou teplotárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
Mateřská škola, Praha 13, Husníková 2076	ÚT	0,175	výměníková stanice napojená na Pražskou teplotárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
	TV	0,039	
Mateřská škola ŠIKULKA, Praha 13, Hostinského 1534	ÚT	0,232	výměníková stanice napojená na Pražskou teplotárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
	TV	0,058	
Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD	ÚT	0,187	výměníková stanice napojená na

STŘECHOU při Pedagogické fakultě University Karlovy, Praha 13, Mohylová 1964/4	TV	0,082	Pražskou teplárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300	KOMBI	0,179	výměníková stanice napojená na Pražskou teplárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580	ÚT	1,897	výměníková stanice napojená na Pražskou teplárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
	TV	0,202	
Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Klausova 2188	KOMBI	0,14	výměníková stanice napojená na Pražskou teplárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
Církevní mateřská škola "Srdíčko", Podpěrova 1879	KOMBI	0,258	výměníková stanice napojená na Pražskou teplárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
ZŠ Jánského 2189	KOMBI	1,058	výměníková stanice napojená na Pražskou teplárenskou a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
MŠ ROSNIČKA, Praha 13, Běhounkova	KOMBI	0,08	výměníková stanice napojená na

2474			Dalkia ČR, a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
MŠ HAVAJ, Mezi Školami 2482	KOMBI	0,122	výměňiková stanice napojená na Dalkia ČR, a.s.: výměník, čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici
MŠ HUSNÍKOVA 2075/18	KOMBI	0,080	Plynová kotelna napojená na síť Pražské plynárenské, plynové závěsné kotle, rozdělovač sběrač se dvěma směřovanými okruhy vytápění s ekvitermní regulací, centrální příprava teplé vody v zásobníku s cirkulačním čerpadlem, oběhová čerpadla, expanzní nádoby, měření a regulace
MŠ Vlasákova	KOMBI	0,105	Plynová kotelna napojená na síť Pražské plynárenské, plynové kotle, rozdělovač sběrač se dvěma směřovanými okruhy vytápění s ekvitermní regulací, centrální příprava teplé vody v zásobníku s cirkulačním čerpadlem, oběhová čerpadla, expanzní nádoby, měření a regulace
ZŠ Mládí	KOMBI	0,589	Plynová kotelna napojená na síť Pražské plynárenské, plynové kotle s přetlakovými hořáky a závěsný kotel), rozdělovač a sběrač se směřovanými okruhy vytápění s ekvitermní regulací, centrální příprava teplé vody v plynových ohříváčích, čerpadla, expanzní nádoby, Měření a regulace, úpravna vody, VZT

Příloha č. 2

Specifikace Předmětu nájmu

technologická zařízení ve smyslu článku 1 odst. 1.5 smlouvy

Technologická zařízení :

Adresa (objekty dodávek tepelné energie)	výrobce kotlů	typ kotlů		počet kotlů	celk. výkon	přetlak plynu v kotelně	Další vybavení	Ø plyn. potrubí u vstupu do kotle, případně redukce před kotlem
					kW	kPa		mm
Fakultní ZŠ při PedF UK, Praha 13, Brdičkova 1878	Hoval	UltraGas 700D	stacionární	1	636	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm - redukce na DN40

ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027	Hoval	UltraGas 600D	stacionární	1	546	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm - redukce na DN40
Fakultní ZŠ při PedF UK, Praha 13, Fingerova 2186	Hoval	UltraGas 800D	stacionární	1	728	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm - redukce na DN40
Fakultní ZŠ PedF UK, Praha 13, Chlupova 1800	De Dietrich	MC 90	závěsný	2	168,4	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm

ZŠ, Praha 13, Janského 2189	Hoval	UltraGas 1300D	stacionární	1	1184	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 89x3,6 mm - redukce na DN50
ZŠ, Praha 13, Klausova 2450	Hoval	UltraGas 500D	stacionární	1	454	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm - redukce na DN40
ZŠ, Praha 13, Kuncova 1580	Hoval	UltraGas 900D	stacionární	1	820	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 89x3,6 mm - redukce na DN50

Fakultní ZŠ PedF UK, Praha 13, Mezi Školami 2322	De Dietrich	C310-280	stacionární	1	261	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm
ZŠ, Praha 13, Mohylová 1963	De Dietrich	MC 90	závěsný	2	168,4	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm
Fakultní ZŠ PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744	Hoval	UltraGas 900D	stacionární	1	820	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 89x3,6 mm - redukce na DN50

MŠ, Praha 13, Běhounkova 2300	De Dietrich	MC 45	závěsný	2	80	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm
MŠ ROSNIČKA, Praha 13, Běhounkova 2474	De Dietrich	MC 45	závěsný	2	80	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm
MŠ ÚSMĚV, Praha 13, Herčíkova 2190	De Dietrich	MC 45	závěsný	2	80	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm

MŠ, Praha 13, Husníkova 2076	De Dietrich	MC 45	závěsný	2	80	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm
MŠ POHÁDKA, Praha 13, Klausova 2187	De Dietrich	MC 45	závěsný	2	80	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm
MŠ BALÓNEK, Praha 13, Klausova 2188	De Dietrich	MC 45	závěsný	2	80	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm

MŠ KORÁLEK, Praha 13, Klausova 2448	De Dietrich	MC 45	závěsný	2	80	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm
MŠ BARVIČKA, Praha 13, Klausova 2449	De Dietrich	MC 45	závěsný	2	80	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm
MŠ PASTELKA, Horákova 2064	De Dietrich	MC 65	závěsný	2	122	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm

MŠ ŠIKULKA, Hostinského 1534	De Dietrich	MC 65	závěsný	2	122	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm
MŠ PÍŠŤALKA, Chlupova 1798	De Dietrich	MC 65	závěsný	2	122	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm
MŠ ROZMARÝNEK, Chlupova 1799	De Dietrich	MC 65	závěsný	2	122	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm

MŠ Mezi Školami 2323	De Dietrich	MC 65	závěsný	2	122	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm
MŠ HAVAJ, Mezi Školami 2482	De Dietrich	MC 65	závěsný	2	122	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm
MŠ SLUNÍČKO POD STŘECHOU, Mohylová 1964	De Dietrich	MC 65	závěsný	2	122	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm

MŠ Ovčí Hájek 2177	De Dietrich	MC 65	závěsný	2	122	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm
Církevní mateřská škola Srdíčko, Podpěrova 1879	De Dietrich	MC 65	závěsný	2	122	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm
MŠ U BOBŘÍKA, Podpěrova 1880	De Dietrich	MC 65	závěsný	2	122	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm

MŠ PALETKA, Trávníčkova 1747	De Dietrich	MC 65	závěsný	2	122	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm
MŠ VEČERNÍČEK, Vlachova 1501	De Dietrich	MC 65	závěsný	2	122	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm
MŠ U RUMCAJSE, Zázvorkova 1994	De Dietrich	MC 65	závěsný	2	122	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm

MŠ Husníkova 2075		MCA 40	závěsný
	De Dietrich		
MŠ Vlasákova			
	Wolf		
ZŠ Mláďí			Stacionární s přetlakovými hořáky a závěsný
	Viessmann		

2	80	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 57x2,9 mm
3	105	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 60x2,9 mm
2	589	2,0	čerpadla, uzavírací a regulační armatury, úpravna vody Měření a regulace, systém ohřevu vody, přípojka elektro a vody, teploměry a manometry, potrubí a izolace ve stanici, zabezpečovací prvky, komíny a kouřovody	D 65x3,5 mm

Příloha č. 3 se mění takto

Přehled odběrných míst

Odběratel
Mateřská škola U BOBŘÍKA, Praha 13, Podpěrova 1880
Mateřská škola PASTELKA, Praha 13, Horákova 2064
Mateřská škola U RUMCAJSE, Praha 13, Zázvorkova 1994
Fakultní základní škola PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744
Mateřská škola PALETKA, Praha 13, Trávníčkova 1747
Fakultní základní škola při PedF UK, Praha 13, Brdičkova 1878
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027
Základní škola, Praha 13, Mohylová 1963
Mateřská škola, Praha 13, Ovčí Hájek 2177
Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186
Základní škola Nové Butovice II, Mezi školami 2322
Mateřská škola ÚSMĚV, Praha 13, Herčíkova 2190
Mateřská škola POHÁDKA, Praha 13, Klausova 2187
Soukromá mateřská škola "KORÁLEK", spol. s r.o., Klausova 2448
Mateřská škola BARVIČKA, Praha 13, Klausova 2449
Základní škola, Praha 13, Klausova 2450
Mateřská škola VEČERNÍČEK, Praha 13, Vlachova 1501
Mateřská škola ROZMARÝNEK, Praha 13, Chlupova 1799
Mateřská škola PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798
Dům dětí a mládeže Stodůlky, Chlupova 1800/6
Mateřská škola, Praha 13, Mezi Školami 2323
Mateřská škola, Praha 13, Husníkova 2076
Mateřská škola ŠIKULKA, Praha 13, Hostinského 1534
Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při Pedagogické fakultě University Karlovy, Praha 13, Mohylová 1964/4
Mateřská škola, Praha 13, Běhounkova 2300
Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580
Mateřská škola BALÓNEK, Praha 13, Klausova 2188
Církevní mateřská škola "Srdíčko", Praha 13, Podpěrova 1879
Základní škola, Praha 13, Jánského 2189
Mateřská škola HAVAJ, Praha 13, Mezi Školami 2482
Mateřská škola ROSNIČKA, Praha 13, Běhounkova 2474
Mateřská škola Husníkova, Praha 13, Husníkova 2075/18
Mateřská škola Vlasákova, Praha 13 - Stodůlky Vlasákova 955,
Základní škola Mládí, Praha 13, Mládí 135

Poznámka: všechna odběrná místa se nacházejí na území Městské části Praha 13

Článek III.

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

...ek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem
...dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží
...majitel a dvě obdrží nájemce.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání na základě
svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne... 31. 01. 2014

V Praze dne.....

Za pronajímatele:

Za nájemce:

David Zelený
zástupce starosty Městské části Prahy 13

Ing. Zdeněk Důba
předseda představenstva

Laurent Barrieux
místopředseda představenstva

