





S0100000001164027607

DODATEK ČÍSLO 001 SMLOUVY O SOP/SOBS
ČÍSLO: 17_SOBS01_4121312759**PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)****ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | 
www.cezdistribuce.cz | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce:  (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 23. 01. 2015 zastupuje 
pozice: 

ZÁKAZNÍK / VÝROBCE / PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen Provozovatel)

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO

10308219

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

DATUM NAROZENÍ / IČ

70994234

DIČ CZ

CZ70994234

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI

ULICE

Dlážděná

Č. P. / Č. O.

1003/7

PSČ

110 00

OBEC


Praha 1

MÍSTNÍ ČÁST

Nové Město

ZAPIS V OR: Městský soud v Praze oddíl A, vložka 48384

zastoupená

TELEFON: E-MAIL: FAX: **I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají PDS a Zákazník Dodatek číslo 001 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o připojení lokální distribuční soustavy k distribuční soustavě vysokého napětí (VN) číslo 17_SOBS01_4121312759, uzavřené dne 10. 10. 2017 (dále jen „Smlouva“).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1) V článku III., odstavec 1) Smlouvy se částka 152 800,00 Kč nahrazuje částkou 186 400,00 Kč.

2) V příloze č. 1 Smlouvy (TPP) se hodnota rezervovaného příkonu 256,0 kW nahrazuje hodnotou 298,0 kW.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 001 nedotčená, zůstávají v platnosti.

2) Dodatek č. 001 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3) Dodatek č. 001 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami.

ZA ZÁKAZNÍKA

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

ZA PDS

ČEZ Distribuce, a. s.

31. 05. 2018

V HRADCI KRÁLOVÉ

DATUM A MÍSTO

PODPIS

16. 4. 2018 v Děčíně

PODPIS

Příloha č. 1 smlouvy 17_SOBS01_4121312759

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121398005

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – LDS

- umístění zařízení: Oldřichov, 417 24 Jeníkov
- číslo místa spotřeby: 0003470579
- číslo odběrného místa: 0100929430
- EAN: - pro data spotřeby 859182400407795108

MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: Podpěrný bod č. 2 nadzemního vedení VN č. VN 105461/K-ROZV.OLDŘICHOV-KAB.SVOD ÚJEZDEČEK
- hranice vlastnictví: Zařízení zákazníka začíná výst. svorkami na úsek. odpojovači pro připojení přípojky VN zákazníka
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Úsekový odpojovač přípojky VN

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 10 kV (VN)
- rezervovaný příkon: 298,000 kW
- rezervovaný výkon výroby (max. výkon dodávky elektřiny do DS): 0,000 kW

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Stávající [kW]	Nový [kW]	Celkem
Technologické ohřevy	0,00	185,00	185,00
Ostatní spotřebiče	0,00	89,00	89,00
Osvětlení	0,00	24,00	24,00

POVOLENÝ ROZSAH ÚČINÍKU (COS ϕ)

- spotřeba 0,95 - 1 (odběr Q z DS)
- výroba 0,95 - 1 (odběr Q z DS)

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Náhrada stávající zákaznické TS Oldřichov-ČSD, č. TP_1167 za novou zděnou trafostanici a s tím spojené přemístění obchodního měření bude realizováno bez úpravy na zařízení distribuční soustavy. Zařízení obchodního měření bude po přemístění obsluhu trvale přístupné i v době nepřítomnosti zákazníka. Přepojení stávajícího nadzemního vedení VN/10kV (respektive instalace nového svislého odpojovače pro připojení nové kabelové přípojky VN zákazníka) a demontáž stávající přípojky VN/10kV pro původní TS zákazníka bude řešeno dle zákona 458/2000 sb., § 47 přeložkou zařízení distribuční soustavy. Žádost o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy předložte na samostatném formuláři, který je Vám k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Připojení zařízení odběratele je vázáno na dokončení realizace uvedené přeložky distribučního zařízení.

Dále bude nutné vybudovat resp. upravit elektrickou přípojku/připojovací vedení od zařízení distribuční soustavy k odběrnému/předávacímu místu. Elektrickou přípojku/připojovací vedení, která bude provedena následujícím způsobem:

Nová kabelová přípojka VN, jejíž výstavbu zajistí na své náklady Žadatel, bude napojena z výstupních kontaktů nového úsekového odpojovače jehož umístění na podpěrný bod č. 2 nadzemního vedení VN/10kV č. VN 105461/K-ROZV.OLDŘICHOV- KAB.SVOD ÚJEZDEČEK zajistí v rámci přeložky distribučního zařízení PDS.

ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTŘINY

- umístění měřicího zařízení: vně transformační stanice
- přístupnost měřicího zařízení: přístupné
- typ měření: A
- převod měřících transformátorů proudů: 400/5 A, třída přesnosti 0,5 S
- vlastníkem měřících transformátorů proudů a měřících transformátorů napětí (jsou-li instalovány) je Zákazník
- odběr elektřiny bude měřen měřicím zařízením PDS

Obchodní měření bude provedeno jako měření typu A, na straně nižšího napětí transformátoru (sekundární měření). Měřicí transformátory proudů budou osazeny s definovaným převodem, třídou přesnosti a jmenovitou zátěží max. 10VA. Použitý typ měničů musí mít tzv. úřední vzor pro použití v ČR a musí být úředně ověřen státní zkušebnou (zákon č. 505/1990 Sb.). Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření - typové skříni USM nebo SM s výklopným panelem tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Před zkušební svorkovnicí schváleného typu bude umístěn pojistkový odpínač napěťového obvodu. Pro dálkový odečet elektroměru bude vybudována samostatná analogová telefonní linka PSTN (PPDS příloha č.5). Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami pro umístění měřicích zařízení v odběrných a předacích místech napojených ze sítě VN, VVN v platném znění.

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Na výše popsané úpravy odběrného místa je nutné zpracovat projektovou dokumentaci, kterou požadujeme předložit k odsouhlasení před vlastní realizací. Projektovou dokumentaci můžete předat na kontaktním místě nebo zaslat na naši zaslací adresu.

Je-li předmětem žádosti o připojení LDS připojení výroby, PDS nevyhodnocuje žádost o připojení z hlediska podmínek vzniku nároku na podporu výroby elektřiny podle zvláštních předpisů a k těmto podmínkám není povinen přihlížet.

Otočte prosím

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřícího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.
- Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu.
- Zpráva o výchozí revizi elektrické přípojky nebo Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě.
- Plánek skutečného provedení elektrické přípojky.
- Kolaudační souhlas nebo Protokol o předčasném užívání elektrické přípojky nebo Čestné prohlášení o vlastnictví a provozování elektrické přípojky.