

**Příloha č. 2 - Specifikace technických zařízení včetně harmonogramu servisních prohlídek, revizí a kontrol - oblast Čechy - Západ**

<b>K</b>	Klimatizační sestava s množstvím chladiva menším než 5 t ekvivalentu CO2 - servisní prohlídka																			
<b>KR</b>	Klimatizační sestava s množstvím chladiva větším než 5 t ekvivalentu CO2 - servisní prohlídka včetně revize těsnosti na únik chladiva včetně zápisu do evidenční knihy zařízení																			
<b>VRV</b>	VRV systém s množstvím chladiva větším než 5 t ekvivalentu CO2 - servisní prohlídka včetně revize těsnosti na únik chladiva včetně zápisu do evidenční knihy zařízení																			
<b>KM</b>	Mobilní klimatizace - servisní prohlídka																			
<b>KB</b>	Nové zařízení - předpoklad nainstalování zařízení v průběhu roku 2018 či na počátku roku 2019																			
<b>x</b>	Zařízení v záruce																			
<b>x</b>	Servis zařízení zajišťuje pronajímatel objektu																			
<b>x</b>	VZT zařízení - pravidelné servisní prohlídky dle rámcové smlouvy																			
<b>VZT-1</b>	VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 1 - "velké" VZT zařízení, více filtrů, více klínových řemenů																			
<b>VZT-2</b>	VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 2 - "střední" VZT zařízení s 1 až 2 filtry, a 1 až 2 klínovými řemeny																			
<b>VZT-3</b>	VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 3 - "malé" VZT zařízení, ventilátory, bez filtrů, bez klínových řemenů - u části zařízení jsou servisní prohlídky prováděny dle rámcové smlouvy, u části zařízení budou servisní prohlídky objednávat pouze v případě potřeby																			
<b>VZTB</b>	Nové zařízení - předpoklad nainstalování zařízení v průběhu roku 2018 či na počátku roku 2019																			

**Plzeň, Náměstí míru 10**

Zakázka Čechy - střed	Evidenční číslo zařízení	Popis zařízení	Umístění vnější jednotky	Slouží pro	Počet vnitřních jednotek	Značka	Typ	Výrobní číslo	Rok výroby	El. příkon max. / kW	Chladicí výkon / kW	Topný výkon / kW	Druh chladiva	Náplň/kg	Ekvivalent CO <sub>2</sub> / t.eq.CO <sub>2</sub>	Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok	Evidenční kniha	Číslo evidenční knihy	Servis 2Q2018	Servis 3Q2018	Servis 4Q2018	Servis 1Q2019	Servis 2Q2019	Servis 3Q2019	Servis 4Q2019	Servis 1Q2020	Záruka do	Poznámka
C-Z_KR-1	KR33	multisplit	atrium dvorek	Rozvodna VN (922)	2	Toshiba	vnější RAVSM1603AT-E, vnitřní 2x RAVSM806KRT-E	vnější 509X0038, vnitřní 53100060; 53100156	2016				R410A	3,1		2xR	ANO	4111a/10/2016/1	05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x	2.6.2019	dodal Klimaterm Praha spol. s r.o.
C-Z_KR-2	KR34	multisplit	střecha	kanceláře přízemí (5,6,7,8)	4	Midea	1xM40A-36HFN1-Q/4x MSR1U-12HRDN1	D212200050414 409160004	2014				R410A	3,4 (2,7+0,7 kg)		2xR	ANO	5846/11/009/2014	05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x	10/2017	KLIMA-RAPID, spol. s r.o.
C-Z_KR-3	KR35	split	atrium	machinenroom (919)	1	Daikin	RR71B2W1B/1xFAQ71BW1B		2009	7,1kW			R410A	2,7		2xR	ANO	2156a/10RKCH 2016/039	05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x		PR 105097
C-Z_K-1	K82	split	atrium venku	energocentrum (dodáno v rámci rekonstrukce energocentra) (923)	1	Daikin	RXB35C21B/FTXB35C	J007065/J009135	2015		3,3 kW/3,5 kW		R410A	1		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x	13.8.2019	Zeppelin CZ s.r.o.
C-Z_K-2	K83	multisplit	střecha	kanceláře přízemí (2,3,4)	3	Midea	M3C01-27HRFDNI-Q/3x MSR1U-12HRDN1	D211474160912 726160009	2014				R410A	2		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x	10/2017	KLIMA-RAPID, spol. s r.o.
C-Z_K-3	K84	split	střecha	vysílací pracoviště přízemí (server 11), dveře č. 9	1	Midea	MS12FU-12HRD1-QRC8GW/1xMSR1U-12HRDN1	D212250490614 801130087 / D212222660214 517120018	2014				R410A	0,95		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x	12/2017	KLIMA-RAPID, spol. s r.o.
C-Z_K-4	K85	split	střecha	vysílací pracoviště přízemí (server 15), dveře č. 13	1	Midea	MS12FU-12HRD1-QRC8GW/1xMSR1U-12HRDN1	D212250490614 801130085/ D212222660214 517120001	2014				R410A	0,95		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x	12/2017	KLIMA-RAPID, spol. s r.o.
C-Z_K-5	K86	split	anglický dvorek	servrovna (903)	1	Acond	A3F-2400/1xASF341	3201561	2013	7,03 kW			R410A	2,2		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x		
C-Z_K-6	K87	split	atrium venku	suterén, tel.ústř., kabelový uzel (928)	1	Daikin	R60GZ7W1/1xFT60GZV1NB		2002	6,5 kW			R407c	1,85		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x		PR 86469
C-Z_K-7	K88	split	anglický dvorek	servrovna (903)	1	Daikin	RG06Z7V1/1xFT60GZV1NB		2004	6,5 kW			R407c	1,85		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x		PR 86470
C-Z_K-8	K89	split	střecha	sekretariát ředitele (107)	1	Daikin	R25GZ7V11/1xFT25JZV1NB		2003	2,4kW			R410A	1,25		1xR	NE		05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		PR 86472
C-Z_K-9	K90	split	střecha	kancelář ředitele (106)	1	Daikin	R25GZ7V11/1xFT25JZV1NB		2003	2,4kW			R410A	1,25		1xR	NE		05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		PR 87461
C-Z_K-10	K91	split	atrium	machinenroom (919)	1	Daikin	RR71B2W1B/1xFAQ71BW1B		2003	7,1kW			R410A	1,5		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x		PR 105096
C-Z_K-11	K92	split	střecha	zasedací místnost 1. patro (108)	1	Daikin	R45GZ7W11/1xFT45GAZV1NB		2003	4,5kW			R410A	1,3		1xR	NE		05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		PR 86473
C-Z_K-12	K93	multisplit	střecha	kancelář 1. patro (401), kancelář 2. patro (502)	2	Daikin	3MXS52E3V1B/2xFTXS25D3 VMW	J083698	2007	2,5kW			R410A	2,0		1xR	NE		05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		PL 4384, PL 4385
C-Z_K-13	K94	split	2. suterén	servrovna reže R2 (323)	1	Daikin	RKS35G2V1B/1xFTXS35G2V1B		2008	3,5kW			R410A	1,4		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x		PR102202
C-Z_K-14	K95	split	2. suterén	servrovna reže R4 (313)	1	Daikin	RKS35G2V1B/1xFTXS35G2V1B		2008	3,5kW			R410A	1,4		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	05/2019	x	10/2019	x		PR102203
C-Z_K-15	K96	split	střecha	kanceláře 2. patro (512)	1	Daikin	RXS50F2V1B/1xFTXS50FV1B		2006	5 kW			R410A	1,5		1xR	NE		05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		SAP.Č.22008211
C-Z_K-16	K97	split	střecha	kanceláře 2. patro (512)	1	Daikin	RXS50F2V1B/1xFTXS50FV1B		2007	5 kW			R410A	1,5		1xR	NE		05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		SAP.Č.22008211
C-Z_K-17	K98	split	střecha	kanceláře 2. patro (512)	1	Daikin	RXS25E2V1B/1xFTXS25DV ML		2007	2,4kW			R410A	1,0		1xR	NE		05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		SAP.Č.22008211
C-Z_K-18	K99	split	střecha	kanceláře 2. patro (512)	1	Daikin	RXS25E2V1B/1xFTXS25DV ML		2007	2,4kW			R410A	1,0		1xR	NE		05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		SAP.Č.22008211
C-Z_KM-1	KM13	mobilní klimatizační jednotka	uvnitř na schodech	kancelář 2. patro (506)	1	Argo	AU213CL	Vnější a vnitřní jednotka, původně mobilní zař., pro náj. kancelář, 2 roky prázdná, v jednotce je chladivo R22, bude servisována	2006	3,67kW			R22	1,35		1xR	ANO	2156a/10RKCH 2016/038	05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		PL 4386
C-Z_KM-2	KM14	mobilní klimatizační jednotka	maschinenroom (0919)	záložní jednotka	1 zařízení	ETA	2573									1xR	NE		05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		inventární číslo PL 3936
C-Z_KM-3	KM15	mobilní klimatizační jednotka	sklad techniky (423)	záložní jednotka	1 zařízení	Guzzanti	GZ 9									1xR	NE		05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		inventární číslo PR 118377
C-Z_KM-4	KM16	mobilní klimatizační jednotka	sklad techniky (423)	záložní jednotka	1 zařízení	Guzzanti	GZ 9									1xR	NE		05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		inventární číslo PR 118378

Zakázka Čechy - Střed	Evidenční číslo zařízení	VZT - popis zařízení	Umístění jednotky	Slouží pro	Značka a typ jednotky	Počet výustek	Počet anemostatů	Talířové ventily počet	Orientace velikost zařízení	Přívod - odtah	Typ filtru	Třída filtrace	Rozměr filtru	Počet ks	Klíňový řemen - odvod/přířev	Klíňový řemen	Počet	Počet servisních prohlídek/rok	Servis 2Q2018	Servis 3Q2018	Servis 4Q2018	Servis 1Q2019	Servis 2Q2019	Servis 3Q2019	Servis 4Q2019	Servis 1Q2020	Záruka do	Poznámka
X		vnější + vnitřní jednotka	server ICZ - snížená střecha	nájemce ICZ (223)	1	Daikin	FTXS35G2V1B	klimatizační sestava ve																				
C-Z_VZT-2_1	CRO_VZT-137	VZT 1	velké hudební studio S1	VZT 1 (velké hud.studio S1)	C.I.C. Jan Hřebec	H8			2		kapsový fil	G4	795x395x360	2	2x / rok			1xR	x	x	10/2018	x	x	x	10/2019	x		
C-Z_VZT-2_2	CRO_VZT-138	VZT 2	malé hudební studio S2	VZT 2 (malé hud.studio S2)	C.I.C. Jan Hřebec	H3,15			2		kapsový fil	G4	490x490x360	1	1x / rok			1xR	x	x	10/2018	x	x	x	10/2019	x		
C-Z_VZT-2_3	CRO_VZT-139	VZT 3	hud.režie R1, R2	VZT 3 (hud.režie R1, R2)	C.I.C. Jan Hřebec	H4			2		kapsový fil	G4	590x590x360	1	2x / rok			1xR	x	x	10/2018	x	x	x	10/2019	x		
C-Z_VZT-2_4	CRO_VZT-140	VZT 4	malé čínoherní studio S4	VZT 4 (malé čínoherní studio S4)	C.I.C. Jan Hřebec	H4			2		kapsový fil	G4	590x590x360	1	1x / rok			1xR	x	x	10/2018	x	x	x	10/2019	x		
C-Z_VZT-2_5	CRO_VZT-141	VZT 5	čínoherní režie R3,4 + plenéry	VZT 5 (čínoherní režie R3,4+ plenéry)	C.I.C. Jan Hřebec	H4			2		kapsový fil	G4	590x590x360	1	2x / rok			1xR	x	x	10/2018	x	x	x	10/2019	x		
C-Z_VZT-2_6	CRO_VZT-142	VZT 6	ladirna	VZT 6 (ladirna)	C.I.C. Jan Hřebec	H8			2		kapsový fil	G4	795x395x360	2	1x / rok			1xR	x	x	10/2018	x	x	x	10/2019	x		
C-Z_VZT-2_7	CRO_VZT-143	VZT 7,8	zimní zahrada/velké čínoherní studio S3	VZT 7 (zimní zahrada) / VZT 8 (velké čínoherní studio S3)	C.I.C. Jan Hřebec	H10			2		kapsový filtr	G4	897x287x360 / 8	2	2x / rok			1xR	x	x	10/2018	x	x	x	10/2019	x		
C-Z_VZT-2_8	CRO_VZT-144	VZT 10	vysílací pracoviště	VZT 10 (vys.pracoviště)	C.I.C. Jan Hřebec	H5			2		kapsový fil	G4	690x590x360	1	3x / rok			1xR	x	x	10/2018	x	x	x	10/2019	x		

### Karlovy Vary, Zítkova 3/1150

Zakázka Čechy - Střed	Evidenční číslo zařízení	Popis zařízení	Umístění vnější jednotky	Slouží pro	Počet vnitřních jednotek	Značka	Typ	Výrobní číslo	Rok výroby	El. příkon max. / kW	Chladicí výkon / kW	Topný výkon / kW	Druh chladiva	Náplň/kg	Ekvivalent CO <sub>2</sub> / t.eq.CO <sub>2</sub>	Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok	Evidenční kniha	Číslo evidenční knihy	Servis 2Q2018	Servis 3Q2018	Servis 4Q2018	Servis 1Q2019	Servis 2Q2019	Servis 3Q2019	Servis 4Q2019	Servis 1Q2020	Záruka do	Poznámka
C-Z_K-19	K100	multisplit	na budově u střechy	vysílací pracoviště	2	Carrier	38GL2M24G/40 KMC-N			3,5 - 3,7kW	3,8 kW		R 410A	1,5 (2x 0,75)		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	04/2019	x	10/2019	x	zařízení 10 m nad zemí, vždy stavba lešení, lešení v majetku ČRo, stavbu lešení objednáva	
C-Z_K-20	K101	multisplit	na budově u střechy	kancelář redakce	2	Carrier	38GL2M24G/40 KMC-N			3,5 - 3,7kW	3,8 kW		R 410A	1,5 (2x 0,75)		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	04/2019	x	10/2019	x	zařízení 10 m nad zemí, vždy stavba lešení, lešení v majetku ČRo, stavbu lešení objednáva	
C-Z_K-21	K102	split	na budově u střechy	servrovna	1	Toshiba	RAV-SM564AT-E/RAV-SM566KRT-E	43200247/42700	2014		1,5 - 5,6 kW		R 410A	1,1		2xR	NE		05/2018	x	10/2018	x	04/2019	x	10/2019	x	26.4.2018	KLIMA-ELEKTRON s.r.o. Karlovy Vary
C-Z_KB-1	KB4	split	na stěně objektu	servrovna	1						5,0 kW											x	04/2019	x	10/2019	x		
C-Z_KB-2	KB5	split	na stěně objektu	UPS	1																	x	04/2019	x	10/2019	x		
C-Z_KB-3	KB6	multisplit	na stěně objektu	m. č. 104,105, 106, 107 v 1.p.	4																	x	04/2019	x	10/2019	x		
C-Z_KM-5	KM17	mobilní klimatizační jednotka	suterén	záložní jednotka	1 zařízení	ETA	2573				2,35 kW		R410A	390 g		1xR			05/2018	x	x	x	05/2019	x	x	x		inventární číslo PL 3937