

**Základní škola a mateřská škola Ostrava,  
Ostrčilova 10, příspěvková organizace  
Ostrčilova 2557/10  
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava**

# REGULAČNÍ PLÁN ODBĚRU TEPLA

pro odběrná místa dle Seznamu odběrných míst smlouvy

Regulační plán je součástí Smlouvy o dodávce tepelné energie. Vychází z článku VI. a čl. VIII. odst. 5. Dodacích podmínek.  
Rozepisuje omezení při vyhlášení regulačních opatření.

Maximální sjednaný výkon před vyhlášením regulačního opatření je pro každé odběrné místo uveden v Diagramu na dodávku a odběr tepla.

Reg. stupeň	Význam
<b>RS 0</b>	Normální provoz - odběr podle diagramu na dodávku a odběr tepla.
<b>RS 1</b>	Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 10%.
<b>RS 2</b>	Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 20%.
<b>RS 3</b>	Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 30%. Snížení odebíraného výkonu pro technologickou spotřebu o 30 % proti sjednanému výkonu.
<b>RS 4</b>	Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 40%. Snížení odebíraného výkonu pro technologickou spotřebu o 40 % proti sjednanému výkonu.
<b>RS 5</b>	Havarijní provoz. Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 50 % a přerušení dodávek tepla pro přípravu teplé vody.

Ostrava dne .....

12 -06- 2018

*V Ostravě*

*9.3.2018*

..... dne .....

Za dodavatele

<sup>2</sup> Za odběratele