



S010000001160647308

DODATEK ČÍSLO 001 SMLOUVY O SOP/SOBS
ČÍSLO: 17_SOBS01_4121344222**PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)**

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ 24729035 | započána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 800 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guidenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 23. 1. 2015 zastupuje Pavel Letáček, pozice: vedoucí oddělení Připojení

ZÁKAZNÍK (dále jen Provozovatel)

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO 0010925856

NÁZEV Město Ústí nad Orlicí

IČ 00279676

DIČ CZ

CZ00279676

ADRESA SÍDLA SPOLEČNOSTI

ULICE Sychrova

Č. P. / Č. O. 16

PSČ 562 01

OBEC Ústí nad Orlicí

MÍSTNÍ ČÁST

Ústí nad Orlicí

ZASTOUPENÁ Petr Hájek, starosta

TELEFON

E-MAIL

PODATELNA@M.UUO.CZ

FAX

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Niže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají PDS a Zákazník tento Dodatek číslo 001 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného k distribuční soustavě nízkého napětí (nn) číslo 17_SOBS01_4121344222, uzavřené dne 29. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1) V článku III., odstavec 1) Smlouvy se mění výše podílu za příkon z 50.000,- Kč na 125.000,- Kč. Žadatel je povinen zaplatit PDS částku 125.000,- Kč (již uhrazeno 25.000,- Kč) jako podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu určený právním předpisem (dále jen „Podíl na nákladech“). Žadatel zaplatí alespoň polovinu Podílu na nákladech nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku; obdržel-li PDS platbu před uzavřením této smlouvy, platí, že Žadatel splnil povinnost v den uzavření této smlouvy. Zbylou část Podílu na nákladech Žadatel zaplatí nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení PDS podle odstavce 2) písm. c). Podíl na nákladech Žadatel zaplatí bezhotovostním převodem na účet PDS vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu: 35-4544580267/0100, variabilní symbol 3981344222.

2) Změna hodnoty hlavního jističe z 3x100A na 3x250A, změna hodnot připojovaných spotřebičů, změna hodnot proudových transformátorů - viz příloha č. 1 (nové TPP).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 001 nedotčena, zůstávají v platnosti.

2) Dodatek č. 001 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3) Dodatek č. 001 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami.

ZA ZÁKAZNÍKA

Město Ústí nad Orlicí

Petr Hájek
starosta**ZA PDS**

ČEZ Distribuce, a. s.

Pavel Letáček
vedoucí oddělení Připojení

19. 04. 2018

V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DATUM A MÍSTO

PODPIS

25.4. 2018

V Pardubicích

M A MÍSTO

PODPIS

Příloha č. 1 smlouvy 17_SOBS01_4121344222

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121384429

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr

- umístění zařízení: podnikání, nový odběr budova SŠUP, 17. listopadu, kat.území: Ústí nad Orlicí, parc.č.52/1, 562 01 Ústí nad Orlicí
- EAN: - pro data spotřeby 859182400708301558

MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: HDS kabelová
- hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v HDS
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Pojistky nn v HDS

TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 0,4 kV (NN)
- způsob připojení: 3 (počet fází)
- hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 250,0 A; vypínací charakteristika: B
- charakter odběru: T4

PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Stávající [kW]	Nový [kW]	Celkem
Ohřev TUV - akumulární	2,00	0,00	2,00
Klimatizace	2,00	23,00	25,00
Ostatní spotřebiče	60,00	219,00	279,00
Osvětlení	35,00	20,00	55,00

PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení Vašeho zařízení dle výše uvedené specifikace provede PDS nutné úpravy distribuční soustavy na své náklady v rozsahu: Ústí nad Orlicí, 17. listopadu parc.č.52/1, nová budova SŠUP-bude vybudována nová trafostanice. Stavba bude řešena společně s žádostí 4121343124.

Ústí nad Orlicí, 17. listopadu parc.č.52/1, nová budova SŠUP-z nového rozvaděče se vybuduje k objektu samostatné nové knn AYKY 3x240+120 z nově budované trafostanice osazené strojem 630 kVA/35/0,4 kV v maximální délce 150m od budoucí DTS.

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Ústí nad Orlicí, 17. listopadu parc.č.52/1. Elektroměrový rozvaděč bude umístěn na přístupném místě a bude splňovat podmínky na umístění a zapojení měřících souprav platné ČEZ. Požadujeme revizní zprávu na rozvaděč měření.

ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBĚNÉ ELEKTŘINY

- umístění měřícího zařízení: vně budovy
- přístupnost měřícího zařízení: přístupné
- typ měření: B
- převod měřících transformátorů proudu: 250/5 A, třída přesnosti 0,5 S
- vlastníkem měřících transformátorů proudu a měřících transformátorů napětí (jsou-li instalovány) je Zákazník
- odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS

Fakturační měření bude provedeno jako převodové měření. Měřící transformátory proudu budou osazeny s definovaným převodem, třídou přesnosti a jmenovitou zátěží 5 VA v případě vzdálenosti MTP a elektroměru do 5m (včetně), nebo v případě vzdálenosti MTP a elektroměru nad 5m se zátěží 10VA pokud nebude výpočtem prokázána vyšší hodnota. Použitý typ měničů musí mít tzv. úřední vzor pro použití v ČR a musí být úředně ověřen státní zkušebnou (zákon č. 505/1990 Sb.). Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříni měření - typové skříni USM nebo SM s výklopným panelem tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřícího zařízení. Před zkušební svorkovnicí schváleného typu bude umístěn pojistkový odpínač napěťového obvodu. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/2011 Sb., PPDS a Přípojovacími podmínkami nn pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí.

DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřícího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Přípojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.

PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobní a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.
- Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu.