



Člen innogy

Naše značka:

Vyřizuje: Vladimír Procházka

Datum: 03.05.2018

MPS Mostní a pozemní stavby ingeneering, s.r.o.  
Milan Kercl  
Čepí 104  
533 32 Čepí

Věc:

## Přeložka plynovodu Komárov – upřesnění požadavků

Dobrý den pane Kercl,

na základě změny technologických předpisů došlo nutnosti přepracování projektové dokumentace na provedení dočasné přeložky STL plynovodu u akce „Lávka pro inženýrské sítě Komárov“ – nadzemní vedení plynovodu musí být z oceli, uzávěry před a za vodním tokem musí být zachovány i u provizorní přeložky.

Hezký den,

  
GridServices, s.r.o.  
Plynárenská 499/1  
Zábrdovice  
602 00 Brno  
IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311  
- 272 -

Vladimír Procházka  
GridServices, s.r.o.  
odbor přípoj. a rozvoj PZ-Čechy západ  
technik přípoj.a rozvoje PZ-Čechy západ  
Doudlevecká 48, 30477 Plzeň  
Tel. +420 377 097 565  
Mobil +420 731 609 719  
E [vladimir.prochazka@innogy.com](mailto:vladimir.prochazka@innogy.com)