

PŘÍLOHA – SPECIFIKACE SLUŽEB

Revize elektroinstalace nízkého napětí, v objektu ČRo Plzeň

- 1) Provedení revize elektroinstalace nízkého napětí v objektu Českého rozhlasu Plzeň dle platných technických norem ČSN, zejména pak ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6, a platných právních předpisů.
- 2) Poskytovatel bude měření provádět kalibrovaným měřicím přístrojem určeným k provádění revizí.
- 3) Poskytovatel bude provádět revizi vždy po předchozí domluvě termínu s objednatelem. Termín musí být oznámen nejméně 3 pracovní dny předem. Poskytovatel bude revizi provádět zejména v kancelářích a to za běžného provozu. Proto musí svou činnost přizpůsobit případným probíhajícím poradám, jednáním, tj. v minimálním rozsahu tyto procesy narušovat, zachovávat diskrétnost a časově se přizpůsobovat požadavkům osazenstva kanceláří. Z důvodu urychlení provedení revize, je budou fyzicky provádět současně na jednom pracovišti minimálně dva pracovníci dodavatele. V případě výskytu problémů je budou řešit s pověřeným pracovníkem ČRo.
- 4) Revizní zprávu předá poskytovatel objednateli v papírové podobě a na nepřepisovatelných nosičích CD, nebo DVD.