

Technické parametry odběrného místa

I.

Odběrné místo (číslo, název): **0015-001/015**
radnice, Svornosti 2

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v Svornosti 2/86
2. způsob přípravy TV: společným teplem s ÚT
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v Svornosti 2/86
4. místo měření TV:
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotonosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5 MPa
Výkon:	0,827 MW
Objemový průtok:	max. 40,0 m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 °C / 67,5 °C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	16110,00	0,00
Podlahová pro TV	16110,00	0,00

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok, včetně časového rozlišení odběru, je uveden v tomto odběrovém diagramu:

Odběrový diagram ÚT:

Měsíc	Sjednané množství v GJ _{sj}	Měsíc	Sjednané množství v GJ _{sj}	Měsíc	Sjednané množství v GJ _{sj}
Leden	903	Květen	95	Září	47
Únor	761	Červen	0	Říjen	380
Březen	666	Červenec	0	Listopad	665
Duben	427	Srpen	0	Prosinec	808
Celkem					4752

Roční spotřeba tepla pro přípravu TV v GJ_{sj}	0
---	----------

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Technické parametry odběrného místa

I.

Odběrné místo (číslo, název): **0039-002/039**

Záměček

1. místo předání: vstup do odběrného tepelného zařízení odběratele v K záměčku 2/243
2. způsob přípravy TV: společným teplem s ÚT
3. místo měření ÚT: napojovací uzel v K záměčku 2/243
4. místo měření TV:
5. způsob měření: měřič tepla

II.

Základní parametry dodávané a vrácené teplotonosné látky:

Tlak (přívod/zpátečka):	0,6 / 0,5 MPa
Výkon:	0,105 MW
Objemový průtok:	max. 10,0 m ³ /h
Teplota při -15 °C (přívod/zpátečka):	92,5 °C / 67,5 °C

III.

Plocha v m² (v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.):

	nebyty	byty
Započitatelná pro ÚT	1236,00	0,00
Podlahová pro TV	0,00	0,00

IV.

Odběrový diagram

1. Celkový plánovaný odběr tepelné energie za kalendářní rok, včetně časového rozlišení odběru, je uveden v tomto odběrovém diagramu:

Odběrový diagram ÚT:

Měsíc	Sjednané množství v GJ _{sj}	Měsíc	Sjednané množství v GJ _{sj}	Měsíc	Sjednané množství v GJ _{sj}
Leden	140	Květen	14	Září	7
Únor	118	Červen	0	Říjen	58
Březen	103	Červenec	0	Listopad	102
Duben	65	Srpen	0	Prosinec	125
Celkem					732

Roční spotřeba tepla pro přípravu TV v GJ _{sj}	0
---	---

2. Skutečně dodané a odebrané množství tepelné energie bude závislé na klimatických podmínkách a bude dodavatelem fakturováno dle jeho měřicího zařízení nebo dle náhradního způsobu uvedeného ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách ke smlouvě o dodávce tepelné energie.
3. Případné změny odběrového diagramu na následující rok sjednává odběratel s dodavatelem do data uvedeného v OP. Nepodá-li odběratel návrh na nový odběrový diagram v tomto termínu, zpracuje odběrový diagram na další kalendářní rok dodavatel, a to postupem jednotným pro ostatní odběratele.

Cenové ujednání

1. Cena tepelné energie pro rok 2018 je sjednána na základě zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, vyhláškou č. 450/2009 Sb., v platném znění a v souladu s platnými Cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie.
2. Toto cenové ujednání má platnost od 01. ledna 2018 do 31. prosince 2018.
3. Cena tepelné energie stanovená k 01. lednu je v souladu s Cenovým rozhodnutím cena předběžná.
4. Předběžná cena je stanovena mimo jiné za předpokladu celkových smluvních ročních dodávek v lokalitě 687 087 GJ. Po skončení roku bude v souladu s platným Cenovým rozhodnutím ERÚ provedena výsledná kalkulace a vypočtena výsledná cena.
5. Dodavatel provede a zašle odběrateli vyúčtování na tuto výslednou cenu do 28. února následujícího roku.
6. Cena za tepelnou energii pro vytápění a dodávku teplé vody připravovanou decentralizovaně a měřenou na vstupu do odběrného zařízení je stanovena ve dvousložkové sazbě:

proměnná složka	Kč/GJ _{od} (bez DPH)	385,69
stálá složka	Kč/GJ _{sj} (bez DPH)	133,46

7. K cenám uvedeným v tomto cenovém ujednání bude zaúčtováno DPH dle platných právních předpisů.
8. V uvedených cenách nejsou zahrnuty náklady na množství spotřebované vody (z veřejného vodovodu), která je pro odběratele ohřívána.

V Havířově dne: 1. 1. 2018