



Člen innogy

Naše značka:

Vyřizuje: Vladimír Procházka

Datum: 03.05.2018

MPS Mostní a pozemní stavby ingeneering, s.r.o.

Milan Kercl

Čepí 104

533 32 Čepí

Věc:

Přeložka plynovodu Komárov – upřesnění požadavků

Dobrý den pane Kercl,

na základě změny technologických předpisů došlo nutnosti přepracování projektové dokumentace na provedení dočasné přeložky STL plynovodu u akce „Lávka pro inženýrské sítě Komárov“ – nadzemní vedení plynovodu musí být z oceli, uzávěry před a za vodním tokem musí být zachovány i u provizorní přeložky.

Hezký den,

Vladimír Procházka
GridServices, s.r.o.
odbor přípoj. a rozvoj PZ-Čechy západ
technik přípoj.a rozvoje PZ-Čechy západ
Doudlevecká 48, 30477 Plzeň
Tel. ·
Mobil
E