

Úprava a doplnění ochrany před bleskem dle norem ČSN

	<b>Základní rozpočtové náklady</b>				<b>XXXXX</b>
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
	Zařízení staveniště	%	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Inženýrská činnost <sup>1)</sup>	%	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	Dokumentace skutečného provedení	%	XXXXX	XXXXX	XXXXX
	<b>Celkové náklady bez DPH</b>				<b>XXXXX</b>

Součástí ceny jsou i náklady na vedlejší činnosti, jako je doprava materiálu a pracovníků, použití montážních pomůcek a malých bloků lešení nebo jiné konstrukce pro montáž předmětu plnění. Součástí dodávky je také drobný montážní materiál, blíže nespecifikovaný v soupisu výkonů.

<sup>1)</sup> Inženýrská činnost se pro účely této akce rozumí: zřízení záboru na MČ Praha 2, zajištění nájemní smlouvy s TSK hl. m. Praha, zajištění souhlasného stanoviska správců dotčených sítí, zajištění vytyčení stávajících sítí, zajištění výkopového povolení a případně zajištění koordinace v rámci výkop. prací.

Dodavatel je povinen seznámit se se situací na místě stavby tak, aby nedošlo k nedorozumění v předmětu plnění!

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
	<b>REKAPITULACE NN</b>				
	Uzemnění a ekvipotenciální vyrovnání	ks	1,0	XXXXX	XXXXX
<b>CELKEM SOUPIS VÝKONŮ</b>					<b>XXXXX</b>

č.	typ	kód	popis položky	m.j.	počet m.j.	jednotková cena	celková cena
----	-----	-----	---------------	------	------------	-----------------	--------------

Uzemnění a ekvipotenciální vyrovnání							
1	M	100112R	propojovací uzemňovací vedení Cupal d=8/11 šedivý	m	80	XXXXX	XXXXX
2	K	100037R	Montáž a připojení propojovacího vodiče Cupal	m	80	XXXXX	XXXXX
3	M	100113R	nadzemní propojovací uzemňovací vedení Cupal d=8/11mm	m	10	XXXXX	XXXXX
4	K	743611121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	10	XXXXX	XXXXX
5	M	354000100R	110014 příchytka vedení nerez	ks	10	XXXXX	XXXXX
6	K	743000100R	montáž příchytky	ks	10	XXXXX	XXXXX
7	M	354000101R	2102 propojovací trubička Cu	ks	2	XXXXX	XXXXX
8	M	354000102R	1272 svorka univerzální Multi Cu d=8mm	ks	2	XXXXX	XXXXX
9	M	354000103R	1390S koncovka s SP pro připojení potrubí a lišt nerez	ks	3	XXXXX	XXXXX
10	K	354420280R	montáž koncovky	ks	3	XXXXX	XXXXX
11	M	354000104R	nýť trhací nerez	ks	12	XXXXX	XXXXX
12	M	354000105R	dutinky na vodič CYA 25	ks	10	XXXXX	XXXXX
13	M	354000106R	110121 hloubkový zemnič HZ D= 20 mm (v 1,5m seg) nerez V4A	ks	2	XXXXX	XXXXX
14	M	354000107R	910846 zatloukáč hrot pro HZ nerez V4A	ks	1	XXXXX	XXXXX
15	M	354000108R	2017 svorka pro připojení HZ nerez V4A	ks	1	XXXXX	XXXXX
16	K	9910432R	montáž HZ do 3 m v zemině tř.5	ks	1	XXXXX	XXXXX
17	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	ks	15	XXXXX	XXXXX
18	M	354000109R	1024 antikorozi pásky vazelinová 10cm/10m	ks	1	XXXXX	XXXXX
19	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	ks	1	XXXXX	XXXXX
20	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	15	XXXXX	XXXXX
21	K		Zadláždění po instalaci zemních tyčí - dle pokynů TSK Praha	m <sup>2</sup>	200	XXXXX	XXXXX
<b>CELKEM</b>							<b>XXXXX</b>