

Předmět: Domov PETRA Mačkov - objednávka

Od: Pavel suda [REDACTED]

Datum: 15.6.2018 8:38

Komu: Karel Buchtele [REDACTED]

Dobrý den,

žádám o opravu řízení požárního čerpadla dle nabídky č.NV 18094.

Děkuji a jsem s pozdravem

Pavel Suda
zást. ředitelky

Domov PETRA Mačkov
tel.: [REDACTED]

Envexo s.r.o.**Kubelíkova 1224/42****13000 Praha 3****Česká republika****IČ: 28593758****DIČ: CZ28593758**

mobil:

www:

e-mail:

tel.:

fax:



Městský soud v Praze, odd.C, vložka 157051

Vystavená nabídka

NV18094**Odběratel****Domov PETRA Mačkov****Mačkov 79****38801 Blatná****Česká republika****IČ: 70871779****DIČ: CZ70871779****Konečný příjemce**

e-mail:

tel.:

Domov PETRA Mačkov**Mačkov 79****38801 Blatná****Česká republika****Platba:****Doprava:** dodavatel**Datum**

vystavení: 15.06.2018

platnost do: 30.06.2018


Vystavil(a): Buchtele*cenová nabídka opravy elektro požárního čerpadla grundfos, pro Domov Petra Mačkov.**Nabídka zahrnuje: odpojení a odstranění starých rozvaděčů ze šachty (likvidaci zajistí majitel),**prodloužení přívodního kabelu a kabelu požárního čerpadla, protažení kabeláže stropem, dodání nového rozvaděče s uzamykatelnými**průhlednými dvířky, rozvaděč bude vystrojen frekvenčním měničem, chrániči a jističi pro zařízení vč, integrované zásuvky 230V + 400V,**výstražný maják pro vizuální oznámení poruchy systému. Nabídka zahrnuje odřezání a odstranění pomocného čerpadla a jeho potrubí**(likvidaci zajistí majitel). Tlaková nádoba bude ponechána na místě. Snímač tlaku a kontrolní manometr bude připojen na stávající T kus**výtlačného potrubí a snímač bude chráněn proti zamrznutí samoregulačním topným kabelem a izolací. Bude dodáno nové hlídání hladiny ve**studni a systémově propojeno s frekvenčním měničem. Frekvenční měnič bude chránit motor čerpadla proti přetížení a zkratu, bude udržovat**konstantní tlak v systému (nastavitelné dle volby provozovatele po 0,1 baru), pravidelně bude protáčet čerpadlo pro zachování funkčnosti**v případě požáru.**Nový rozvaděč bude připevněn pod střechem na stávající dřevěnné konstrukci přístřešku. Z důvodu chlazení měniče bude rozvaděč vybaven**větracími otvory se sítkou. Rozvaděč bude mít průhledná dvířka pro jednoduchou vizuální kontrolu displeje měniče.**Dvířka rozvaděče jsou vybavena třibodovou aretací se zámkem na klíč.*

Označení dodávky	Katalog	Počet	m. j.	Cena za m. j.	Sazba	Základ	DPH	Celkem
EcoPower 401 4-7,5kW měnič		1,00	ks	28 950,00	21 %	28 950,00	6 079,50	35 029,50
EP snímač tlaku 4-20mA		1,00		3 550,00	21 %	3 550,00	745,50	4 295,50
EcoPower kabel snímače 10m		1,00	ks	975,00	21 %	975,00	204,75	1 179,75
S-2-DIN relé hladinové		1,00	ks	1 254,00	21 %	1 254,00	263,34	1 517,34
PS 3 sonda do studny 20m		2,00	ks	750,00	21 %	1 500,00	315,00	1 815,00
vystrojení rozvaděče		1,00		4 450,00	21 %	4 450,00	934,50	5 384,50
krabice propojovací do šachty		2,00	ks	580,00	21 %	1 160,00	243,60	1 403,60
chráničky , kryty, lišty, kabely		1,00		2 500,00	21 %	2 500,00	525,00	3 025,00
Aria 64 rozvaděč		1,00		5 321,00	21 %	5 321,00	1 117,41	6 438,41
majáček 230V výstražný		1,00		1 255,00	21 %	1 255,00	263,55	1 518,55
fitinky, manometr		1,00		850,00	21 %	850,00	178,50	1 028,50
samoregulační kabel		1,00	m	950,00	21 %	950,00	199,50	1 149,50
montáž, zprovoznění		1,00		14 200,00	21 %	14 200,00	2 982,00	17 182,00
cestovné		124,00	km	14,00	21 %	1 736,00	364,56	2 100,56

	Sazba	Základ	DPH	Celkem
	0 %	0,00		0,00
snížená	10 %	0,00	0,00	0,00
snížená	15 %	0,00	0,00	0,00
základní	21 %	68 651,00	14 416,71	83 067,71
CELKEM		68 651,00	14 416,71	83 067,71

Sleva v %: 0,00

Celkem s DPH: 83 068,00 Kč



Razítko a podpis