

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

POŽADAVEK NA ZMĚNU
č. 007

Název změny:

Změna vzduchotechnických jednotek na ekodesign 2018

Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
zástupci ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelová
zástupce objednatele ve věcech změnového řízení: TDI

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Smlouva o dílo č. 2017/D /0102 ze dne 22. srpna 2017

TDI: Společnost pro výkon TDI a KBOZP na stavbě Společenského a
kulturního centra v Kuřimi, [REDACTED]
zastoupený: [REDACTED]

GP: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Dominikánská 342/ 19, Brno- město, 602 00 Brno,
zastoupený: [REDACTED]

Vypracoval: [REDACTED]

V Kuřimi dne: 11. května 2018

Za zhotovitele převzal:

Dne: 11. května 2018

1. Stručný popis požadované změny:

Vzduchotechnické jednotky specifikované v projektu pro stavební povolení a v rozpočtu pro výběrové řízení na zhotovitele stavby nesplňují ekodesign 2018. Proved'te dodávku a montáž vzduchotechnických jednotek splňujících požadavky pro ekodesign 2018.

Rozměry:

Celkem 12 ks vzduchotechnických jednotek

Změna byla investorem schválena na jednání dne 9. 5. 2018 a souhlas se změnou oznámen investorem zhotoviteli na KD č. 16, konaném den 10. května 2018.

2. Odůvodnění požadované změny:

Důvodem je to, že mezi dokončením projektu a výběrem zhotovitele byla dlouhá odmlka. Navíc v době zpracování projektu pro stavební povolení nebyly jednotky s ekodesignem 2018 vyráběny a nešlo jednotky pro ekodesign 2018 technicky specifikovat (byly známy jen požadavky, jak byly obsaženy v rozhodnutí EU, jednotky ale nebyly vyráběny). V nabídkách zájemců přihlášených do veřejné soutěže na stavbu SKC Kuřim bylo ze strany zájemců naceňováno projektované řešení- ekodesign 2016, včetně později vybraného zhotovitele PKS stavby a.s., Žďár nad Sázavou.

3. Vyjádření TDI k požadované změně:

Provedení změny je bezpodmínečně nutné pro uvedení stavby do provozu. Provedení změny nebude mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

TDI s provedením změny souhlasí.

. Vyjádření GP k požadované změně:

Provedení změny je nutné pro dodržení požadovaných technických standardů.

GP s provedením změny souhlasí.