

Příloha č. 1B - Odborné prohlídky NTK dle vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb. a kontroly plynových zařízení

Poř. č.	Místo plnění - objekt		Druh plynového zařízení	Název plynového zařízení	Jmenovitý výkon zařízení (v kW)	Odvod spalin	ADS*	AP**	Kontrola (OPK)		Revize / kontrola PZ	
									Poslední	Následná	Poslední	Následná
1	ČT	Česká Třebová, Bezručovo nám. 584	plynový kotel	1 x Vaillant VK 47/4-1 XEU	43,1-47-7	komín	NE	ANO	30.7.2015		15.7.2008	7/2011
			plynový kotel	1 x Vaillant VK 47/4-1 XEU	43,1-47-7	komín	NE	ANO	30.7.2015		15.7.2008	7/2011
			plynový kotel	1 x Vaillant VK 47/4-1 XEU	43,1-47-7	komín	ANO	ANO	30.7.2015		15.7.2008	7/2011
2	LI	Litomyšl, Smetanovo náměstí 15	plynový kotel	1 x Vaillant VK 72/7-2E	42,7-71	komín	ANO	ANO	16.11.2015		19.10.2010	10/2013
			plynový kotel	1 x Vaillant VK 72/7-2E	42,7-71	komín	NE	ANO	16.11.2015		19.10.2010	10/2013
3	LI	Polička, Eimova 245	plynový kotel	1 x Vaillant VK INT 76/1E	59-75,6	komín	NE	ANO	13.11.2015		21.10.2010	10/2013
			plynový kotel	1 x Vaillant VK INT 76/1E	59-75,6	komín	NE	ANO	13.11.2015		21.10.2010	10/2013
4	HK	Hořice v Č, Havlíčkova 40, Hořice	plynový kotel	1 x Vaillant VU INT 466/4-5 A	12,3 - 44,1	olečný tur	ANO	ANO	9.10.2017		9.10.2017	16.9.2018
			plynový kotel	1 x Vaillant VU INT 466/4-5 A	12,3 - 44,1		ANO	ANO	9.10.2017		9.10.2017	16.9.2018
5	HK	Hradec Králové, Pospíšilova 215	plynový kotel	1 x Vaillant VK 84/7-2E	94,8-83	komín	ANO	ANO	23.9.2015		23.9.2015	23.9.2018
			plynový kotel	1 x Vaillant VK 84/7-2E	94,8-83	komín	ANO	ANO	23.9.2015		23.9.2015	23.9.2018
6	HK	Hradec Králové, Riegrovo nám. 975	plynový kotel	1 x Vaillant VKS 93/E	76,6-93	komín	NE	ANO	13.9.2015		13.9.2015	13.9.2018
			plynový kotel	1 x Vaillant VKS 93/E	76,6-93	komín	NE	ANO	13.9.2015		13.9.2015	13.9.2018
			plynový kotel	1 x Vaillant VKS 93/E	76,6-93	komín	NE	ANO	13.9.2015		13.9.2015	13.9.2018
			plynový kotel	1 x Vaillant VKS 93/E	76,6-93	komín	NE	ANO	13.9.2015		13.9.2015	13.9.2018
7	CHR	Hlinsko v Č, Adámkova třída 1094	plynový kotel	1 x Vaillant VK 72/3-2EU	42,7-71,4	komín	NE	ANO	23.8.2015		23.8.2013	23.8.2016
			plynový kotel	1 x Vaillant VK 72/3-2EU	42,7-71,4	komín	NE	ANO	23.8.2015		23.8.2013	23.8.2016
8	HB	Havlíčkův Brod, Svatovojtěžská 58/0	plynový ohřívač	1 x Quantum Q7 50 NRRT-5	19	komín	NE	ANO	25.5.2015			
			plynový kotel	1 x Buderus XZ G 334	90	komín	NE	ANO	25.5.2015			
			plynový kotel	1 x Buderus XZ G 334	90	komín	NE	ANO	25.5.2015			
9	HB	Havlíčkův Brod, Nádražní 107	plynový kotel	BUDERUS XZ G 334XZ	90 kW	komín	NE	N	25.5.2015			
10	CHR	Chrudim, Resselovo náměstí 109	plynový kotel	1 x Buderus 80	80	komín	ANO	ANO	5.8.2015			
			plynový kotel	1 x Buderus 80	80	komín	ANO	ANO	5.8.2015			
11	KO	Kolín, Pod Hroby 541	plynový kotel	1 x Viadrus G 90	120	komín	NE	ANO	21.1.2015		1.1.2014	12/2016
			plynový kotel	1 x Viadrus G 90	120	komín	NE	ANO	21.1.2015		1.1.2014	12/2016
12	NB	Nymburk, Petra Bezruče 362/3	plynový kotel	1 x Dozamet ECA 4 pE ca n/AG	214	komín	NE	ANO	19.1.2015		1.1.2015	12/2017
			plynový kotel	1 x Dozamet ECA 4 pE ca n/AG	214	komín	NE	ANO	19.1.2015		1.1.2015	12/2017
13	PO	Poděbrady, Jiráskova 740/6	plynový kotel	1 x Buderus G 334 XZ	130	komín	ANO	ANO	19.10.2015		1.9.2015	9/2017
			plynový kotel	1 x Buderus G 334 XZ	130	komín	ANO	ANO	19.10.2015		1.9.2015	9/2017
14	KnO	Kostelec nad Orlicí, Dukelských hrdinů 900/0	plynový kotel	1 x Vaillant VK 76/1E	59 - 75,6 kW	komín	NE	ANO	9.6.2015			
			plynový kotel	1 x Vaillant VK 76/1E	59 - 75,6 kW	komín	NE	ANO	9.6.2015			
15	PA	Chvaletice, U Stadionu 238	plynový kotel	1 x Vaillant VK INT 76/1E	75,6 kW	komín	NE	ANO	25.8.2015		25.8.2015	8/2017

*ADS - automatický dopouštěcí systém

**AP - analyzátor plynu

plánovaná rekonstrukce

plánovaná rekonstrukce