



Kancelář prezidenta republiky

V Praze dne 14. února 2018
č. j.: SPH 264/2018

Rozhodnutí

Kanceláře prezidenta republiky - Odboru památkové péče

**k projektové dokumentaci pro výměnu systému měření a regulace (MaR) mikroklimatu:
„Hrobka českých králů a hrobka Jana Nepomuckého“
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha**

Kancelář prezidenta republiky - Odbor památkové péče, příslušná podle § 2 vládního nařízení č. 55/1954 Sb., o chráněné oblasti Pražského hradu, vydává na základě § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, toto rozhodnutí:

Správa Pražského hradu, příspěvková organizace, příslušná hospodařit s majetkem tvořícím areál Pražského hradu, předložila podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. žádost č. j.: SPH 264/2018 o rozhodnutí k záměru výměny systému měření a regulace (MaR) mikroklimatu: „Hrobka českých králů a hrobka Jana Nepomuckého“ v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, který zpracoval projektant Ing. Michal Marek v lednu 2018 (19. ledna 2018).

Kancelář prezidenta republiky - Odbor památkové péče žádost posoudil z hlediska zájmu státní památkové péče na ochraně Pražského hradu, který je, včetně jeho areálu, nařízením vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, prohlášen za národní kulturní památku, a stanoví:

Záměr výměny systému měření a regulace (MaR) mikroklimatu: „Hrobka českých králů a hrobka Jana Nepomuckého“ v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha je přípustný při dodržení následujících podmínek:

- při realizaci výměn zařízení a instalačních prvků, je třeba dbát na ochranu archeologických terénů a fragmentů historického zdiva baziliky, rotundy apod. Při zahájení prací je třeba zhotovitele poučit na místě.

- nejsložitější část doplnění a výměny technologie, zj. páteční trasy umožňující připojení na Energo centrum, byla provedena OIT SPH (xxx) ve stávajících trasách a instalačních kanálech katedrály za průběžných konzultací se zástupcem Odboru památkové péče. V rozsahu asi 2 bm bylo třeba otevřít stávající trasu elektroinstalace v omítce na schodišti krypty sv. Jana Nepomuckého. Tu není ve stávajících zimních podmínkách možné zapravit a je tudíž potřeba opravu realizovat ve vhodných klimatických podmínkách. Oprava štuky, resp.

zapravení trasy, bude provedena dle standardu areálu PH vápenným štukem a barevnou retuší.

119 08 Praha · Hrad, česká republika
tel.: +420 224 371 111, fax: +420 224 373 300

- po realizaci záměru doplnění a náhrady MaR, obsaženého v projektové dokumentaci, je také důležité nastavení celého systému podle sledovaných podmínek. To je pro fungování mikroklimatu dotčených prostor zcela zásadní. Z tohoto důvodu považujeme za nevyhnutelné spolupracovat s klimatologem a autorem řešení větrání xx. K tomu je třeba podotknout, že nastavení systému zařízení nebude jednorázový proces.

Odůvodnění

Toto rozhodnutí je závazným stanoviskem ve smyslu § 14 odst. 1 a 3 zákona č. 20/1987 Sb., neboť podle § 44a odst. 3 téhož zákona závazné stanovisko ve věci, o které není příslušný rozhodovat stavební úřad, je samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Správa Pražského hradu předložila podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. žádost č. j.: SPH 264/2018 o rozhodnutí k záměru výměny systému měření a regulace mikroklimatu „Hrobka českých králů a hrobka Jana Nepomuckého“ v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, který zpracoval projektant Ing. Michal Marek v lednu 2018.

Kancelář prezidenta republiky při posouzení žádosti a stanovení požadavků uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí vycházela ze znalosti aktuálního stavu prostor hrobky, krypty a přiléhajících prostor. Záměr doplňuje zařízení, které mimo jiné umožní napojení doposud zcela autonomních systémů přímo na Energo centrum PH, což zlepší servisování důležitých zařízení a okamžitou reakci na případnou poruchu systému.

V mnoha ohledech, však jde pouze o doplnění důležitých zařízení, po kterém je však třeba nastavit technologii a provozní systém vedoucí k trvalému zlepšení mikroklimatu dotčených prostor. Dlouhodobé sledování, vyhodnocování a úpravy nastavení úprav mikroklimatu jsou potom dalším úkolem pro investora Správu pražského hradu.

Při opravě stávající instalační drážky v omítce na schodech do krypty sv. Jana Nepomuckého, bude třeba též vhodně zprovoznit posuvnou zástěnu, které obsahuje větrací systém. Nyní je ve stavu s poněkud omezenou možností provozu.

Toto rozhodnutí vychází z § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., podle něhož v rozhodnutí orgán státní památkové péče vyjádří, zda práce uvedené v žádosti o rozhodnutí jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést; základní podmínky musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 80 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí podáním učiněným ke Kanceláři prezidenta republiky.

Vyřizuje: xxx
Telefon: xxx