

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PU-002116

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: *HDB; spol. s r.o.*
Adresa: *NA HRÁZI 169; PODEBRADY*
IČO: *48953806*
DIČ: *CZ 48953806*
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dodávky specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dodávky dodané v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: I/9 v podjezdu pod dálnicí D8 v MÚK Zdiby

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 21200 Provozní úsek, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí zboží Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: opravu havarijního stavu přečerpávací stanice povrchové vody z komunikace I/9 v podjezdu pod dálnicí D8 v MÚK Zdiby, kdy bude provedeno přetěsnění a celková údržba elektroinstalace, doplnění chybějících součástí včetně revize elektro. U kabelových rozvodů dojde k úpravě a doplnění pro napájení druhého čerpadla, na armaturách obnova antikorozních nátěrů a provedení vyčištění, likvidace kalů a desinfekce spodních prostor. Zároveň dojde k doplnění druhého čerpadla (bylo vadné, neopravitelné), jelikož jedno čerpadlo v případě nárazového deště nestačí přivedené množství vody dostatečně rychle odčerpat a bude sloužit i jako případná rezerva v případě poruchy, aby nedocházelo k zaplavování prostoru pod mostem i nadále.

Pro bezproblémový provoz přečerpávací stanice je potřeba řádně provést údržbu, vyčištění, doplnění a znovu zprovoznění plného čerpacího výkonu, včetně revizí.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do **31.10.2018** ode dne nabití účinnosti smlouvy.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 240.000,- / 290.400,-

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace dodávky

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů

V Praze dne 26.7.2018

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

25.7.2018

Příloha č. 1
Specifikace dodávky

V rámci zakázky dojde k provedení opravy havarijního stavu přečerpávací stanice povrchové vody z komunikace I/9 v podjezdu pod dálnicí D8 v MÚK Zdiby, bude provedeno přetěsnění a celková údržba elektroinstalace, doplnění chybějících součástí včetně revize elektro. U kabelových rozvodů dojde k úpravě a doplnění pro napájení druhého čerpadla, na armaturách obnova antikoročních nátěrů a provedení vyčištění, likvidace kalů a desinfekce spodních prostor. Zároveň dojde k doplnění druhého čerpadla (bylo vadné, neopravitelné), jelikož jedno čerpadlo v případě nárazového deště nestačí přivedené množství vody dostatečně rychle odčerpat a bude sloužit i jako případná rezerva v případě poruchy, aby nedocházelo k zaplavování prostoru pod mostem i nadále.

Pro bezproblémový provoz přečerpávací stanice je potřeba řádně provést údržbu, vyčištění, doplnění a znovu zprovoznění plného čerpacího výkonu, včetně revizí.