

„Sociální bydlení města Slaný-objekt Soukenická 58“		
ZMĚNOVÝ LIST č. 1	Datum předložení zhotovitelem	26. 4. 2018
Sešití trhlin a statické zajištění objektu	Datum schválení objednatelem	9. 5. 2018
Objednatel	Město Slaný	
Technický dozor	Reinvest spol. s.r.o	
Zhotovitel	Elektromontáže stavby spol. s.r.o.	

Změnový list předkládá:		
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Nepředvídatelné
Objekt	Soukenická 58	
Popis změny: Sešití trhlin zdiva pomocí ocelových spon a statické zajištění (spřažení) objektu		
Zdůvodnění změny (zhotovitel): <i>Po odstranění nesoudržných omítek v místnosti F02 v rohu u kuchyňské linky byly zjištěno, že ve stávajícím zdivu je patrná 2 cm trhlina. Po kontrole zdiva statikem bylo konstatováno, že bude provedeno „sešití trhli“ pomocí ocelových spon, které budou kotveny pomocí chemických kotev.</i> <i>Vzhledem k tomu, že část objektu je tvořena přístavkem, došlo vlivem sedání k porušení obvodového zdiva v místě napojení obou objektů.</i>		
Finanční dopad změny:	Navýšení / Ponížení	
Změna ceny ke schválení:	85 812,60 Kč bez DPH, 98 684,49 Kč včetně DPH	

Stanovisko technického dozoru:

Tato změna je provedena v souladu se zákone 134/2016 o zadávání veřejných zakázek §222 odst.6

--

Přílohy:	č. 1 – Půdorys objektu s vyznačením změny č. 2 – Fotodokumentace č. 3 – Ocenění změny – přípočty Sešití trhlin č. 4 – Ocenění změny – přípočty Statické zajištění objektu
-----------------	--

Zhotovitel

Podpis: [redacted]	Razítko:
Datum:	

Schvalovací proces:

Technický dozor objednatele:	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit [redacted]	Razítko:
Datum:	

Objednatel:	
Změnu schvaluji / neschvaluji [redacted]	Razítko:
Datum:	