



Řízení letového provozu České republiky

DODATEK Č. 4

ke „SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍ PODPORY PRO NÁHRADNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE S NEPŘERUŠITELNOU DODÁVKOU – UPS“,

uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dne 18.12.2014, ve znění dodatku č.1 ze dne 21.5.2015, ve znění dodatku č.2 ze dne 25.3.2016 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 14.6.2017 (dále jen „smlouva“)

(dále jen „dodatek č.4“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Jeneč, Navigační 787, 252 61

zastoupený: Ing. Miloslavou Mezerovou, výkonnou ředitelkou Útvaru finančně správního

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: ČSOB Praha 5, č. účtu 88153/0300

SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen „objednatel“)

a

ALTRON, a.s.

se sídlem: Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4

zastoupená: Antonín Hemmer, předseda představenstva, Ing. Martin Souček, člen představenstva

IČO: 64948251

DIČ: CZ64948251

bankovní spojení: ■■■ ■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■

SWIFT kód: ■■■■■■

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 3609

(dále jen „poskytovatel“),

(objednatel a poskytovatel rovněž „smluvní strany“).

2. Předmět dodatku č. 4

2.1 Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se předmětná smlouva upravuje následovně:

2.1.1. Změna jednatelů osoby na straně objednatele - namísto [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] je jméno jednatelů osoby Ing. Miloslava Mezerová, výkonná ředitelka Útvaru finančně správního.

2.1.2. Změna jednatelů osoby na straně poskytovatele - namísto Mgr. Michala Hejska je jméno osoby jednatelů Ing. Martin Souček, člen představenstva.

2.2 V čl. 1 předmět smlouvy v odst. 1.2.6. Ostatní činnosti dochází k aktualizaci odpovědných osob

2.2.1. Změna osob oprávněných činit zápisy do provozních deníků za objednatele - ruší se odpovědná osoba [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] - [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] [REDAKCE] - [REDAKCE]

2.2.2. Změna osob oprávněných činit zápisy do provozních deníků za poskytovatele - ruší se odpovědné osoby: [REDAKCE]

2.3 Do čl. 9 smlouvy (utajení informací) se vkládá nový odst. 9.4, který zní následovně:

2.3.1. „Objednatel i poskytovatel respektují pravidla o ochraně osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. nařízení GDPR, a dalších obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Bližší informace o ochraně osobních údajů na straně objednatele jsou k dispozici na webových stránkách www.rlp.cz“

2.4 Příloha č. 1 smlouvy „Specifikace zařízení a požadavků na provádění servisu“ se plně nahrazuje novým zněním. . Nová příloha č. 1 tohoto dodatku reflektuje nové znění a v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy.

2.5 Příloha č. 2 smlouvy „Rozpis roční ceny na činnosti podle jednotlivých typů zařízení (v Kč bez DPH)“ se plně nahrazuje novým zněním. . Nová příloha č. 2 tohoto dodatku reflektuje nové znění a v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 2 smlouvy.

2.6 V čl. 2 smlouvy (cena a platební podmínky) se odst. 2.3 ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

„Faktura - daňový doklad s odvoláním na číslo této smlouvy objednatele za poskytování servisu ve výši měsíční platby v souladu s přílohou č. 2 bude společně s příslušnou sazbou DPH vystavena poskytovatelem měsíčně vždy k poslednímu dni daného kalendářního měsíce a zaslána na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Při postupných výměnách UPS na lokalitách IATCC a Technický blok budou postupně rušeny měsíční sazby a s tím související platby za údržbu a servis příslušné UPS, vždy o poměrnou část (x/30) měsíční platby odpojeného zařízení. Rozhodným datem bude vždy datum odpojení příslušné UPS od sítě, a toto datum bude zástupcem objednatele písemně oznámeno zástupci poskytovatele.“

3. Závěrečná ustanovení


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti beze změny.
- 3.2 Tento dodatek č. 4 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou z nich.
- 3.3 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 1. 8. 2018.

1) Přílohy dodatku č.4

- Nová příloha č. 1 „Specifikace zařízení a požadavků na provádění servisu“
- Nová příloha č. 2 „Rozpis roční ceny na činnosti podle jednotlivých typů zařízení (v Kč bez DPH)“
- Oznámení o odpojení a ukončení servisní podpory a údržby UPS

V Jenči dne

V PRAZE DNE



Příloha č. 1 smlouvy č. 271/2014/PS/030

Specifikace zařízení a požadavků na provádění servisu.

Skutečnost				Požadovaný servis stávajícího vybavení UPS				Požadované monitorování do servisního dispečinku včetně instalace	
pořad. číslo	Místo instalace	Typ UPS	výkon (kVA) - počet kusů	Doba nástupu k opravě (hodin)	Servisní by-pass (napájecí rozvaděč)	karta SNMP/WEB	karta MODBUS	Monitorování akumulátorů	Monitorování provozních stavů UPS
1	Letiště Praha - Technický blok - síť B	APC Galaxy 80 kVA	2 x 80	2	ano	ano	ne	ano	ano
2	Letiště Praha - Technický blok - síť C	APC Galaxy 80 kVA	2 x 80	2	ano	ano	ne	ano	ano
3	Letiště Praha - Technický blok - síť D	Newawe Conceptpower triple-DPA-75, 3 modulová	75	6	ano	ano	ne	ne	ne
4	Letiště Praha - Technický blok - síť E	Emerson NetSure701	2x(7x3,2)	2	ano	ano	ne	ano	ano
5	Letiště Praha - Technický blok - síť F	Emerson NetSure701	2x(7x3,2)	2	ano	ano	ne	ano	ano
6	Letiště Praha - objekt THOMSON	MGE Galaxy 5500	2 x 80	6	ano	ano	ne	ne	ano
7	Jeneč - objekt IATCC - síť B	APC Silcon DP3320E	2x320	2	ano	ano	ano	ano	ano
8	Jeneč - objekt IATCC - síť C	APC Silcon DP3320E	2x320	2	ano	ano	ano	ano	ano
9	Jeneč - objekt IATCC - síť D3	APC Silcon DP3120E	2x120	24	ano	ano	ano	ne	ne
10	Jeneč - objekt IATCC - síť D12	APC Silcon DP380E	2x80	24	ano	ano	ano	ne	ne
11	Jeneč - objekt IATCC - síť E (48V)	DC Actura Flex	2x40	2	ano	ano	ano	ne	ano
12	Jeneč - objekt IATCC - síť F (48V)	DC Actura Flex	2x40	2	ano	ano	ano	ne	ano
13	Jeneč - objekt IATCC - ATM systémy	Symmetra LX	2 x 16	2	ne	ano	ne	ne	ne
14	Jeneč - Vysílací ústředí	IMV Invertomatic SitePro P 30	2 x 30	6	ne	ano	ne	ne	ne
15	RLB Písek	MGE Galaxy 5500	2 x 100	24	ne	ano	ne	ne	ano
16	RLB BUKOP	APC Galaxy 80 kVA	2 x 80	6	ano	ano	ne	ne	ano
17	Letiště Václava Havla - Letecká škola	APC Silcon DP340E	1 x 40	2	ano	ano	ne	ne	ne
18	Letiště Brno - Tuřany	Newawe Conceptpower triple-DPA 75, 3 modulová	75	24	ano	ano	ne	ano	ano
19	Letiště Brno - Tuřany	APC Silcon 80 kVA	2 x 80	24	ano	ano	ne	ano	ano
20	Letiště Ostrava - Mošnov	DPA UPSscale ST 80	2 x 20	24	ano	ano	ne	ano	ano
21	Letiště Ostrava - Mošnov	DPA UPSscale ST 80	2 x 20	24				ne	ne
22	Letiště Ostrava - Mošnov	DPA UPSscale ST 80	1 x 20	24	ano	ano	ne	ne	ne
23	Letiště Ostrava - Mošnov	APC Galaxy 80 kVA	1 x 80	24	ano	ano	ne	ne	ne



Řízení letového provozu České republiky

V Jenči, dne:.....

Oslovení

Oznámení o odpojení a ukončení servisní podpory a údržby UPS

Oznamujeme, že ke dni bylo zařízení UPS č. na lokalitě odpojeno od sítě a k tomuto datu také žádáme o ukončení servisní podpory dle smlouvy č. 271/2014/PS/030 na tomto zařízení.

S pozdravem