

**POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KAPACITY A KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ**

	<b>Požadavek</b>	<b>Předpis/Zdůvodnění</b>
Minimální kapacita diváků	2200	
Délka oválu v metrech	200	IAAF TFM table 8.1.b;
Počet drah oválu	6	IAAF TFM table 8.1.b min.4;
Rozmezí sklonu klopení oválu v °	10°- 15°	IAAF TFM 8.1.1.3
Šířka 1 dráhy na oválu v metrech	1,0	IAAF TFM 8.1.1.2
Minimální délka rovinky na oválu v metrech	45	IAAF TFM 8.1.1.3
Počet drah sprintérské rovinky	8	
Minimální šířka běžecké dráhy sprintérské rovinky v metrech	1,22	
Povrch dráhy	Umělý – certifikace IAAF	IAAF IPR 4.3.1 b)
Minimální tloušťka umělého povrchu v mm	13	IAAF TFM 8.1.1.2
Minimální prostor pro standardní 200 m ovál v m	97 x 48	IAAF TFM 8.2.1.1
Rozcvičovací dráhy (metry/počet drah)	90/6	IAAF TFM table 8.1.b
Podlahová plocha pro technické zařízení a obsluhu <sup>1)</sup> v m <sup>2</sup>	100	IAAF TFM table 8.4.2
Plocha šaten pro sportovce včetně sociálního zařízení v m <sup>2</sup>	480	IAAF TFM table 8.1.b
Klimatizace/vzduchotechnika – výkon pro atlety	30 m <sup>3</sup> /hodinu/atleta	IAAF TFM 8.4.3.1
Klimatizace/vzduchotechnika – výkon pro diváky	20 m <sup>3</sup> /hodinu/diváka	IAAF TFM 8.4.3.1
Klimatizace/vzduchotechnika – maximální hlučnost	45 dBA	IAAF TFM 8.4.3.1
Požadovaná teplota v °C – sportoviště	16 – 18°C	IAAF TFM table 8.4.3.1
Požadovaná teplota v °C – tréninkový a rozcvičovací prostor	12 – 16°C	IAAF TFM table 8.4.3.1
Požadovaná teplota v °C – ostatní prostory	22 – 24°C	IAAF TFM table 8.4.3.1
Požadovaná hodnota horizontálního osvětlení v luxech	Min. 500	IAAF TFM table 8.4.3.2
Potřebná hodnota horizontálního osvětlení 1,5 m nad povrchem dráhy v luxech	Min. 1400	IAAF TFM table 8.4.3.2
Posilovna – samostatná místnost – v m <sup>2</sup>	220	IAAF TFM 8.5.2
Prostor pro Event Presentation (hlasatelé, obsluha videotechniky atd.) <sup>1)</sup> v m <sup>2</sup>	80	IAAF TFM table 8.4.2; S ohledem na stále rostoucí význam moderních forem prezentace při atletických soutěžích – samostatná místnost s výhledem na sportoviště

<sup>1)</sup> Technickým zařízením a obsluhou se pro účely tohoto materiálu rozumí ta zařízení a jejich obsluha, které jsou požadovány soutěžními a technickými předpisy IAAF či EA nebo plynou z povahy a rozsahu pořádaných atletických soutěží. Za taková zařízení nejsou považována běžná technická zařízení budov, která slouží k plnění obvyklých funkcí budov – například rozvody tepla, elektřiny, vody, plynu apod.

Místnost pro ceremoniál v m <sup>2</sup>	55	S ohledem na předpokládané využití haly pro pořádání M ČR a mezinárodních mítinků
Tréninkové doskočiště pro skok daleký/trojskok - počet	1	
Konstrukce pro šplh na laně – počet	1	
Hrazda – počet	1	
Šatna pro rozhodčí jako samostatná místnost – počet/m <sup>2</sup>	2/60	Podlahová plocha 30 m <sup>2</sup> pro každou ze šaten, se samostatnou šatnou pro muže a samostatnou šatnou pro ženy.
Dopingová kontrola – čekárna v m <sup>2</sup>	30	IAAF TFM 4.1.1.4.1
Dopingová kontrola – pracovní místnost v m <sup>2</sup>	20	IAAF TFM 4.1.1.4.2 min. 18 m <sup>2</sup> ; samostatná místnost komunikačně propojená s ostatními prostory pro dopingovou kontrolu
Dopingová kontrola – toalety – počet/m <sup>2</sup>	2/á 4,5	IAAF TFM 4.1.1.4.3 Samostatné místnosti s obvyklým vybavením, svou velikostí a dispozicí umožňující dohled dopingového komisaře nad odběrem vzorku
Závodní kancelář – počet/m <sup>2</sup>	3/60	Samostatná místnost plnící zejména administrativní funkci – svolavatelna, pokladna, místnost pro zpracování a rozmnožování startovních listin a výsledků. Konstruktivní řešení taková, která umožní využití těchto prostor i v mimosoutěžním období – například jako učebny pokud by místnosti byly odděleny pohyblivými příčkami.
Sklady v m <sup>2</sup>	300	Sklady pro uschování sportovního vybavení (koule, tyče, laťky, odrazová břevna, překážky apod.)
Kancelář správce v m <sup>2</sup>	15 – 20	
Místnost pro úklidové potřeby v m <sup>2</sup>	15	
Prostor pro objekt občerstvení pro diváky		
Prostory pro VIP – počet/m <sup>2</sup>	2/70	2 propojené místnosti s výhledem na ovál
Šatna pro diváky s obsluhou		Kapacita šatny musí korespondovat s diváckou kapacitou haly.
Místnost pro tiskové centrum v m <sup>2</sup>	100	
Videostěna - počet	Min.1	
Ošetřovna - počet místností/m <sup>2</sup> Součástí budou toalety	3/á 15	IAAF TFM 4.1.1.3.2; S ohledem na uvažovanou diváckou kapacitu haly vyhradit jednu místnost jako ošetřovnu pro diváky a soutěžící
Prostor pro odpočinek atletů a umístění fyzioterapeutických stanišť v m <sup>2</sup>	100	IAAF TFM table 8.1.b

Manipulační vstup		Propojení interiéru a exteriéru haly dostatečně rozměrným manipulačním vstupem pro dopravu a manipulaci s rozměrově větším vybavením, případný vjezd dodávek apod. při osazování technických zařízení
-------------------	--	---

## Zkratky:

IAAF TFM	IAAF Track and Field Facilities Manual 2008 Edition
IAAF IPR	IAAF World Indoor Tour Regulations
PSMEAIPM	Principle for selection and management European Athletics Indoor Permit Meetings