

KUPNÍ SMLOUVA : K180700

Prodávající:
ISH PUMPS OLOMOUC a.s.
Hybešova 1282/16
Hodolany
779 00 Olomouc

tel: xxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

IČO : 25272365
DIČ : CZ25272365
Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Spisová značka : B1834 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Kupující:
DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl AXVIII, vložka 520

týká se:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Správa uranových ložisek
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, ved. odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této
smlouvy
xx
xx

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Správa uranových ložisek
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

Datum : 19.07.18
Zpracoval : xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon : xxxxxxxxxxxxxxxx
Fax : xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx

Technické specifikace : 1
Rozměrové náčrtky : 1
Všeobecné dodací podmínky : 1
Jiné : -

Akce : **Horizontální odstředivé čerpadlo**
Objednávka č. : VŘ 24/2018
Ze dne : 13.07.18

Pol. č.	Pozice	Množství	Název zboží	Jednotka	Cena / jednotka	Sleva	Celkem
01/14		1	META-PLUS 27 OC soustrojí	Ks	174 200,00 Kč	10 %	156 780,00 Kč

Cena : 156 780,00 Kč
Fakturační sleva : 0,00 Kč
Cena po slevě : 156 780,00 Kč
+ 21% DPH : 32 923,83 Kč
Cena celkem : 189 704,00 Kč

Smluvní vztah založený touto smlouvou se řídí "Všeobecnými dodacími podmínkami", které jsou přiloženy k této smlouvě.

Dodací podmínky : DAP o.z. Správa uranových ložisek Příbram, INCOTERMS 2010 (bez DPH)
Platební podmínky : platba na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení
Dodací lhůta : do 30.11.2018

Odstoupení od smlouvy : V případě odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího, uhradí Kupující Prodávajícímu náklady, které mu tímto odstoupením vznikly.

Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

Výhrada vlastnického práva: Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k předmětu koupě přejde na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

Zvláštní ujednání : Potvrzenou kopii KS nám zašlete, prosím, obratem zpět na výše uvedený email.
Čerpadlo je určeno pro provoz ve vyznačené pracovní oblasti (Q_{min} , Q_{max}). Provoz mimo vyznačenou pracovní oblast má za následek zvýšené opotřebení dílů čerpadla a výrobce nepřebírá za toto provozování čerpadla záruku.
Zkoušení hydraulických parametrů bude v souladu s ČSN EN ISO 9906 třída přesnosti 2B

Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv). Její platnost končí splněním všech závazků obou stran.

Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.

7.8.2018

31.7.2018

Ing. Milan Masare
generální ředitel

Ing. Zbyněk Skála
vedoucí odštěpného závodu

.....
prodávající

.....
kupující

Akce : Horizontální odstředivé čerpadlo

Zákazník : DIAMO, státní podnik

Pozice zákazníka :
Objednávka č. :

Popis	Hodnota	Jednotka
Název :	META-PLUS 27 OC	Kompletní soustrojí
Typ :	100-NHG-250-31-OC-020-09	
Počet :	1	ks
Vyrobeno dle :	ČSN EN 22858.TP 426-13-107/99	
Hrdlo sací...DN	125	
Hrdlo sací...PN	16	
Hrdlo výtlačné...DN	100	
Hrdlo výtlačné...PN	16	
Poloha :	S-AX T-O	ks
Chlazení / ohřev	NE	

Parametry	voda	visk. kap.
Průtok... Q_r	33,33	l/s
Dopravní výška... H	20	m
Příkon čerpadla... P_r	8,89	kW
Min. výkon mot... P_{mot}	10,76	kW
Jmenovité otáčky... n_r	1460	1/min
Sací tlak abs... p_s	0,105	MPa
Výtlačný tlak abs... p_v		MPa
Požadovaná NPSHR :	4	m

Médium		
Čerpané médium :	důlní voda	
Obsah pevných částic :	2	% hmotnosti
Velikost zrna :	0,5	mm
Pracovní teplota... t_p :	do 12	°C
Hustota při t_p :	1 000	kg/m ³
Kinematická viskozita :	1	mm ² /s
Tlak nasycených par :	do 0,01	MPa

Materiály	
Těleso čerpadla :	DIN-1.0619
Oběžné kolo :	DIN-1.0619
Hřídel :	ČSN-12 050
Těsnící kruh :	DIN-1.0619
Základová deska :	EN-GJL-150
Pouzdro ucpávky :	17020

Ucpávka	
Ucpávka 1 - typ :	DEPAC 186 60 : SC-SC (VITON)
Ucpávka 2 - typ :	
Obslužný systém :	





Tlak na ucpávku :	0,2 Mpa	Průtok :	l/min
-------------------	---------	----------	-------

Motor		
Typ :	1LE1003-1DB2-.....	
Tvar :	IM 1001 (IMB3)	
Krytí :	IP55	
Výkon :	11	kW
Spínání :	690VY/400VD	
Fáze :	3	
Provozní napětí :	400	V
Jmenovitý proud :	21,5	A
Otáčky :	1460	1/min
Kmitočet :	50	Hz
Max. teplota :	40	°C
Prostředí/provedení :	mokrě/BNV	

Ostatní údaje	
Spojení :	PSM 111/140

Váha čerpadla :	143	kg
Váha soustrojí :	295	kg

Pozn. : Horizontální odstředivé čerpadlo, pravotočivé při pohledu od motoru
 Čerpadlo není samonasávací, má sací schopnost
 Pro chlazení nebo ohřev doporučený průtok až l/min, potřebný tlak - MPa



META-PLUS 27 125-100-250-31-N

DN1-125, PN1-16, DN2-100, PN2-16

N/T/18/0700/01/14

01

Hmotnost soustrojí [kg] : 295

