

KONTROLY						
Pč.	Položka	m.j.	Počet m.j.	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH	
Pololetní kontrola SHZ						
1.	odzkoušení funkčnosti všech řídicích ventilů a zkrápění oken	soubor	1			
2.	odzkoušení sepnutí řídicích ventilů signálem od EPS	soubor	1			
3.	odzkoušení sepnutí řídicích ventilů od tlačítek na každém podlaží	soubor	1			
4.	odzkoušení signalizace polohy uzavíracích armatur pod řídicím ventilem	soubor	1			
5.	kontrola ústředny SHZ, přezkoušení všech vstupních údajů od externích zařízení, včetně EPS hlásičů z budovy č. 439 a přezkoušení výstupů na návazná zařízení	soubor	1			
6.	opětovné uvedení SHZ do stavu pohotovosti	soubor	1			
7.	provedení zápisu do Provozní knihy SHZ	ks	1			
Celkem pololetní kontrola SHZ						
Roční kontrola SHZ						
1.	vizuální prohlídka celého SHZ – sledování kompletnosti počtu hlavice, potrubí, uložení zařízení a potrubí, stav nátěrů a koroze	soubor	1			
2.	profouknutí potrubí všech sekcí SHZ tlakovým vzduchem, sledování průchodnosti hubic	soubor	1			
3.	odzkoušení parametrů hlavního čerpadla	ks	1			
4.	odzkoušení funkčnosti všech řídicích ventilů a zkrápění oken	soubor	1			
5.	odzkoušení sepnutí řídicích ventilů od EPS	soubor	1			
6.	odzkoušení sepnutí řídicích ventilů od tlačítek na každém podlaží	soubor	1			
7.	odzkoušení signalizace polohy uzavíracích armatur pod řídicím ventilem	soubor	1			
8.	odzkoušení vazby mezi strojovnou SHZ a hlavním čerpadlem SHZ (pokles tlaku v rozdělovači)	ks	1			
9.	kontrola ústředny SHZ, přezkoušení všech vstupních údajů od externích zařízení, včetně EPS hlásičů z budovy č. 439 a přezkoušení výstupů na návazná zařízení	soubor	1			
10.	opětovné uvedení SHZ do stavu pohotovosti	soubor	1			
11.	provedení zápisu do Provozní knihy SHZ	ks	1			
Celkem roční kontrola SHZ						

Pč.	Položka	JM	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
Pololetní kontrola samočinného odvětracího zařízení (prováděná 2 x v kalendářním roce)					
1.	kontrola 16 ks dvojklapek v pásovém světlíku Bci s SOZ zařízením o rozměrech 200 x 200 cm	ks	32		
2.	kontrola 3 ks požárních skříní s bombičkou s náplní CO ₂ 500 g	ks	6		
3.	kontrola 3 ks elektromagnetu na propojení zařízení s EPS	ks	6		
Celkem kontrola samočinného odvětracího zařízení					
Cena celkem za kontroly 2018 (bez DPH)					
Cena celkem za kontroly 2019 (bez DPH)					
CENA CELKEM ZA KONTROLY 2018-2019 (bez DPH)					

REVIZE ELEKTRO					
Pč.	Položka	JM	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena celkem bez DPH
Revize elektrického zařízení (pouze rok 2019)					
1.	revize el.zařízení	ks	1		
2.	zpracování revizní zprávy	soubor	1		
CENA CELKEM ZA REVIZE ELEKTRO 2019 (bez DPH)					

CENA CELKEM ZA ZAKÁZKU	bez DPH	229 720,00
	DPH	48 241,20
	s DPH	277 961,20