



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1 ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – Objekt A, B	18
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 05 – Severní přístavek – Hasící přístroje v obj. A, B	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:	DATUM: OSOBNĚ: X
PŘEDMĚT ZMĚNY: Hasící přístroje v obj. A, B DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek ODKAZ NA VÝKRESY: [REDAKCE] ODKAZ NA SOUPIS PRÁCE: viz položkový rozpočet „Změna č.18 – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: ;	
POPIS ZMĚNY: – V TZ PBŘ jsou uvedeny počty jednotlivých přenosných hasících přístrojů na jednotlivých objektech. V objektu A jsou předepsány 2 ks práškového hasícího přístroje s minimální hasící schopností 21A a 113B, objektu B 8 ks a v objektu C 4 ks. Ve výkazu výměr jsou uvedeny pro objekt C v položce č. 180 4 ks (v souladu s PBŘ), v objektech A a B obsaženy nejsou.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]	DATUM: 18.6.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRÁCE, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: [REDAKCE]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1	18
ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – Objekt B	

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18
Popis změny:	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
SO 05 – Severní přístavek - Hasící přístroje v obj. A, B	

KOMU: OI MMB **OD:** Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. **DATUM:**
ODESLÁNO: **POŠTOU:** **KURÝR:** **FAX:** **OSOBNĚ:** X

PŘEDMĚT ZMĚNY: Hasící přístroje v obj. A, B
DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek
ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED]
ODKAZ NA SOUPIS PRÁCI: viz položkový rozpočet „Změna č.18 – příloha č.1“,
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	10 700,00 Kč	2247,00 Kč	12 947,00 Kč
Méněpráce:	Kč	Kč	Kč
Rozdíl:	10 700,00 Kč	2247,00 Kč	12 947,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]			DATUM: 18.6.2018

VYJÁDRĚNÍ:

SOUHLASÍME

OD: _____ **AD GP:** _____ **PODPIS:** [REDACTED] **DATUM:** 15.6.2018

SCHVÁLIL: _____ **PODPIS:** _____ **DATUM:** _____

STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:
[REDACTED]	[REDACTED]

Rekapitulace změnového listu

Stavba: **Rekonstrukce NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek**

Objednatel: **Společnost pro vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk** IČO: 46960180
 DIČ: CZ46960180
 Videňská 127
 619 00 Brno

Projektant: **Architektonická kancelář Ing. arch. Radko Květ** IČO: 13676601
 DIČ: CZ13676601
 Opletalova 6
 602 00 Brno

Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a. s.** IČO: 46678468
 DIČ: CZ46678468
 Pízeňská 3217/16
 150 00 Praha-Smíchov

Vypracoval: **Ing. Sikora**

Rozpis ceny

Celkem

VCP			10 700,00
MP			0,00
VCP+MP			10 700,00

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %		10 700,00 CZK
Základní DPH	21 %		2 247,00 CZK
Cena celkem bez DPH			10 700,00 CZK
Cena celkem s DPH			12 947,00 CZK

v


Brno

dne

21.6.2018

Za zhotovitele

Za objednatele



Položkový rozpočet VCP

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	SO 05	Severní přístavek
R:	05.02	Architektonicko-stavební řešení: hasící přístroje objekt A, C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	799.3	Protipožární opatření				
180	R 799.3-01	D+M přenosných hasicích přístrojů práškových min.has.schopnost 21A a 113B Dle PBŘ: Obj. A : 2 ks Obj. B : 8 ks	ks	10,00000	1 070,00	10 700,00
Celkem						10 700,00