

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení díla
--

Název akce „Heřmanice – Oprava rozvodů vody strážní věže“Vymezení plnění veřejné zakázky:

Akce: Oprava rozvodů vody strážní věže

Místo plnění: Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava 13

Investor: Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

SPECIFIKACE ZAKÁZKY

V průběhu 1. čtvrtletí 2016 byly provedeny prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany v areálu Věznice Heřmanice. Ze závěrů těchto prověrek vyplynul požadavek na zajištění teplé vody ve strážních věžích a zároveň nutnost opravy rozvodů vody do těchto věží. Jedná se o tyto objekty:

- Obj. číslo 64 - Strážní věž č. 2
- Obj. číslo 65 - Strážní věž č. 3
- Obj. číslo 66 - Strážní věž č. 4
- Obj. číslo 67 - Strážní věž č. 5
- Obj. číslo 70 - Strážní věž č. 2
- Obj. číslo 72 - Strážní věž č. 4
- Obj. číslo 73 - Strážní věž č. 5
- Obj. číslo 74 - Strážní věž č. 6

Požadované práce:

- Výměna hlavního ventilu u vstupu potrubí do strážní věže
- Výměna starého potrubí za nové PPR
- Dopojení WC, umyvadla a pisoáru novým potrubím PPR ukončené ventily
- Průraz přes podlahu pro instalaci potrubí z přízemí do 1.NP strážní věže
- Instalace zásobníku TUV včetně dopojení na nové potrubí (zásobník dodá objednatel)
- Výměna a dopojení nového umyvadla s možností instalace stojánkové baterie
- Dodání nové stojánkové baterie