

## **Příloha č. 1**

Výzva k podání nabídky / Specifikace a rozsah díla

ke

**Smlouvě o dílo č.:**

**18/2308/0004**

**Akce:** Výměna podlahových krytin ve 3. podlaží

**Místo:** FÚ pro Plzeňský kraj, ÚzP v Sušici, Klostermannova 629, Sušice

Č. kanceláře	Stávající podlahová krytina	Požadovaná podlahová krytina	Výměra v m <sup>2</sup>
202	Lino	Lino	15,50
203	Lino	Lino	13,50
204	Lino	Lino	15,50
205	Koberec	Lino	16,00
206	Koberec	Lino	29,50
207	Lino	Koberec	24,30
<b>Výměra celkem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>114,30</b>

Požadované standardy podlahové krytiny.

- a) Min. třída zátěže 32 – veřejné prostory s trvalým používáním
- b) Určeno pro trvalé chození bez přezutí
- c) Nesmí být viditelné žádné poškození vlivem nohou nábytku
- d) Nesmí být viditelná změna vzhledu nebo poškození vlivem nábytkových koleček
- e) Kolečkové židle – stálé
- f) Lokální vyspravení podkladní vrstvy (propadné betony, nerovnosti) vysprávkou rychle tuhnoucí a vysoko pevnostní hmotou
- g) Celoplošná disperzní penetrace na savé podklady, (betony, OSB desky) – upřesnění při prohlídce
- h) Celoplošná jednosložková akrylátová penetrace na nesavé podklady (plechy, ocel. poklopy, lakované OSB desky, původní betony ošetřené nátěry) – upřesnění při prohlídce
- i) Samonivelační vyhlazovací stěrka s min. pevností 20 MPa v tl. 3 – 4 mm včetně přebroušení – upřesnění při prohlídce
- j) Celoplošné přilepení na podkladní vrstvu (vystěrkovanou) – upřesnění při prohlídce
- k) Koberce zátěžové
- l) PVC homogenní ve čtvercích nebo pásech
- m) Na podlahy mohou být použity jen podlahové krytiny dle ČSN EN 13501-1
- n) Ukončení krytin po obvodě soklovou lištou – upřesnění při prohlídce
- o) Napojení dvou různých podlahových krytin systémovou lištou