



**DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. SML 2017/259 217009/001/SDZ
ze dne 15. 9. 2017,**

**schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R- 152-001-17 ze dne 18. 12. 2017, ve znění
dodatku č. 1, schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R – 138-001-17, ze dne
11. 9. 2017**

Smluvní strany:

Městská část Praha 12

se sídlem: Praha 4 - Modřany, Písková 830/25, PSČ: 143 00
IČO: 002 31 151, DIČ: CZ00231151
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 182 -2000762389
zastoupená Milanem Marušítkem
(dále jen „Investor“, nebo „MČP12“)

a

KLEMENT a.s.

se sídlem: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice
IČO: 25016695, DIČ: CZ25016695
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 974,
zastoupená Ing. Vlastimilem Kaňovským, generálním ředitelem, na základě plné moci ze dne 14. 7.
2017

správce Společnosti radnice Praha 12

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III



IČO: 28169552, DIČ: CZ28169522

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze,

oddíl B, vložka 12459,

zastoupená Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem,
oběma na základě plné moci ze dne 2. 1. 2017

druhý společník Společnosti radnice Praha 12

Spolu vystupující ve Společnosti pod názvem „Společnost radnice Praha 12“ na základě
Společenské smlouvy ze dne 29. 6. 2016, se sídlem Společnosti: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice,

(dále jen „**Zhotovitel**“)

se dohodly na této změně a doplnění Smlouvy o dílo č. SML 2017/259 217009/001/SDZ
ze dne 15. 9. 2017:

1. ZMĚNA SMLOUVY

- 1.1. Zadání Investora, které je Přílohou č. 1 Smlouvy, se nahrazuje novým zněním, které je Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2.
- 1.2. Vzhledem k tomu, že změny Přílohy č. 1 mají vliv na Cenu díla, mění smluvní strany článek 14.1 Smlouvy, týkající se Ceny díla. Výše Ceny díla se mění z původních 437 703 537,- Kč bez DPH na částku ve výši 442.277.897,- Kč bez DPH.
- 1.3. Spolu se změnou Ceny díla jsou rovněž odpovídajícím způsobem upraveny a aktualizovány dokumenty, které jsou Přílohou č. 13 Smlouvy. Tyto dokumenty se v plném rozsahu nahrazují novým zněním, které je Přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2.
- 1.4. Změny obsažené v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 mají dále vliv na Časový harmonogram. Smluvní strany z tohoto důvodu nahrazují Přílohou č. 4 Smlouvy (Milníky), novým zněním, které je Přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 2. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že změna Časového harmonogramu s dopadem do Přílohy č. 4 Smlouvy (Milníky) byla zapříčiněna výhradně důvody na straně Investora, a nikoli prodlením Zhotovitele.
- 1.5. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně potvrzují, že rozhodnutí o výjimce ze Stavebních předpisů HMP ve smyslu čl. 8.4 a násl. Smlouvy již nabylo právní moci. S ohledem na marginální dopad vyřízené výjimky ze Stavebních předpisů HMP na reálné náklady na plnění Smlouvy se smluvní strany výslovně dohodly, že čl. 14.2 Smlouvy je již překonaným ustanovením a že v souvislosti s touto vyřízenou výjimkou ze Stavebních předpisů HMP nemá Zhotovitel nárok na jednorázovou odměnu a Investor nemá nárok na snížení Ceny díla pro případ získání výjimky pro celkový počet 120 parkovacích míst dle čl. 14.2 Smlouvy. V kalkulaci změny Ceny díla je zahrnuto proporcionální snížení ceny příslušné části díla vzniklé v důsledku pouze částečného úspěchu při získávání výjimky ze Stavebních předpisů HMP v souladu s čl. 14.2 věta poslední Smlouvy.
- 1.6. Smluvní strany se dále dohodly na změně vzorů kontrolních formulářů „Kontrola technických požadavků; Skladba – kontrola plnění požadavků na pracovní místa a plochy; Rozpočet“, které tvoří Přílohu č. 12 Smlouvy. Tyto vzory kontrolních formulářů se nahrazují vzory uvedenými v Příloze č. 4 tohoto dodatku č. 2.
- 1.7. Smluvní strany se dále domluvili, že v záhlaví Smlouvy se v části identifikace Smluvních stran vypouští text: „, s tím, že za *společníky Společnosti jedná správce*“.
- 1.8. Ostatní ustanovení a Přílohy Smlouvy zůstávají beze změn.

2. AKTUALIZACE STUDIE STAVBY

- 2.1. Smluvní strany dále výslovně potvrzují, že Zhotovitel ke dni uzavření tohoto dodatku č. 2 již předal Investorovi aktualizovanou Studii stavby ve smyslu čl. 9.3 Smlouvy, která v plném rozsahu reflektuje změny Smlouvy sjednané tímto dodatkem č. 2, a že tak Zhotovitel řádně a včas splnil svoji povinnost dle čl. 9.30 Smlouvy. Smluvní strany výslovně potvrzují, že v souvislosti s touto aktualizací Studie stavby Zhotovitel již nemá vůči Investorovi nárok na úhradu její aktualizace.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Aktualizované Zadání Investora
- Příloha č. 2: Aktualizované Úvodní doplněné kontrolní formuláře „Kontrola technických požadavků; Skladba – kontrola plnění požadavků na pracovní místa a plochy; Rozpočet“
- Příloha č. 3: Aktualizovaný Časový harmonogram
- Příloha č. 4: Aktualizované Vzory kontrolních formulářů „Kontrola technických požadavků; Skladba – kontrola plnění požadavků na pracovní místa a plochy; Rozpočet“

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Investor

Zhotovitel

V Praze dne [BUDE DOPLNĚNO]

V [BUDE DOPLNĚNO] dne [BUDE DOPLNĚNO]

.....
Milan Marušík

starosta

.....
Ing. Vlastimil Kaňovský

generální ředitel

KLEMENT a.s.

na základě plné moci

.....
Ivan Havel

výkonný ředitel

GEOSAN GROUP a.s.

na základě plné moci

.....
Ing. Kamil Vykydal

Výrobní ředitel

GEOSAN GROUP a.s.

Na základě plné moci

Příloha č. 1

Aktualizované Zadání Investora

Tvoří samostatný dokument.

Příloha č. 1
Zadání Investora

1. ZÁKLADNÍ KAPACITNÍ A FUNKČNÍ POŽADAVKY NA BUDOVU

1.1. Požadavky na umístění Stavby

1.1.1. Stavba má svým architektonickým, urbanistickým řešením a zpracováním podnítit zlepšení kvality veřejného prostoru a umožnit vznik lokálního centra Prahy 12.

1.1.2. Určená lokalita, tedy lokalita uvedená v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále pro účely této přílohy též „**Pozemek**“), je z pohledu územního planu stabilizována ve vhodné funkci (ověřeno stavebně technickým průzkumem). Radnice je v lokalitě umístitelná a je v souladu s místně platným územním plánem. Pozemek je uvažován v místě s dostatečnou kapacitou sítí veřejné infrastruktury a navazujících infrastrukturních zařízení v docházkové vzdálenosti (tramvajové zastávky Čechova čtvrť, Písková, zejména se pak dále jedné o kanalizaci s dostatečnou kapacitu ČOV, elektrického rozvodu 22 kV a vodovod (kapacity Určené lokality zjištěny průzkumem). Podrobnější informace o stavu lokality jsou uvedeny v Příloze č. 9 této Smlouvy.

1.2. Požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby

1.2.1. Stavba a Pozemek pro novou radnici MČP12 má svým architektonickým a urbanistickým řešením a zpracováním podnítit vznik lokálního centra. Architektonicko-urbanistickým řešením a umístěním bude Stavba a Pozemek dopravně navazovat na stávající systém dopravy. Při návrhu a urbanistické koncepci vymezeného území je třeba klást zvláštní důraz na řešení veřejného prostoru tak, aby radnice přinesla prvek sociálního přesahu do veřejného prostoru navazujícího striktně na funkci budovy. V rámci koncepce by měly být hledány optimální objemové kapacity navrhovaných staveb v souladu s tímto zadáním a s ohledem na urbanistický kontext území. Radnice bude dominantní stavbou v rámci svého umístění a kontextu. Radnice bude akcentovat požadavkem na vznik nového lokálního městského centra, které bude spolupůsobit provozně, urbanisticky i ekonomicky

s vybranou lokalitou. S ohledem na významnou funkci radnice je důležité, aby před hlavní vstupem do radnice, byla vytvořena přiměřena velká nástupní plocha, která vizuálně oddělí budovu radnice od souběžné komunikace.

1.3. Dopravní řešení a ochrana civilního obyvatelstva

1.3.1. Součástí návrhu bude koncepce všech druhů dopravy, včetně koncepce návazných komunikací pro pěší na městskou hromadnou dopravu. Doprava v klidu bude dimenzována podle platných právních předpisů, nyní to jsou stavební předpisy dle nařízení Rady hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb., hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (tzv. „Pražské stavební předpisy“). V míře, v jaké to právní předpisy a prostorové možnosti vymezených pozemků umožní, je preferováno umístění parkovacích míst na venkovní zpevněnou plochu. Zpevněná venkovní plocha pro dopravu v klidu bude, mimo svou primární funkci, sloužit jako prostor k plnění funkce města při ochraně civilního obyvatelstva, bude-li to prostorově možné, s plochou cca 1500 m². Specifické požadavky na plnění funkce města při ochraně civilního obyvatelstva budou navrženy dle příslušné legislativy.

1.4. Stavební program radnice

1.4.1. Nová radnice by měla být koncipována v souladu s aktuálními trendy veřejné správy, tj. s hlavním důrazem na přívětivost a vstřícnost radnice k občanům. Zároveň je třeba počítat s vývojovými trendy v komunikaci, tj. postupným přesunem od osobních návštěv k elektronické komunikaci, platbám i korespondenci. Stejný trend lze očekávat i u způsobu oběhu a archivace dokumentů. Z toho vyplývají základní odlišnosti připravovaného fungování úřadu oproti současným zvyklostem, tj. vytvoření vícepodlažní veřejné zóny, kde bude soustředěn kontakt s veřejností. V této veřejné zóně poklesne počet osobních návštěv oproti současnému stavu tak, jak bude růst používání elektronické komunikace v návaznosti na používání elektronického podpisu. Tento pokles lze očekávat zejména v těch oblastech, kdy lze komunikaci vést zcela v elektronické formě dálkovým přístupem. Dále

Ize také očekávat výrazný pokles objemu papírových dokumentů a s tím spojený pokles požadavků na jejich archivaci spolu se změnou charakteru ukládaných dat směrem k elektronickému formátu.

1.4.2.Sekce A - Vstupní, veřejná část

1.4.2.1. Tato část bude mít neomezený přístup veřejnosti. Veřejná část bude rozdělena na nejméně frekventovanější část v úrovni vstupu s centrální recepcí a dvoranou (vstupní halou), kde budou soustředěny prakticky všechny činnosti, u kterých dominuje styk s veřejností. Budou zde přepážky státní správy, pokladny, a zároveň doplňkové služby jako Czech point, centrální reprografie, bankomat, sociální zázemí, jídelna, bufet apod. – konkrétně dále a v přílohách/. Předpokládá se charakter prostoru pasáže či dvorany, která bude centrálním komunikačním prostorem co nejvíce propojeným s veřejným prostorem i polyfunkční částí celého centra. V méně frekventované části, například v patře na ochoze nad dvoranou, je vhodné umístit činnosti spíše konzultačního charakteru. Je zde možné umístit i jednací místnosti, kam budou směřována jednání s vysokým podílem návštěvníků. Jídelna bude plně přístupná veřejnosti a to i mimo provozní dobu úřadu, v odpoledních a případně večerních hodinách bude fungovat jako restaurační provoz se samostatným vstupem přímo z exteriéru. V době oběda bude propojena komunikačními koridory radnice.

1.4.3.Sekce B - Úřední, veřejná část

1.4.3.1. Tato část má charakter a standard moderní administrativní budovy se specificky přizpůsobeným účelem pro veřejnou správu. Většina odborů bude přístupná veřejnosti v úřední dny. Mimo úřední dny bude vstup omezen na vyžádání. Do této sekce spadá také podatelna a spisovna odboru výstavby.

1.4.4. Sekce C - Úřední, neveřejná část

1.4.4.1. V této části bude omezen vstup veřejnosti s použitím systému elektronické kontroly vstupu (ACS). Režim vstupu veřejnosti bude realizován jako vstup do uzavřené organizace, tj. po předložení dokladu a zaevidování do návštěvnické knihy u pracovníka recepce obdrží návštěvnickou kartu se zaevidováním návštěvy, s tímto souvisí i požadavek na řešení fyzické bezpečnosti takovým způsobem, aby neexistovalo přímé propojení veřejné části (včetně garážové části objektu) s neveřejnou částí bez nutnosti průchodu přes kontrolní bod recepce.

1.4.4.2. Gastro zařízení bude navrženo tak, aby kapacitně uspokojilo všechny pracovníky radnice, včetně nájemních (rezervních) prostor. Dále pak bude gastro technologii umožňovat přípravou dalších 300 porcí jídla – typu oběd, které budou určeny k závozu do zařízení bez vlastní gastro technologie, případně bude sloužit k pokrytí požadavku veřejnosti při návštěvě jídelny. Výroba jídel bude tedy probíhat v budově radnice, obrátkovost odbytového prostoru je uvažována jako trojnásobná. Součástí odbytového prostoru bude samostatně oddělený prostor s možností ohřevu vlastního pokrmu pro následnou konzumaci ve společném odbytovém prostoru.

1.4.5. Sekce D - Reprezentační část

1.4.5.1. Zde bude sídlit vedení městské části, samospráva a budou zde umístěny reprezentační prostory radnice a jednací místnosti zastupitelstva MČP12 a rady MČP12. Jednací místnost zastupitelstva bude mít kapacitu celkem 120 míst /osob rozdělených dle jednotlivých funkcí:

- předsednictvo 12 míst /osob;
- 27 míst /osob (14x ved. odborů; 2x právníci; auditor; architekt; 5x rezerva pro oborové specialisty, 4x příspěvkové organizace);
- 5 míst /osob organizátorka (administrativní pracovnice);
- návrhový výbor 5 míst /osob;

- plénum 26 míst/osob;
- hosté 15 míst/osob;
- veřejnost 30 míst/osob.

1.4.5.2. Součástí bude foyer jednací místnosti zastupitelstva, šatna, menší salonky pro neformální jednání, občerstvení, sociální zázemí /WC apod./. Jednací místnost zastupitelstva je definován jako jednací sál hotelového typu, interiérové vybavení bude navrženo jako přemístitelné, efektivně stohovatelné. Jednací místnost zastupitelstva bude víceúčelovým prostorem. Prostor bude také sloužit ke konferencím, komorním koncertům a jiným kulturním akcím a k tomuto účelu bude vhodně uzpůsoben a budou také vhodně přizpůsobeny silové a datové rozvody. V prostoru jednací místnosti zastupitelstva budou navržena vhodná akustická opatření odpovídající tomuto prostoru a navržená opatření budou ověřena v akustické studii. Pro zachování možnosti využití sálu i ve večerních hodinách a o víkendu mimo běžnou provozní dobu radnice, bude do předsálí jednací místnosti zastupitelstva umožněn přístup samostatným vstupem přímo z exteriéru.

1.4.5.3. Do této kapitoly patří dále plocha obřadní síně, včetně předsálí a jednací místnost rady města.

1.4.6. Plošné požadavky, skladba kanceláří a jiných funkčních prostor a počty pracovních míst

1.4.6.1. V Příloze č. 1 tohoto dokumentu, s názvem Skladba, jsou specifikovány požadované čisté funkční plochy pro plnění jednotlivých funkcí radnice – tedy čisté podlahové plochy jednotlivých samostatných kanceláří seskupených do odborů a požadavky ostatních funkcí. Pro každý funkční prostor je zde také definován počet trvalých pracovišť a dočasných pracovišť, která mají formu přisedů v kancelářích, dočasných pracovišť v jednacích místnostech popřípadě čekárnách atd. Pro vyloučení všech pochybností Investor doplňuje, že pokud je trvalé pracoviště doplněno o příslušný počet dočasných pracovišť, nelze dočasné pracoviště vymístit z prostoru kanceláře do společného jednacího prostoru, mimo příslušnou funkci.

1.4.6.2. Plochy kanceláří a Plocha jiných funkcí stanovené v Příloze č. 1 tohoto dokumentu, s názvem Skladba, musí Zhotovitel zajistit s následující přesností: skutečné výměry, nesmí být od požadovaných menší než o 0,5 m² a větší o 20%. Počty trvalých pracovišť a počty dočasných pracovišť musí být dodrženy. K těmto požadovaným čistým funkčním plochám budou příslušet běžné plochy obslužné, komunikační, servisní, parkovací a jiné nezbytné plochy pro vytvoření dostatečných funkčně provozních vazeb umožňujících realizaci definovaných čistých funkčních ploch. Výjimku tvoří Plochy jiných funkcí specifikované v tabulce níže, kde skutečné výměry, nesmí být od požadovaných menší než o 0,5 m² a horní limit u těchto výměr pak není stanoven.

Číslo řádku základní ho záznamu	Budova /část budovy	Sekce Poznámka: viz Popis sekcí	Odbor	Funkce
5	Radnice	F	01_OKM_Odbor Kancelář městské části	Archiv
6	Radnice	F	01_OKM_Odbor Kancelář městské části	Sklad
12	Radnice	F	01_OKM_Odbor Kancelář městské části	Archiv
15	Radnice	F	01_OKM_Odbor Kancelář městské části	Archiv
35	Radnice	F	01_OKM_Odbor Kancelář městské části	Archiv
36	Radnice	F	01_OKM_Odbor Kancelář městské části	Archiv
37	Radnice	F	01_OKM_Odbor Kancelář městské části	Sklad
38	Radnice	F	01_OKM_Odbor Kancelář městské části	Sklad
52	Radnice	F	02_OKÚ_Odbor Kancelář úřadu	Spisovna
56	Radnice	B	02_OKÚ_Odbor Kancelář úřadu	Spisovna
58	Radnice	C	02_OKÚ_Odbor Kancelář úřadu	Archiv
60	Radnice	C	02_OKÚ_Odbor Kancelář úřadu	Sklad
66	Radnice	F	03_OLZ_Odbor lidských zdrojů a platů	Spisovna
80	Radnice	F	04_OVY_Odbor výstavby	Sklad
82	Radnice	F	04_OVY_Odbor výstavby	Archiv
97	Radnice	F	05_OEK_Odbor ekonomický	Archiv
122	Radnice	F	06_OSV_Odbor sociálních věcí	Archiv
123	Radnice	F	06_OSV_Odbor sociálních věcí	Archiv
124	Radnice	F	06_OSV_Odbor sociálních věcí	Archiv
137	Radnice	C	07_OŽI_Odbor živnostenský	Archiv
138	Radnice	C	07_OŽI_Odbor živnostenský	Archiv
139	Radnice	C	07_OŽI_Odbor živnostenský	Archiv

140	Radnice	C	07_OŽI_Odbor živnostenský	Archiv
160	Radnice	D	08_OSV_Odbor občansko-správních agend	Obřadní síň
161	Radnice	D	08_OSV_Odbor občansko-správních agend	Předsálí obřadní síně
164	Radnice	C	08_OSV_Odbor občansko-správních agend	Archiv
167	Radnice	F	08_OSV_Odbor občansko-správních agend	Sklad
168	Radnice	F	08_OSV_Odbor občansko-správních agend	Archiv
169	Radnice	F	08_OSV_Odbor občansko-správních agend	Sklad
177	Radnice	F	09_OIT_Odbor informačních technologií	Serverovna č. I
178	Radnice	F	09_OIT_Odbor informačních technologií	Serverovna č. II
179	Radnice	F	09_OIT_Odbor informačních technologií	Sklad
180	Radnice	F	09_OIT_Odbor informačních technologií	Archiv
188	Radnice	F	10_OIM_Odbor investic a správy majetku	Archiv
195	Radnice	F	10_OIM_Odbor investic a správy majetku	Archiv
198	Radnice	F	10_OIM_Odbor investic a správy majetku	Sklad
199	Radnice	F	10_OIM_Odbor investic a správy majetku	Sklad
210	Radnice	F	11_OŽP_Odbor životního prostředí	Archiv
211	Radnice	F	11_OŽP_Odbor životního prostředí	Sklad
219	Radnice	F	12_ODO_Odbor dopravy	Archiv
220	Radnice	F	12_ODO_Odbor dopravy	Sklad
229	Radnice	F	13_OŠK_Odbor školství, kultury a vzdělávání	Archiv
239	Radnice	F	14_OPR_Odbor provozní	Sklad
242	Radnice	F	14_OPR_Odbor provozní	Archiv
243	Radnice	F	14_OPR_Odbor provozní	Archiv
246	Radnice	C	14_OPR_Odbor provozní	Sklad
247	Radnice	F	14_OPR_Odbor provozní	Dílna
249	Radnice	F	14_OPR_Odbor provozní	Sklad
250	Radnice	A	15_SDP_Sdílené_prostory	Vstupní hala
251	Radnice	D	15_SDP_Sdílené_prostory	Jednací místnost
254	Radnice	F	15_SDP_Sdílené_prostory	Technické zázemí včetně dispečinku
255	Radnice	A	15_SDP_Sdílené_prostory	Jídelna pro zaměstnance
257	Radnice	F	15_SDP_Sdílené_prostory	Kolárna
258	Radnice	C	15_SDP_Sdílené_prostory	Kužárna

Tabulka ploch, u kterých není vyžadováno dodržení horního limitu ploch v úrovni 20%.

1.4.6.3. Dále pak tam, kde jsou v Příloze č. 1 tohoto dokumentu, s názvem Skladba uváděny počty trvalých pracovišť, jsou tím myšlena taková pracovní místa, jež vyhoví požadavkům ČSN 735305 na trvalé pracoviště. Dále pak parametry trvalého pracoviště vyhovují všem dalším účinným legislativním požadavkům kladeným na trvalé administrativní pracoviště s požadavky na práci se zobrazovacími prostředky s pracovní dobou 8 hodin denně, které splňuje veškeré nároky zejména z pohledu větrání, klimatického prostředí (vlhkost a úroveň znečišťujících látek), přirozeného osvětlení, parametrů umělého osvětlení (intenzita a rovnoměrnost), přímého optického kontaktu s venkovním prostředím a ostatních legislativních požadavků. Pro vyloučení pochybností v případech, kdy aplikovaná norma definuje limitní okrajové podmínky (např. maximálně nebo minimálně) a podmínky doporučené, budou vždy pro posouzení splnění naplnění této specifikace uvažovány podmínky doporučené. Pro vyloučení pochybností výjimka z požadavků na přirozené osvětlení plochy na sdružené osvětlení není přípustná a taková plocha nebude považována za plochu kancelářskou.

1.5. Mezioborové vazby

1.5.1. Při návrhu stavby budou respektovány vnitřní mezioborové vazby, znázorněné v Příloze č. 2 tohoto dokumentu, s názvem Mezioborové vazby, které definují interakce mezi jednotlivými odbory, včetně intenzity komunikace s veřejností, která jako jediný subjekt na diagramu vstupuje do prostoru radnice z vnějšího prostředí, proto je žádoucí, aby odbory s vyšší intenzitou komunikace s veřejností byly právě vnějšímu prostředí nejblíže nebo aby komunikační koridory tento kontakt maximálně usnadňovaly. Dále je pak vhodné, aby odbory, které mezi sebou mají silnou komunikační vazbu, byly k sobě blízko.

1.6. Obecné požadavky na technické a uživatelské vlastnosti Stavby

- 1.6.1. Stavba nové radnice bude navržena, povolena, realizována a uvedena do provozu podle této specifikace a jednotlivé definice požadavků na návrh stavebně technického řešení budovy (tak, jak je dále definována v kapitole 2 - „Specifické dílčí návrhové požadavky na stavební konstrukce“ a TZB (tak, jak je dále definováno v kapitole 3 - „Specifické návrhové požadavky na dodávky technických zařízení budovy“ a kapitole 4 – „Technické vybavení budovy“). Stavba a její návrh bude vykládána v souvislostech všech částí této Specifikace.
- 1.6.2. Návrh a realizace Stavby budou provedeny takovým způsobem, aby reflektovaly zcela a bez výjimky normy, jejichž závaznost je dána platnou legislativou pro dané umístění, technické řešení a funkční náplň nové radnice. U norem řady ČSN, ČSN EN nebo ISO existujících v českém znění a běžně užívaných na území České republiky, jejichž závaznost není stanovena platnou legislativou, ale které určitým způsobem systematizují nebo jinak popisují technické řešení normou popsaných celků, budou tam, kde je to aplikovatelné, návrh řešení a Stavba provedeny tak, aby s minimálními nebo limitními hodnotami takové normy byly v souladu resp. je v plném rozsahu naplňovaly.
- 1.6.3. Pro vyloučení pochybností v případech, kdy aplikovaná norma definuje limitní okrajové podmínky nebo hodnoty (např. maximálně nebo minimálně hodnotu) stejně tak jako podmínky nebo hodnoty doporučené, budou vždy pro posouzení splnění této specifikace uvažovány a stavba bude navržena, povolena a realizována způsobem, který naplní podmínky nebo hodnoty doporučené. Pro vyloučení pochybností o datovaných odkazech na normy se případné pozdější změny nebo revize kterékoliv z citovaných norem týkají této normy jen tehdy, nebyla-li předchozí verze stabilizována pravomocným rozhodnutím povolení stavby dotčeným orgánem státní správy.
- 1.6.4. Poznámka: pro většinu takových norem se jejich účinnost stabilizuje datem zahájení řízení o stavebním povolení, je-li ukončeno pravomocným stavebním povolením, u norem definujících požadavky na tzv. vyhrazená zařízení je potom často takovým datem datum zahájení užívání s kolaudačním souhlasem resp. datum ukončení záruční doby na objekt v

případě, že účinnost normy v případě přechodného ustanovení se vztahuje recipročně na již realizovanou a dokončenou stavbu.

1.6.5. Nová radnice bude definovat úroveň a standard výstavby, které bude reflektovat vyšší střední standard, a budou v tomto segmentu příkladem pro budoucí realizace ostatních investorů. V definici materiálů a volbě technologií bude reflektována vize udržitelného rozvoje s inspirujícím životním prostředím pro zaměstnance i návštěvníky. Tato vize se pak bude odrážet v návrhu účinného inteligentního systému technických opatření s minimálními nároky na údržbu objektu. Koncepce řešení systémů TZB má za úkol navrhnout jednotlivé systémy tak, aby objekt po realizaci splňoval standard kancelářských budov, uživatelům poskytl vysoký uživatelský komfort ve vybavení, možnostech dispozičního řešení, pohodě vnitřního prostředí a bezpečnosti při užívání. Navržené řešení umožní majiteli objektu variabilitu při budoucích změnách ve využití, eventuálně při pronájmu části ploch různým nájemcům a poskytne mu základní přehled o dění v objektu v oblasti provozních nákladů a stavu technologií. Předpokladem nízké energetické náročnosti stavby, která bude navržena, povolena a postavena způsobem umožňujícím zařazení stavby do klasifikační třídy B tzn. velmi úsporné ve smyslu přílohy 2. Zákona 78/2013Sb. o energetické náročnosti budov, zejména tepelně-technické vlastnosti obálky budovy, která bude navržena v úrovni doporučených hodnot dle ČSN 7305040-2:2011, využití pasivních solárních zisků v průběhu topné sezony a minimalizace solárních zisků v průběhu sezony vyžadující strojové chlazení objektu. Návrh objektu bude navržen takovým způsobem, aby zajišťoval získávání části energie z odpadního vzduchu. Je třeba vzít v úvahu možné zónování vnitřního prostoru z hlediska tepelné pohody. Objekt bude vybaven systémy clonění osluněných fasád.

1.6.6. Datové rozvody budou provedeny systémem certifikované strukturované kabeláže. Kabeláž bude navržena a realizována v nestíněném provedení kategorie CAT 6 umožňující přenos 1Gb/s. Vybrané počítačové okruhy budou zálohovány, více v kapitole Zálohování. Nucené větrání a chlazení bude využito v celém rozsahu prostor radnice, vyjma prostor, kde nedochází k pravidelnému pohybu osob nebo zde nedochází k potřebě chlazení z důvodů technického zařízení v daném prostoru, viz například servery. Podzemní garáže

budou vybaveny roletovými vraty umožňujícími kontrolu vjezdu na příslušné oprávnění s automatickou registrací vjezdu a odjezdu a kontrolním kamerovým systémem a funkcí čtení RZ. Objekt bude vybaven záložním energetickým zdrojem. V objektu se dále předpokládají kromě běžných domovních instalací tyto systémy v optimálním rozsahu:

- Elektrická požární signalizace (EPS)
- Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)
- Průmyslová televize (CCTV)
- Přístupový a parkovací systém (ACS)
- Měření a regulace (MaR) - instalace prvků systémů řízení inteligentní budovy s možností doplňování. Řízení bude soustředěno do jednoho centrálního dispečinku.

1.7. Vliv stavby a jejího provozu na životní prostředí

1.7.1. Nově navrhovaná Stavba nebude vykazovat svým provozem negativní účinky na životní prostředí, neboť se jedná převážně o administrativní objekt, který nezahrnuje provozy průmyslového charakteru, které by mohly zatěžovat okolí hlukem nebo chemickými zplodinami. Případné emise z provozu podzemního parkoviště a z provozovaného technického zařízení budovy budou vyvedeny nad střechu objektu, nebudou nijak výrazně zatěžovat životní prostředí nad současný stav. Pouze po dobu stavby dojde k dočasnému zatížení životního prostředí provozem stavby, které bude omezeno technickými a organizačními opatřeními v souladu se stavebním povolením. Pokud to tvar pozemku a jeho kapacita umožní, budou volné plochy mimo plochu zastavěnou objektem využity jako veřejný prostor v maximálně možné míře doplněné zelení.

1.8. Požadavky na odolnost stavby a její zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany

1.8.1. Stavba musí vykazovat odolnost předepsanou obecně závaznými právními předpisy a závaznými a doporučenými normami pro objekty občanské vybavenosti.

2. SPECIFICKÉ DÍLČÍ NÁVRHOVÉ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE

2.1. Způsob výkladu požadavků na budovu

2.1.1. Budova bude navržena, povolena, zrealizována a do provozu uvedena v takovém stavu, aby její projekt, povolení a provedení odpovídalo vždy té specifikaci, z níže uvedených požadavků, která bude technicky náročnější nebo provozně ekonomičtější pro budoucí provoz. Níže uvedené standardy a technické specifikace, pokud nebudou stanoveny přísnějšími parametry v obecných požadavcích na návrh stavby tak, jak je uvedeno v kapitole č. 1 - „Základní kapacitní a funkční požadavky na budovu“ stanovují standard kancelářských prostor stavby, které musí být splněny při návrhu povolení a realizaci stavby.

2.2. Základní parametry budovy

2.2.1. Budova budoucí radnice bude navržena jako administrativní budova dle ČSN 7305305. Podrobné členění prostor včetně požadavků na kancelářskou plochu, a jiných prostor definováno podrobně v Příloze č. 1 tohoto dokumentu, s názvem Skladba. Dle zadání by měla splňovat následující parametry, kde zásadním určujícím parametrem budovy bude tvar a poloha pozemku, na kterém bude projekt budoucí radnice navržen a realizován:

Počet nadzemních podlaží	(minimalizovat) dle pozemku a architektonického návrhu
Počet podzemních podlaží	(minimalizovat) dle pozemku a architektonického návrhu
Počet parkovacích stání	minimálně 120 (dle platné legislativy)

Bude maximalizováno umístění parkovacích stání na povrchu. Přičemž jich na povrchu nebude umístěno více, než minimálně požadovaný počet stání. Zbývající parkovací stání (až do výše požadavků podmíněných legislativou) budou umístěna v podzemí. Pro vyloučení všech pochybností nelze parkovací stání nad úroveň minimálního požadavku umisťovat do nadzemních podlaží samostatného objektu ani samostatného parkovacího nadzemního objektu. V rámci další přípravy projektu bude snaha o dosažení výjimky z platné legislativy, která umožní minimalizaci parkovacích stání a tedy realizaci v ideálním

případě pouze minimálního požadovaného počtu. Úbytek stání (umožněný výjimkou) by byl pak řešen právě zrušením, nebo částečným zrušením podzemních stání.

Parkování bude rozděleno do tří zón, Veřejná, Polo-veřejná a Neveřejná. Veřejná – bude ji tvořit prostor před hlavním vstupem; Polo-veřejná – budou ji tvořit venkovní parkovací stání „za radnicí“, tj. přístupná východním vjezdem; Neveřejná – parkovací stání pod radnicí. Vjezd do Neveřejné zóny bude vybaven roletovými vraty.

Odbytový prostor umožní výdej minimálně	254 jídel
Gastro technologie umožní připravit minimálně	600 jídel denně
(Rezerva) Kancelářské plochy určené k pronájmu NP - <i>rozdělené do samostatně přístupných 5-ti jednotek o ploše v rozmezí 75-150m² a 5-ti jednotek o ploše v rozmezí 30-70m²</i>	800 m ²
(Rezerva) Obchodní plochy určené k pronájmu, vstup - <i>rozdělené do samostatně přístupných jednotek 1x 90-110m², 1x 30-40m² a 1x 15-20m²</i>	150 m ²

2.2.2.V návrhu bude minimalizován počet nadzemních a podzemních podlaží.

2.3. Využití budovy

2.3.1.NP (nadzemní podlaží)

- Kancelářské plochy dle požadavků na vnitřní vazby radnice s řízeným přístupem veřejnosti
- Rezervní kancelářské plochy pro střednědobé potřeby úřadu alokované ve vyšších patrech radnice, nikoliv však v posledním patře
- V nejvyšším patře bude předně umístěn Odbor Kanceláře městské části a následně pak Odbor Kanceláře Úřadu. Případně bude Odbor Kanceláře městské části umístěn v jiné architektonicky dominantní pozici a následovat ho bude pozičně Odbor Kanceláře Úřadu.

2.3.2.Přízemí

- Vstupní hala (recepce, ostraha)
- Jednací místnost zastupitelstva MČ
- Jídelna

- Bufet
- Kancelářské prostory (maximum plochy odborů s vysokou úrovní komunikace s veřejností, viz Přílohu č. 2 tohoto dokumentu, s názvem Meziodborové vazby)
- Podatelna
- Centrální reprografie
- Obchodní plochy určené k pronájmu (např. notář, bankomaty), plochy s přímou návazností na hlavní halu, které budou v případě potřeby sloužit k rozšíření přepážkových pracovišť úřadu

2.3.3.PP (podzemní podlaží)

- Garáže
- Sklady
- Strojovny, technické instalace

2.4. Standard navrhované stavby

2.4.1.Základní parametry návrhu dle pozemku a architektonického návrhu

Základní modul konstrukce	doporučená (nikoliv povinná) jmenovitá hodnota 1,35 m
Základní šířka chodby v kancelářských prostorách	doporučená (nikoliv povinná) hodnota 1,8 m

Světlá výška

Kanceláře	3,00 m
Chodby v kancelářích	min 2,50 m
Přízemí (vstupní podlaží)	minimálně 4,50 m
Vstupní hala a recepce	cca 4,50 – 6,70 m
Garáž	min. 2,1 m
Technické, vedlejší prostory, sklady v PP	min. 2,1 m

2.4.2. Požadované minimální zatížení podlah

Kanceláře, chodby (včetně příček)	3,5 kN / m ²
Přízemí (včetně příček)	5 kN / m ²
Přízemí komerční plochy	5 kN / m ²
PP Sklady	5 kN / m ²
PP Garáže	2,5 kN / m ²
Střešní plochy	2,5 kN / m ²

2.5. Fyzikální vlastnosti dělicích konstrukcí budovy

2.5.1. Níže uvedené standardy a technické specifikace, pokud nebudou stanoveny přísnějšími parametry v obecných požadavcích na návrh stavby tak, jak je uvedeno v kapitole č. 1 - „Základní kapacitní a funkční požadavky na budovu“ stanovují standard kancelářských prostor stavby, které budou splněny při návrhu povolení a realizaci stavby.

2.5.2. Hlukové parametry, vzduchová neprůzvučnost a limitní návrhová doba dozvuku

Maximálně přípustná hladina hluku na pracovišti po dobu využití.

- Kanceláře LAeq,T= 40 dB ze všech vnějších zdrojů.
- Recepce LAeq,T= 50 dB ze všech vnějších zdrojů.

2.5.3. Parametry vzduchové horizontální neprůzvučnosti musí odpovídat dle měření pro příčky dle EN ISO 140-4 a pro dveře dle měření dle EN ISO 140-3 minimálně níže uvedeným hodnotám:

2.5.3.1. Buňkové kanceláře, sdružené, společné a velkoplošné ve smyslu ČSN 735305 - pro dělicí konstrukce mezi těmito typy kanceláří vzájemně a ostatními prostory (sousední kancelář, chodba nebo jiný prostor) je požadována hodnota stavební vzduchové neprůzvučnosti R'_w 37dB na dělicí příčky a není požadováno dodržení konkrétního měřeného parametru dveřních výplní.

2.5.3.2. Buňková kancelář individuální s jednacím prostorem ve smyslu ČSN 735305 - pro dělicí konstrukce mezi těmito kancelářemi vzájemně a ostatními prostory (sousední kancelář, chodba nebo jiný prostor) je požadována hodnota stavební vzduchové neprůzvučnosti R'_w 42dB na dělicí příčky a dále je požadováno dodržení vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti dveřních výplní R_w 27dB.

2.5.3.3. Jednací místnosti a místnosti určené pro zástupce státní samosprávy (starosta, místostarostové, zastupitelé, grémia atd.) - pro dělicí konstrukce mezi těmito místnostmi navzájem a ostatními prostory (sousední kanceláře, sousední jednací místnosti, chodba nebo jiný prostor) je požadována hodnota stavební vzduchové neprůzvučnosti R'_w 42dB na dělicí příčky a dále je požadováno dodržení vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti dveřních výplní R_w 27dB.

Poznámka: Pro váženou stavební neprůzvučnost R'_W a váženou laboratorní neprůzvučnost RW platí vztah $R'_w = R_w - k$, kde k je korekce, závislá na vedlejších cestách šíření zvuku. Pro jednovrstvé homogenní plošné konstrukce z klasických stavebních materiálů (cihla, beton) $k = 2$ dB, pro složitější konstrukce se hodnota k určuje individuálně.

2.5.4. Veškeré výše uvedené parametry vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí v budoucí realizaci platí na veškeré dělicí stavební konstrukce s výjimkou skleněných systémových příček, jejichž parametry mohou být nižší, pokud budou odpovídat parametrům příček běžně užívaných v obdobných prostorech zvolených a odsouhlasených Investorem k zapracování do prováděcí projektové dokumentace a následné realizaci ve vybraných prostorech.

2.6. Stavební konstrukce

2.6.1. Požadavky na mezní odchylky stavebních konstrukcí musí splňovat platné normy (zejména ČSN 730205 a ČSN730210-2) s výjimkou mezních odchylek rovinnosti povrchů vnitřních rovinných ploch betonových konstrukcí podlah a stropů, kde musí být dodržena taková maximální odchylka rovinnosti, aby byla dodržena tolerance světlé výšky dutiny u zdvojených a dutinových podlah -5mm až +30mm na základě konstrukční tloušťky podlahy, při zachování světlé výšky kanceláří a kancelářských chodeb dle čl. 2.3.1 tohoto popisu s tolerancí +/- 5mm.

2.6.2. Základy

2.6.2.1. Návrh založení bude vycházet z podrobného průzkumu stavebního podloží, výpočet a návrh bude proveden podle požadavků ČSN/EN.

2.6.3. Nosná konstrukce, izolace proti vodě

2.6.3.1. Nosná konstrukce se realizuje formou železobetonového skeletu. Opěrné sloupy v modulovém rastru podle statického výpočtu. Dno a vnější podzemní stěny se provedou jako vana z vodostavebního betonu tvořící izolaci proti vodě. Betonové monolitické konstrukce budou prováděny se sraženými hranami použitím hranových trojúhelníkových lišt, pohledové betony v kvalitě odpovídající příslušným ČSN/EN.

2.6.4. Fasáda

2.6.4.1. Provětrávaná fasáda bude architektonicky ztvárněna tak, aby dodala radnici reprezentativní vzhled. Na fasádu bude vhodně umístěn název „Radnice Praha 12“ a budou zde umístěny fasádní hodiny. Kompozice fasády bude řešena formou parapetně členěné fasády - pásových oken, nebo jednotlivých oken. Systém parapetního členění fasády, pásová okna, musí být udržen po obvodu celého domu s výjimkou fasády příslušící jídelně (restauraci) a vstupního hlavního portálu radnice, kde bude užitá plně prosklená fasáda, případně fasáda s minimalizovaným parapetem a s výjimkou prvního nadzemního podlaží kde bude celoprosklená fasáda

použita dle potřeb jednotlivých provozů. Výplně otvorů budou realizovány z hliníkového systému. Standard kvality bude odpovídat standardním výrobkům na trhu. Ohledně tepelně technických ukazatelů musí návrh fasády splňovat aktuální předpisy a normy ČSN/EN se zřetelem na efektivní energetické vlastnosti (tepelně izolační vlastnosti a tepelnou stabilitu, léto/zima).

2.6.4.2. Fasáda bude vybavena protisluneční clonou, vnější žaluzie, které budou umístěny na všechny strany fasády, vyjma fasádní stěny severně orientované. Na severní stěně fasády, v prostorech s požadavky na stínění (např. zasedací místnosti, místnosti vedení radnice) bude stínění realizováno interiérovými zatemňovacími závěsy.

2.6.4.3. Vnější protisluneční ochrana bude propojena v systému měření a regulace, více v kapitole Měření a regulace. Systém měření a regulace bude sledovat vnější teplotu vzduchu, oslunění jednotlivých fasád v referenčních bodech, teplotu osluněných referenčních bodů fasád a rychlost větru tyto veličiny v závislosti na datu, části dne a potřebě získávání tepelné energie okny nebo jejich eliminaci bude zajišťovat centrální ovládání systému vnějšího stínění fasádního pláště v souhrně s technologie topení a chlazení.

2.6.4.4. Zařízení pro čištění fasády bude řešeno formou kolejnicového systému pro pracovní plošiny, kolejnici je rovněž možné použít pro přivázání lana, alternativně střešní úchyty v dostatečném množství pro horolezecké čištění fasády.

2.6.4.5. Informační systém na fasádě bude řešen jako příprava pro budoucí montáž a napojení elektro prvků na fasádě a fasádní hodiny.

2.6.5. Konstrukce střechy

2.6.5.1. Provedení střechy v návaznosti na vedlejší zástavbu dle vybraného pozemku, dle možností plochá střecha provedená s obrácenou skladbou (obrácená střecha, neodvětrávaná).

3.1. Obecný popis přístupu k návrhu technických zařízení budovy

3.1.1. Budova bude z pohledu částí topení, větrání, chlazení, kanalizace, voda, plyn, (dále jen „Mechanické profese“) elektroinstalace 0,4kV, elektroinstalace 22kV, slaboproudé elektroinstalace v rozmezí 24-6V mimo jiné měření a regulace, strukturovaná komunikační kabeláž, přístupový systém, elektrická požární a elektrická zabezpečovací signalizace (dále jen „Elektro profese“), (společně dále jen „Technická Zařízení Budov“ nebo „TZB“), navržena, povolena, realizována a uvedena do provozu v takovém stavu, aby vyhovovala všem legislativním požadavkům pro trvalé užívání všech svých funkcí, což bude stvrzeno kolaudačním souhlasem nebo jiným právním aktem potvrzujícím soulad budovy s legislativou umožňující její užívání ve všech navržených a požadovaných funkcích.

3.1.2. Budova bude dále navržena, povolena, zrealizována a do provozu uvedena v takovém stavu, aby její projekt, povolení a provedení odpovídalo vždy té specifikaci z níže uvedených požadavků, která bude technicky náročnější nebo provozně ekonomičtější pro budoucí provoz.

3.1.3. Níže uvedené standardy a technické specifikace, pokud nebudou stanoveny přísnějšími parametry v obecných požadavcích na návrh stavby tak, jak je uvedeno v kapitole č. 1 - „Základní kapacitní a funkční požadavky na budovu“ stanovují standard kancelářských prostor stavby, které musí být splněny při návrhu povolení a realizaci stavby.

3.2. Základní projekční parametry

3.2.1. Venkovní teplotní parametry, které mají být použity pro návrh kapacit, budou odpovídat limitním hodnotám ČSN jak stanoveno v kapitole č. 1 - „Základní kapacitní a funkční požadavky na budovu“, limitní návrhová teplota při výpočtu výkonu chladicí soustav, chlazení tepelných zisků z venkovního prostředí pro letní dny bude odpovídat 32 °C a

limitní návrhová teplota kapacity topení tepelných ztrát z venkovního prostředí pro zimní dny bude odpovídat -11 °C.

3.2.2. Vnitřní podmínky návrhu:

3.2.2.1. *Vnitřní návrhové parametry návrhu pro Letní období jsou definovány pro plochy určené pro umístění dočasného či trvalého pracoviště teplotou 24 stupňů C, provozní rozpětí FCU jednotek 2stupně C až do 25 stupňů C, WC podtlakové větrání odpovídající kapacity min dle ČSN*

3.2.2.2. *Vnitřní návrhové parametry návrhu pro Zimní období jsou definovány pro Kanceláře, Recepce a ostatní plochy určené pro umístění dočasného či trvalého pracoviště 21 stupňů C, provozní rozpětí FCU jednotek 2stupně C až do 21 stupňů C, WC podtlakové větrání odpovídající kapacity min dle ČSN*

3.2.2.3. Maximální přípustný rozdíl teplot mezi vnitřním návrhovým parametrem 21st. C a teplotou přiváděného čerstvého hygienického vzduchu u prostor s nucenou výměnou je 6st C tj. limitní teplota 15st. C při venkovní teplotě -15 st. C.

3.3. Specifické návrhové požadavky na dodávku elektrického silno- a slaboproudého vybavení budovy

3.3.1. Níže uvedené standardy a technické specifikace, pokud nebudou stanoveny přísnějšími parametry v obecných požadavcích na návrh stavby tak, jak je uvedeno v kapitole č. 1 - „Základní kapacitní a funkční požadavky na budovu“ stanovují standard kancelářských prostor stavby, které budou splněny při návrhu povolení a realizaci stavby.

3.3.2. Úroveň intenzity osvětlení, oblast přirozeného osvětlení

Kanceláře	500 lux v úrovni pracovní desky v celé ploše posuzované místnosti bez ohledu na aktuální umístění pracovní plocha pro dodržení limitního indexu oslnění 19 a limit rovnoměrnosti 0,7
Jednací místnosti	500 lux v úrovni pracovní desky (LIO 19 rovnoměrnost 0,7)
WC	200 lux v úrovni podlahy (LIO 22)

Kuchyňky	300 lux v úrovni pracovní desky (LIO 22)
Koridory	300 lux v úrovni podlahy (LIO 22)
Parkovací plochy	75lux v úrovni podlahy

Budoucí uživatel požaduje na všech stálých pracovištích splnění podmínky stanovené pro přirozené osvětlení dané platnými Českými normami a předpisy tj. dosažení hodnoty intenzity min. 1,5% intenzity přirozeného osvětlení úrovně osvětlení ve vnějším prostoru v době měření.

3.4. Silnoproud

3.4.1. Napájecí rozvody

- 3.4.1.1. Napájení proudem bude realizováno z napájecí sítě dodavatele elektrické energie např. PRE/ČEZ dle podmínek v místě realizace.
- 3.4.1.2. Vzhledem k velikosti budovy budoucí radnice bude realizována vlastní VN trafostanice s transformátory objednatel, její vybavení a konstrukce dle platných předpisů dodavatelů elektro. Odběry proudu se budou měřit centrálně (elektroměrem dodavatele elektrické energie) a jednotlivé kanceláře pronajímatelných ploch a funkčních úseků radnice (jídlna, bufet, jednací místnost zastupitelstva MČP12) budou měřeny sekundárními digitálními elektroměry s možností dálkového odečtu.
- 3.4.1.3. Jednotlivé elektrické obvody budou rozděleny na funkční jednotky (jednotlivé kancelářské úseky, společné plochy, strojovny – každý samostatně, gastronomické zařízení, sklady, garáže.) Veškerá zařízení v komerčních nájemních prostorách budou napájena z rozvaděče pro daný nájemní úsek s vlastním měřením.
- 3.4.1.4. Rozvody silnoproudu v budově budou realizovány kabelovým vedením v podstropním žlabu.

3.4.2. Osvětlení

- 3.4.2.1. Osvětlení v kancelářích bude realizováno LED osvětlením, světla budou instalována do podhledu v použitém modulu, v případě sádkartonového stropu budou osvětlovací tělesa zapuštěna. Tato svítidla budou navržena v provedení napájení silnoproudým rozvodem 240V s řízením jejich ovládání prostřednictvím sběrnice a komunikačního protokolu DALI. Systém ovládání osvětlení bude komunikovat se systémem MAR reflektující klimatické parametry prostředí, který bude nadřazen systému ovládání žaluzií.
- 3.4.2.2. Osvětlení ve společných prostorách je ovládáno lokálně i centrálně; bude počítáno s úsporným režimem, který bude ovládán centrálně. Osvětlení v podzemních garážích bude trvalé, dvoustupňové. Osvětlení v sociálních zařízeních (WC) bude s pohybovými sensory.
- 3.4.2.3. Pro nouzové osvětlení v koridorech budou nainstalována LED svítidla doplněná o fluorescenční tabulky značící směr úniku s bateriovými zdroji splňujícími požadavky únikového osvětlení.

3.4.3. Koncové prvky v kancelářích

- 3.4.3.1. Napájení a slaboproudé rozvody budou realizovány v podlahových přípojních místech /floorboxy/, které budou navrženy dle příslušného obsazení kanceláře, každý floorbox bude osazen následně:
- 3.4.3.2. Na jedno trvalé pracovní místo bude navrženo 3xUTP a 4x silová zásuvka 220V, pro pracovní hnízda bude navrženo (dvojpracoviště) 3xUTP a 4x silová zásuvka 220V. Jednací místnosti budou osazeny ekvivalentem jednoho pracovního místa na 3 pracovní místa zasedací místnosti rozdělených do krabic dle dispozice jednací místnosti. Pro společné tiskové niky bude navrženo 4x UTP a 6x silovou zásuvkou. Rezerva silových zásuvek pro čajové kuchyňky, recepci navržena dle zvyklostí.
- 3.4.3.3. Dále objektu budou instalovány zásuvky na stěnách pro účely úklidu a pro provoz budovy, minimálně 1x v místnosti nebo ve vzdálenostech maximálně 15m. Po

jedné zásuvce bude vždy ve skladech a technických místnostech. V technických místnostech bude rovněž instalováno po jedné zásuvce 400V.

3.4.4. Dieselagregát

3.4.4.1. Pro zajištění zásobování nouzovým proudem technických zařízení budovy bude instalován dieselagregát připraven k okamžitému náběhu při výpadku proudu, jehož výkon bude vyšší o 30% špičkového příkonu budovy nad výkon požadovaný bezpečnostními systémy budovy a systémy zajišťující plnou obsluhu přepážkových pracovišť komunikujících s veřejností. Zbylá kapacitní rezerva bude využita pro zásobování vybraných okruhů kanceláří. Dieselagregát lze umístit i do venkovního prostoru za předpokladu provedení akustického odclonění.

3.4.5. Zálohování

3.4.5.1. Na technologie s potřebou absolutně nepřetržitého provozu bude navrženo UPS a bude překlenovat časovou potřebu pro nastartování diesel agregátu. Ucelené technologické celky pro zálohování UPS jsou serverovny, patrové rozvaděče SSK, CCTV, ACS, EZS, VOiP.

3.5. Slaboproud

3.5.1. Obecné požadavky na vedení tras slaboproudu

3.5.1.1. Slaboproudé rozvody budou vedeny po snadno přístupných odstíněných trasách, které umožní dodatečnou montáž nebo změny. Vertikálně budou vedeny rozvodné větve šachtami (vždy v příslušném jádru), uloženy na odstíněné rošty/žlaby, v technickém podlaží pod stropem v ochranných trubkách nebo na odstíněných roštech/žlabech

3.5.2. Průmyslová televize /CCTV/

3.5.2.1. Kamerový systém v provedení IP, bude navržen a instalován tak, že budou střeženy hlavní vchody, východy, vjezdy a výjezdy do budovy a z budovy. Dále bude

průběžně monitorováno veřejnosti přístupné parkoviště v podzemí. Monitorování kamerového systému na hlavní recepci a ve velíně budovy/místnosti ostrahy, propojení pro vedení radnice/ včetně monitorování RZ vjíždějících vozidel do prostoru garáží.

3.5.3.Kontrolní systém vstupu /ACS/

3.5.3.1. Systém vstupu bude zajištěn bezdotykovými čtečkami magnetických karet a navržen dle příslušného projektu dle potřeb radnice, s jednoznačným vymezením prostor pro veřejnost a vnitřních prostor radnice, včetně vjezdu a výjezdu z garáží, kde bude také oddělen prostor pro veřejnost a zaměstnance radnice. Kontrolní systém vstupu bude navržen s možností dodatečného rozšiřování dle budoucích možných požadavků radnice, tedy s dostatečnou 25% rezervou řídicího systému pro jeho rozšíření /navýšení počtu magnetických karet bez nutnosti rozšíření řídicí jednotky kontrolního systému/. Bude umožňovat kontrolu a monitoring pohybu zaměstnanců a návštěvníků. Dále je nutné počítat se systémem evidence docházky, vyvolávacím systémem na pracovištích, které tento typ vyžadují.

3.5.4.Požární zabezpečení a signalizace /EPS, EZS/

3.5.4.1. Zařízení ohlašující požár budou navržena v souladu s aktuálními předpisy a normami /EPS/, elektrická zabezpečovací signalizace /EZS/ dle aktuálních předpisů eventuálně dle interních potřeb radnice.

3.5.5.VoIP – Voice over Internet Protokol

3.5.5.1. Systém VoIP bude navržen pro vnitřní komunikaci mezi recepcemi a velínem budovy pro vstupy do budovy (zejména vjezd a výjezd do a z garáží) Před hlavními vstupy do budovy, výjezdy a vjezdy garáží budou instalovány zvonky, které umožní mluvenou komunikaci s recepcí budovy a budou propojeny se systémem CCTV. Z recepce bude ovládáno dálkové otevírání těchto vstupů, projekt bude koordinován s projektem CCTV.

3.5.5.2. Do kanceláří vedení města bude propojena kanceláře vedení, respektive kanceláře administrativních pracovníků, s centrální recepcí pro ohlašování návštěv.

3.5.6. Telefonní přípojka

3.5.6.1. V PP nebo v přízemí bude zřízen vstup pro kabely telekomunikačních společností do budovy pro minimálně 2 operátory, na jejichž konci bude napojen vždy jeden rozvaděč operátora. Dále budou připraveny minimálně 2 trasy (ochranné trubky) pro napojení potenciálních dalších operátorů.

3.5.6.2. Pro interní komunikaci po budově nutno uvažovat s telefonní stanicí v každé kanceláři na recepcích, podatelně, ve velině a technických místnostech, gastro provozu, bufetu a zázemích a komerčních prostorách, nutno uvažovat s centrální s dostatečnou kapacitou včetně 20% rezervy na počet stanic.

4.1. Topení

4.1.1. Objekt bude vytápěn pomocí centrálního zdroje tepla – plynové kotelny, který bude sloužit také pro přípravu teplé a teplé užitkové vody. Vytápění prostor bude primárně zajištěno fancoilovými jednotkami – viz Část chlazení – požadavek na čtyřcestnou klimatizaci, přičemž v místech, kde nebude chlazení instalováno, nebo by nedisponovalo dostatečnou kapacitou, budou realizovány radiátory nebo konvektory.

4.1.2. Ventily topných těles se budou ovládat elektrotermickými pohony s blokováním v souvislosti s chlazením. Vše zajištěno systémem MaR.

4.1.3. Hlavní vstupní dveře do vstupní haly budou vybaveny tepelnou clonou.

4.2. Chlazení

- 4.2.1. Kanceláře, jednací místnosti, jídelna, bufet, komerční plochy v přízemí, recepce a další vybrané plochy dle architektonického návrhu budou vybaveny chlazením s dostatečným výkonem.
- 4.2.2. Systém chlazení bude navržen jako moderní klimatizace s podstropními kazetovými a nástěnnými jednotkami v podhledu stropu/v místech bez podhledů anebo, kde nebude konstrukčně možné, budou navrženy parapetní fancoily, které budou svou kapacitou, umístěním a systémem navrženy pro garantování požadovaných teplot. Jednotky FCU budou přednostně ovládány lokálně po definovaných prostorových celcích, minimálně pro každých cca 28m² kancelářské plochy, chladicí zdroje budou pak ovládány centrálně.
- 4.2.3. Pro místnosti serverů bude navrženo vybavení pro celoroční chlazení vlastními chladicími jednotkami, které budou napojeny na vlastní chladicí okruh s uvažovaným celoročním provozem. Systém chlazení bude navržen na chladicí výkon 2 x 5kW..
- 4.2.4. Pro prostory gastro bude navržen samostatný zdroj chladu pro chladicí a mrazicí boxy.

4.3. Vzduchotechnika

- 4.3.1. Mechanické/Nucené větrání dle platné legislativy následujících místností:
- Kanceláře, zasedací místnosti
 - Komerční plochy (Rezerva)
 - Sociální zařízení
 - Haly před výtahy a recepce, podatelna
 - Gastronomická zařízení
 - Archivy v případě zvýšených požadavků na dlouhodobou archivaci
- 4.3.2. V rámci návrhu půdorysu je třeba zejména počítat se zvýšením výměny vzduchu pro zasedací místnosti, které mohou být na ploše do cca 10% z plochy kanceláří.
- 4.3.3. V rámci celkového návrhu větrání budovy uvažovat se zpětným získáváním energie z odpadního vzduchu /rekuperace/ v maximální možné míře a jeho vhodné využití pro snížení potřeby energie budovy.

4.3.4. Otvíravé okenní prostupy budou doplněny o magnetické kontakty schopné přenést informace o otevřeném okenním prostupu do centrálního systému Měření a regulace schopné tento nový stav vyhodnotit a zajistit vypnutí chlazení nebo utlumení topení o 10K v případě otevření okna..

4.4. Zdravotechnika, teplá / studená voda

4.4.1. Rozvody ZTI (zásobování studenou vodou a odvod odpadové a dešťové vody – oddělená kanalizace) budou provedeny do sanitárních jader (WC), kuchyně (odlučovač tuků), úklidových komor, technických místností, šaten, garáží, odvodnění střechy a venkovního vodovodu. Ohřívání teplé užitkové vody pro sanitární jádra, úklidové komory, kuchyňky, včetně gastro zařízení, bude zajištěno z centrálního zdroje teplé vody.

4.5. Měření a regulace (MAR)

4.5.1. Systémy měření a regulace budovy bude plně zajišťovat centrální řízení provozu strojoven technických jednotek (topení, chlazení, stínící prvky fasády, osvětlení, vzduchotechniky, výtahy) Systém měření a regulace by měl představovat řešení s plnou integrací všech systémů do plně centralizovaného systému měření a regulace budovy s vizualizací všech systémů na centrálním panelu v řídicí místnosti /velínu/

4.5.2. Regulace bude probíhat v následujících oblastech a po následujících komponentech:

4.5.2.1. Bude sledována vnější teplota vzduchu, oslunění jednotlivých fasád v referenčních bodech, teplota osluněných referenčních bodů fasád a rychlost větru, tyto veličiny v závislosti na datu, části dne a potřebě získávání tepelné energie okny nebo jejich eliminaci bude zajišťovat centrální ovládání systému vnějšího stínění fasádního pláště v souhře s technologií topení a chlazení.

4.5.2.2. Mezi topením a chlazením bude existovat interakce, neumožňují v jednom regulovaném úseku provoz obou zařízení současně.

4.5.2.3. MAR bude sledovat otevření okna kontaktem na okenním křídle a zajistí vypnutí chlazení nebo utlumení topení o 10K v případě otevření okna.

4.5.2.4. MAR bude ovládat VZT jednotky

4.5.2.5. Žaluzie, stínění externími žaluziemi, bude ovládat systém ovládání osvětlení DALI, který bude integrovaný přes rozhraní správy systému MAR a DALI do MAR s nadřazením ovládání na základě povelu na zavření či otevření z MAR s možností navíc ovládat vnitřním ovladačem u každého motoru žaluzie s časovým oknem cca 30-90min, po kterém povel vnitřního spínače bude opět nahrazen povel z centrálního řízení zajišťující optimální stav žaluzií ve vztahu k potřebě získávání pasivního tepla nebo naopak jeho eliminace.

4.5.3. Systém MAR bude, mimo technologie uvedené výše, napojen na EPS budovy a technologickou řídicí místnost /velín/. Bude navržen automatický systém, ze kterého bude možné centrálně ovládat systémy budovy, včetně kontrolování stavu, rovněž i dálkově (přes telefonní vedení). V rámci systému MAR bude navrženo, v rámci elektroinstalace, plně adresné napojení jednotlivých koncových prvků. Systém bude navržen jako otevřený pro jeho rozšiřování v rámci vývoje řídicího systému budovy.

4.6. Serverovny

4.6.1. Patrové datové rozvaděče objektu budou řešeny vždy na každém patře s dvěma centrálními serverovny. Skříň v serverovně bude vždy zemněná na zemnicí soustavu a kotvená k podlaze. Kabelový management a aktivní prvky sítě jsou předmětem budoucí specifikace městské části. Rozvody kabeláže budou provedeny pod zvýšenou zdvojenou podlahou. Další vybavení serveroven vyplývá z požadavků na systémy měření a regulace a komunikace jednotlivých technologií. Propojení patrových rozvaděčů s 20% rezervní kapacitou se serverovny bude realizováno 6ti vlákny optického kabelu a dále 6ti FTP CAT6A stíněnými kabely a SYKFY kabelem dle budoucího návrhu.

Pozice 177 a 178 servrovny IT se zvětšují na minimálně 2 x 12 m² a budou umístěny na rozdílných pozicích v budově. Dveře budou min 1,0 m široké a 2,1 m vysoké. Předpokládá se osazení každé servrovny 2 x APC rack (1,07 x 0,6 x 2,0 m).

5.1. Osobní výtahy

5.1.1.V závislosti na architektonickém návrhu budou navrženy osobní výtahy s dostatečnou kapacitou ve standardním vybavení s digitálními ukazateli pohybu výtahů pro všechny výtahy ve všech patrech (předsíních výtahů) a ve všech kabinách. Digitální ukazatel polohy výtahu ve všech stanicích s cílenou volbou stanic docílí optimalizovat jejich počtu.

5.1.2.Světlá výška kabin bude navržena min. 2,20 m.

5.1.3.Velikost šachet výtahů bude odpovídat požadovaným velikostem výtahových kabin. Pro plynulé zajištění transportu osob v závislosti na navrženém počtu pater budovy bude provedena výtahová studie pro splnění normových hodnot čekací doby a přepravní kapacity jednotlivých výtahů/skupin výtahů. Výtahy budou navrženy standardní elektrické lanové, s minimální rychlostí 1,6 m/s a nebo v případě nižší rychlosti prokáže výpočtem dopravních kapacit výtahů nepřekročení doby čekání na výtah 30s při špičkové kapacitě přepravy stanované tak, že 90% návrhové kapacity budovy bude přepraveno ve 20minutovém časovém úseku. Technickým opatřením bude zajištěno zamezení neoprávněného vstupu (např. veřejnosti bez oprávnění) do neveřejných prostor radnice. Ideální technické řešení jsou oddělené výtahy pro veřejnost a výtahy pro zaměstnance radnice, lze zvolit i jiné řešení, které prokazatelně zajistí obdobný výsledek z pohledu zabezpečení vstupu. Pro neveřejné cílové stanice budou výtahy ovládány pomocí magnetických vstupních karet přidělených oprávněným osobám.

5.1.4.V případě podzemních garáží je nutné oddělit transport osob z podzemních podlaží přes přízemí budovy na hlavní recepci a dále do nadzemních podlaží budovy. Z tohoto požadavku mimo jiné vyplývá, že výtah/y do garáží musí být samostatné a nesmí pokračovat do vyšších pater. Minimální požadovaná rychlost může být v odůvodněném případě (např. z důvodu, že budou obsluhovat pouze 2-3 patra) snížena.

5.2. Evakuační výtah

Stavba bude vybavena evakuačním výtahem.

5.3. Nákladní výtahy

5.3.1.V závislosti na architektonickém návrhu a z toho vycházejícího uspořádání podzemí budovy bude uvažovat s potřebou nákladních výtahů pro zásobování podzemních podlaží /např. zavážení v podzemí umístěných skladů, gastronomické zázemí kuchyně a bufetu a také např. transport odpadových kontejnerů/. V tomto případě navrhnout nákladní výtah/výtahy s odpovídající kapacitou a rozměry ve standardním nerezovém provedení s možností snadné údržby a čištění vnitřku kabin /u kontejnerového i s možností omytí vnitřku kabiny/. Dle výtahové studie nutno uvažovat nákladní výtahy pro přepravu pouze mezi přízemím budovy a podzemními prostory s omezením použití např. magnetickou kartou/klíčem.

6.1.1.V návrhu interiéru je potřeba klást zvýšený důraz na kvalitní architektonické zpracování recepce radnice ve vstupní hale. Recepce bude umístěna ve vizuálním středu haly s maximálním pohybem osob a její pozice bude umožňovat komplexní přehled o pohybu osob.

6.1.2.V kancelářích vedení města s důrazem reprezentaci budou navrženy v minimálním množství polepy skleněných příček v definovaných korporátních barvách městské části. V kancelářích vedení města s požadavkem na soukromí budou v pozicích skleněných příček navrženy neprůhledné, nikoliv neprůsvitné textilní závěsy.

6.1.3.Spisovna Odboru kanceláře úřadu, uvedená v Příloze č. 1 tohoto dokumentu, s názvem Skladba, bude vybavena bezpečnostními prvky pro archivaci a manipulaci s utajovanými dokumenty. Parametry zabezpečené oblasti vychází ze zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti a vyhlášky č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků.

Na úřadu MČ Praha 12 se zpracovávají pouze utajované informace stupně utajení Vyhrazené. Pro zabezpečení objektu a zabezpečené oblasti kategorie Vyhrazené jsou třeba

pouze mechanické zábranné prostředky. Zabezpečenou oblastí bude místnost bez oken, nacházející se v části objektu bez volného pohybu veřejnosti (tzn. do místnosti nepovede přímý vstup z chodby pro veřejnost, ale vstup může být řešen jako v současnosti, kde je vstup na společné chodbě se vstupy do archivů a skladu). Vstup do místnosti bude opatřen bezpečnostními dveřmi těchto parametrů:

- Bezpečnostní třída 4+
- Požární odolnost E45 podle EN 16034
- Certifikovaný zámek kategorie použití nejméně stupně 1 (seznam všech certifikovaných zámků platný ke dni 1. 2. 2017 je zveřejněn na webových stránkách Národního bezpečnostního úřadu www.nbu.cz pod názvem Mechanické zábranné prostředky, odkaz <https://www.nbu.cz/cs/informacni-centrum/seznamy/seznam-certifikovanych-technickyh-prostredku/924-mechanicke-zabranne-prostredky/>

Místnost bude vybavena jednací stolem pro 4 osoby, 4 židlemi, uzamykatelnou skříní o vnitřních rozměrech minimálně 100 cm x 60 cm a o výšce minimálně 200 cm.

V místnosti budou elektrické zásuvky pro počítač, tiskárnu a skartovací zařízení.

6.1.4. Archiv Odboru ekonomického bude doplněn o posuvný regálový systém pro velkokapacitní ukládání archivních spisů. Kdy definovaná podlahová plocha archivu odpovídá půdorysné ploše regálů poníženu o přístupovou plochu v šíři 1,2 m a v délce místnosti. Pro posun s jednotlivými regály bude využit mechanický převodovaný posuv. Výška regálové sestavy minimálně 2400 mm. Regálový systém bude navržen na formát A4 na stojato. Regálový systém bude umožňovat přestavitelnost polic. Podvozek systému bude kotven do ŽB a zapaštěn do konstrukční tloušťky podlahy tak aby podvozek nevystupoval nad úroveň podlahy.

6.1.5. Zámky dveří definovaných funkčních celků, odborů a jiných budou vybaveny systémem generálního klíče.

6.1.6. Čajové kuchyňky budou navrženy minimálně jedna na patře (NP) s tím, že jedna čajová kuchyňka bude připadat maximálně na 50 trvalých pracovišť.

6.1.7. Vestavěný nábytek bude řešen pro jednací místnost zastupitelstva MČP12, přepážková pracoviště, podatelnu a čajové kuchyňky, včetně kuchyňky pro ohřev vlastních pokrmů, jež je součástí jídelny.

Prostory - Konstrukce

Technické specifikace konstrukce

7.1. Vstupní hala

Podlaha	Dlažba přírodní kámen tl. min. 30mm Podlaha vybavena instalačními kanály dle požadavků na jejich funkci, přístup montážními a revizními otvory, rozměr cca 450/450 mm, alternativně až cca 1000/1000mm, povrch víka řešen systémově s vložením okolní dlažby, nerezový rámeček
Sokl	Přírodní kámen stejného druhu jako podlaha, vysoký cca 100 mm
Podhled	částečně perforovaný (akustický) sádrokarton, otěruvzdorný disperzní nátěr, částečné provedení / doplnění v pásovém modulu se standardním sádrokartonem s otěruvzdorným disperzním nátěrem / alternativně lakované perforované kovové panely se zvukově izolační vložkou; alternativně uvažovat pro vstupní halu možnost originálního provedení dle projektu řešení interiéru
Stěny	betonové / zděné stěny, opatřeny jednovrstvou sádrovou broušenou omítkou, sádrokarton, otěruvzdorný disperzní nátěr, případně kovové panely, lakované sklo
Hlavní vstupní dveře	automatické dvojitě posuvné dveře (včetně zádveří, v prosklené fasádní stěně ze stejného systému), dvoukřídlé, možnost uzamčení

Čistící zóna	Čistící zóna zapuštěná do podlahy zádveří
Spojovací dveře	Dvoukřídlé a jednokřídlé, zasklené čirým sklem na celou výšku a šířku dveřního otvoru s bočním světlíkem, s příslušnou protipožární odolností dle projektové dokumentace, v ocelovém rámu, barva rámu RAL dle požadavku investora, nerezové kování, zavírač dveří
Systém schránek	poštovních Hlavní recepce / vstupní hala systém vnitřních schránek proveden jako truhlářský výrobek
Osvětlení	typu downlight vestavěné, případně instalováno na povrchu, konkrétní typy dle projektu řešení interiéru, částečně s vestavěným nouzovým osvětlením dle příslušného projektu
Informační systém (Obrazovy/tištěný)	informační systém budovy podle zvoleného jednotného orientačního systému a funkčních potřeb, dle projektu, podle vybraných vzorků, možné užití sloupků informačního systému u hlavních vchodů, u recepce v provedení nerez, s dostatečným počtem míst a rezervou pro případné změny a doplnění, v ideální kombinaci / nahrazení s digitálním informačním systémem
Elektroinstalace	pod omítkou / v podlaze v instalačních kanálech / nad podhledem
Hlavní recepce	Recepční pult - zakázková výroba, nábytkářský výrobek dle provozních požadavků investora, dle projektu řešení interiéru vstupní haly

7.2. Chodby, servisní místnosti

Chodby kanceláří	<p>Na konstrukční Ž-B desku bude aplikován protiprašný nátěr pro odstranění prachu z povrchu a ztužení povrchu. Následuje k-ce podlaha s vnitřní dutinou, konstrukční výška podlahy 150 mm, světlá výška dutin minimálně 90mm, ocelové stojky k-ce zdvojené podlahy zaklopené podlahovými díly o formátech 600 x 600 mm, a následně lepidlem dle finální podlahové krytiny, nosnost podlahy minimálně 5 kN/m²</p> <p>V případě <u>podlahové krytiny zátěžové PVC</u> budou podlahové díly, přeložené bezesparými přelepenými vláknitými deskami o celkové tl. 6-8 mm (2x3-4 mm), doplněny penetračním nátěrem</p>
Podlahová krytina	V prostorách s přístupem veřejnosti zátěžové PVC. Prostory s omezeným přístupem veřejnosti a prostory vedení radnice zátěžový koberec antistatický, lepený ve čtvercích, koberecový sokl. Koberec s minimální celkovou hmotností 4300 g / m ² , typ koberce umožňující čištění mokrou cestou
Vstupní dveře do kancelářských prostor	Jednokřídlé dveře, prosklené na celou výšku s průsvitným nikoli průhledným polepem, s pevnou prosklenou boční částí, v ocelovém rámu, barva rámu RAL dle požadavku investora, nerezové kování, elektromagnetický zámek, čtečka karet - dle koncepce zabezpečení celé budovy a monitorování pohybu osob
Čisticí zóna	Dvoustupňová čisticí zóna zapuštěná do podlahy zádveří
Podhled	Podhled z rozebíratelných minerálních kazet hladkých s polozapuštěným rastrem/ alternativně pásové modulové provedení z lakovaných perforovaných kovových panelů, okrajový pás ze sádkartonu s disperzním nátěrem
Osvětlení	typu downlight vestavěno, případně instalováno na povrch, částečně s vestavěným nouzovým osvětlením dle příslušného projektu

Elektroinstalace v podlaze v instalačních kanálech / nad podhledem v kabelových trasách / v příčkách v instalačních sloupcích /eventuálně pod omítkou zděných / betonových konstrukcí, na stěnách chodeb cca každých 15 m úklidová zásuvka

7.3. Kanceláře, zasedací místnosti

Podlaha Na konstrukční Ž-B desku bude aplikován prtiprašný nátěr pro odstranění prachu z povrchu a ztužení povrchu. Následuje k-ce podlaha s vnitřní dutinou, konstrukční výška podlahy 150 mm, světlá výška dutin minimálně 90mm, ocelové stojky k-ce zdvojené podlahy zaklopené podlahovými díly o formátech 600 x 600 mm a následně lepidlo dle finální Podlahové krytiny. Nosnost podlahy minimálně 3,5 kN/m².

V případě podlahové krytiny zátěžové PVC budou podlahové díly, přeložené bezesparými přelepenými vláknitými deskami o celkové tl. 6-8 mm (2x3-4 mm), doplněny penetračním nátěrem

Podlahová krytina V prostorách s přístupem veřejnosti zátěžové PVC. Prostory s omezeným přístupem veřejnosti a prostory vedení radnice zátěžový koberec antistatický, lepený ve čtvercích s kobercovým soklem, koberec s minimální celkovou hmotností 4300 g / m², typ koberce umožňující čištění mokrou cestou. V reprezentativních místnostech dřevěná podlaha

Čistící zóna Čistící zóna zapuštěná do podlahy zádveří

Podhled	Zavěšený podhled z rozebíratelných minerálních kazet hladkých s polozapuštěným rastrem, neperforovaných v rastru 600 x 600 mm či 600 x 1200 mm, barva bílá. Alternativně možnost doměrku z pevného sádrokartonu v místě napojení podhledu na fasádu, svislé konstrukce či výškových přechodů. (SDK provedeny na systémových profilech a rektifikačních táhlech) V zasedacích místnostech (reprezentativní prostory) částečně perforovaný (akustický) sádrokarton anebo alternativní akustický podhled dle příslušné akustické studie opatřený otěruvzdorný disperzní nátěr, částečné provedení / doplnění v pásovém modulu se standardním sádrokartonem. V případě silně perforovaného podhledu nebo designovým podhledem budou rozvody a k-ce stropení opatřena černým nástřikem nad zavěšeným podhledem
Stěny	Nosné betonové konstrukce, případně zdivo opatřeno jednovrstvou sádrovou broušenou omítkou, povrchová úprava nátěr malbou
Okenní parapet	S laminátovým povrchem se zakulacenou přední hranou, hrana je zatažena pod povrch okenního parapetu, podokenní zeď omítnuta jednovrstvou sádrovou broušenou omítkou, otěruvzdorný disperzní nátěr
Příčky kancelářské	Příčky sádrokartonové, tloušťka cca 100 mm dle projektu, oboustranně dvojitěopláštěné, konstrukce dle akustických a požárních požadavků vč. přeslechů a napojení na fasádu. Optické dělení prostoru místnosti na zóny příčkami ze skla, čiré, bezrámové, bezpečnostní sklo
Vnější ochrana	protisluneční řešeno v rámci systému clonění osluněných fasád a jímání nadměrných tepelných zisků. Automatický systém horizontálních lamel, automatické řízení dle inteligentního systému budovy, lokální / manuální/ ovládání z místnosti

Vnitřní proti sluneční ochrana	Příprava pro montáž horizontálních textilních žaluzií, popř. vertikálních lamel v šířce min. 70mm tak, aby bylo možno zajistit montáž žaluzií dle potřeby Investora, ovládání manuální
Osvětlení	Osvětlení v kancelářích v prostorách s podhledem z minerálních kazet bude LED svítidly instalovanými v podhledu, případně zavěšenými dle výběru investora, osvětlení v prostorách s podhledem ze sádkartonu bude zapuštěnými LED svítidly typu downlight.
Elektroinstalace	Rozvody elektroinstalace budou provedeny pod povrchem – pro zásuvky ve dvojité podlaze v elektroinstalačních žlabech / roštech a pro osvětlení v podhledu a v sádkartonových konstrukcích resp. pod omítkou u zděných / betonových konstrukcí

7.4. Jednací místnost zastupitelstva MČ

Podlaha	Na konstrukční Ž-B desku bude aplikován protiprašný nátěr pro odstranění prachu z povrchu a ztužení povrchu. Následuje k-ce podlaha s vnitřní dutinou, konstrukční výška podlahy 150 mm, světlá výška dutin minimálně 90mm, ocelové stojky k-ce zdvojené podlahy zaklopené podlahovými díly o formátech 600 x 600 mm a následně lepidlo dle finální Podlahové krytiny. Nosnost podlahy minimálně 3,5 kN/m ² .
Podlahová krytina	Masivní dřevěná podlaha, dle projektu interiéru

Podhled	V zasedacích místnostech (reprezentativní prostory) částečně perforovaný (akustický) sádrokarton anebo alternativní akustický podhled dle příslušné akustické studie opatřený otěruvzdorný disperzní nátěr, částečné provedení / doplnění v pásovém modulu se standardním sádrokartonem. V případě silně perforovaného podhledu nebo designovým podhledem budou rozvody a k-ce stropní opatřena černým nástřikem nad zavěšeným podhledem
Stěny	Nosné betonové konstrukce, případně zdivo opatřeno jednovrstvou sádrovou broušenou omítkou, eventuálně sádrokarton zatmelený, povrchová úprava nátěr otěruvzdornou disperzní barvou, případně obklad dle projektu řešení interiéru, doplněn akustickými prvky dle akustické studie
Okenní parapet	Dle zvoleného systému řešení fasády (zavěšená, apod.), snížený, případně žádný. Při zděném, případně monolitickém obvodovém plášti konstrukční deska s laminátovým povrchem se zakulacenou přední hranou, hrana je zatažena pod povrch okenního parapetu, podokenní zeď omítnuta jednovrstvou sádrovou broušenou omítkou, otěruvzdorný disperzní nátěr
Příčky	Příčky sádrokartonové, tloušťka cca 100 mm dle projektu, oboustranně dvojitě opláštěné, konstrukce dle akustických a požárních požadavků vč. přeslechů a napojení na fasádu. Optické dělení prostoru místnosti na zóny příčkami ze skla, čiré, bezrámové, bezpečnostní
Vnější ochrana	protisluneční Řešeno v rámci systému clonění osluněných fasád a jímání nadměrných tepelných zisků. Automatický systém horizontálních lamel, automatické řízení dle inteligentního systému budovy, lokální /manuální/ ovládání z místnosti

Vnitřní proti sluneční ochrana	Příprava pro montáž horizontálních textilních žaluzií, popř. vertikálních lamel v šířce min. 70mm tak, aby bylo možno zajistit montáž žaluzií dle potřeby Investora, ovládání manuální / elektrické / dálkové
Osvětlení	Osvětlení v prostorách s podhledem z minerálních kazet bude LED svítidly instalovanými v podhledu, případně zavěšenými dle výběru investora (projekt řešení interiéru), osvětlení v prostorách s podhledem ze sádkartonu bude zapuštěnými LED svítidly typu downlight.
Elektroinstalace	Rozvody elektroinstalace budou provedeny pod povrchem – pro zásuvky ve dvojité podlaze v elektroinstalačních žlabech / roštích a pro osvětlení v podhledu a v sádkartonových konstrukcích resp. pod omítkou u zděných / betonových konstrukcí
Komunikační systém	Řešení splňujícího požadavky na moderní multifunkční sál, mikrofony, TV obrazovky, bude řešeno samostatným projektem audio – vizuální techniky v dalších fázích projektu a koncové prvky, nejsou součástí této dodávky, součástí dodávky je pouze stavební příprava v podobě volných tras pro budoucí kabeláž, v podhledech a chráničkách v podlaze a ve stěnách. Stavební příprava musí být navržena s ohledem na možná jiná využití sálu (konference, výstavní plocha ...)

V případě jednací místnosti zastupitelstva, jako výjimečné reprezentativní části, je možné provedení podle originálního projektu interiéru.

7.5. Čajové kuchyňky

Čajové kancelářských prostor	kuchyňky	Součástí projekčního návrhu bude dodání a montáž kuchyňské linky se spotřebiči (spodní, horní skříňky, odpadkový koš, kuchyňský dřez s baterií, LED osvětlení pracovní linky, s vestavěnými spotřebiči lednice s mrazícím boxem, myčka, v energetické třídě A a jejich napojení a zprovoznění a příprava pro
------------------------------	----------	--

instalaci kávovaru

7.6. Kuřárny

Kuřárny	Oddělený prostor s VZT, možné provedení jedné či více stěn v pevném bezrámovém zasklení, vstup monitorovaný, dle koncepce monitorování pohybu osob v budově
---------	---

7.7. Komerční plochy určeny k pronájmu soukromým subjektům (Střednědobá rezerva pro potřeby budoucího rozšíření úřadu) – včetně jejich zázemí

Podlaha	Na konstrukční Ž-B desku bude aplikován protiprašný nátěr pro odstranění prachu z povrchu a ztužení povrchu. Následuje k-ce podlaha s vnitřní dutinou, konstrukční výška podlahy 150 mm, světlá výška dutin minimálně 90mm, ocelové stojky k-ce zdvojené podlahy zaklopené podlahovými díly o formátech 600 x 600 mm, následně lepidlo dle finální Podlahové krytiny. Nosnost podlahy minimálně 3,5 kN/m ² .
Podlahová krytina	Zátěžový koberec antistatický, lepený ve čtvercích s kobercovým soklem, koberec s minimální celkovou hmotností 4300 g / m ² , typ koberce umožňující čištění mokrou cestou.
Podhled	Pro nájemní, rezervní, plochy v 1NP objektu: Pevný sádrokartonový s disperzním nátěrem, Pro nájemní, rezervní, plochy ve vyšších patrech objektu: Zavěšený podhled z rozebíratelných minerálních kazet hladkých s polozapuštěným rastrem, neperforovaných v rastru 600 x 600 mm či 600 x 1200 mm, barva bílá. Alternativně možnost

doměrků z pevného sádrokartonu v místě napojení podhledu na fasádu, svislé konstrukce či výškových přechodů.

Stěny	Nosné betonové konstrukce, případně zdivo opatřeno jednovrstvou sádrovou broušenou omítkou, povrchová úprava nátěr malbou, minimální nutné přípravy pro budoucího nájemce
Dveře vstupní	Dveře v systému budovy, dvoukřídlé výšky min. 2100mm
Osvětlení	<p>Pro nájemní, rezervní, plochy v 1NP objektu: Osvětlení standardně pro sádrokartonové podhledy zapuštěnými LED svítidly typu downlight,</p> <p>Pro nájemní, rezervní, plochy ve vyšších patrech objektu: Osvětlení v kancelářích v prostorách s podhledem z minerálních kazet bude LED svítidly instalovanými v podhledu, případně zavěšenými dle výběru investora, osvětlení v prostorách s podhledem ze sádrokartonu bude zapuštěnými LED svítidly typu downlight.</p>

Investor si vyhrazuje právo upřesnit, změnit, pozice koncových prvků a změnit rozmístění dělicích konstrukcí dle potřeb konkrétního nájemce v jakékoli fázi projektových prací.

Pro komerční plocha bude samostatné měření spotřeby el. proudu, vody, energie pro topení a chlazení.

7.8. Hlavní schodiště

Podlaha, sokl	Dlažba přírodní kámen tl. min. 30mm včetně soklu výšky 100mm
Strop, stěny	Strop a betonové / zděné stěny, omítnuty jednovrstvou sádrovou broušenou omítkou, sádrokarton, otěruvzdorný disperzní nátěr, obložení stěn přírodním kamenem do výšky cca 2m
Spojovací dveře	Přízemí + nadzemní podlaží /NP/ - jednokřídlé / dvoukřídlé dveře, s prosklením dle projektu, s příslušnou protipožární odolností dle normy, s kovovou zárubní, standardní nerezové kování, zavírač dveří
Zábradlí	NP (včetně přízemí) z nerezové oceli dle architektonického návrhu řešení interiéru Podzemní podlaží /PP/ – ocel s nátěrem metalízou
Osvětlení	LED svítidla, typ downlight, s vestavěným nouzovým osvětlením dle příslušného projektu

7.9. Vedlejší schodiště / úniková schodiště

Podlaha	PP, přízemí + NP – pohledový beton
Strop, stěny	Strop a betonové / zděné stěny, omítnuty vápenocementovou omítkou, sádrokarton, otěruvzdorný disperzní nátěr
Spojovací dveře	Jednokřídlé prosklené dveře, na celou šířku a výšku chodby s pevným proskleným bočním elementem, s příslušnou protipožární odolností dle normy, s kovovým rámem, standardní nerezové kování

Únikové dveře ven	Plné dveře ve fasádním systému, s příslušnou protipožární odolností, vybaveny nouzovým klíčem ve schránce, standardní nerezové kování
Zábradlí	z oceli s nátěrem metalízou, madlo dle architektonického návrhu
Osvětlení	LED tělesa, typ downlight, montovaná na strop nebo stěny, s vestavěným nouzovým osvětlením dle příslušného projektu
Elektroinstalace	Pod omítkou, na stěnách schodiště úklidová zásuvka v každém podlaží

7.10. Haly před výtahy

Podlaha	PP: přírodní kámen min. tl. 30 mm dle požadavku objednatele, alternativa lité terrazzo Přízemí + NP: přírodní kámen min. tl. 30 mm dle požadavku objednatele
Sokl	Sokl výšky cca 100 mm se sraženými hranami ze stejného materiálu jako podlaha.
Stěny	Přízemí - betonová případně zděná konstrukce s povrchovou úpravou obklad přírodním kamenem do výšky výtahových dveří a nad obkladem hladce omítnuta vápenocementovou omítkou, alternativně obklad na celou výšku přízemí NP - betonová případně zděná konstrukce omítnuté sádrovou omítkou, bílá disperzní otěruvzdorná a omyvatelná malba

	Portály a dveře výtahů	Přízemí a NP – rozměr dle zvoleného typu výtahu, avšak minimálně rozměru 900x2100 mm, nerezová ocel kartáčovaná, se za budovanými digitálními ukazateli pohybu výtahu včetně patra, kde se výtah právě nachází a se zabudovaným panelem ovládání výtahu, povrch uvnitř výtahu nerez s minimální možností pokreslení sprejery (provedení antivandal)
	Podhled	Přízemí a NP – sádkartonový podhled s disperzním nátěrem
	Osvětlení	LED svítidla, typ downlight, upevněna v podhledu , částečně s vestavěným nouzovým osvětlením dle příslušného projektu
	Elektroinstalace	pod omítkou, s úklidovou zásuvkou na každém podlaží
7.11.	Garáže	
	Podlaha	Nosnost podlahy minimálně 2,5 kN/m ² , hladký beton s epoxidovým nebo polyuretanovým povlakem včetně soklu vysokým 100 cm, kdy tento bude proveden do výšky 10 cm ve stejné systémové skladbě jako podlaha, zbylých 90 cm bude provedeno pouze shodným nátěrem jako finální nátěr podlahové stěrky, který splňuje požadavky vysoké odolnosti vůči mechanickému zatížení a odolnosti vůči chemickým vlivům a požadavky na vodotěsnost; povlak podlahy musí mít schopnost přenést bez poškození trhliny v monolitické konstrukci podlah garáží až do velikosti 0,3 mm. Značení parkovacích míst a vozovky a dopravní značení dle předpisů. Číslování parkovacích míst na stěnách a podlaze nátěrem.
	Stěny	Pohledový beton

Strop	Pohledový beton, otěruvzdorný disperzní nátěr, v místech pod vyhřívanými místnostmi tepelná izolace stropu z minerální vlny s povrchovou úpravou, otěruvzdorný disperzní nátěr, případné přiznání vedení elektroinstalace/ VZT, při zachování normové podchodné výšky dle projektu
Dveře	Ocelové dveře dvoukřídlé nebo jednokřídlé s požadovanou protipožární odolností, s ocelovými zárubněmi, zavírač dveří
Osvětlení	LED osvětlení dvoustupňové 30% a 100%, nouzové osvětlení v požadovaném rozsahu dle projektu.
Elektroinstalace	V kabelových kanálech nebo na kabelovém roštu, podle funkčních potřeb zásuvky na 230 V a 400 V.
Garážová vrata	venkovní vrata do společných garáží - lamelové sekční v provedení pro vysokou zátěž /počet otevření/, ovládání vrat: manuální, ovládání čtečkou přístupového systému, ovládání z recepce budovy a signálem požární signalizace, obdobně ovládané závory u vjezdu a výjezdu z garáží, dle příslušného projektu vjezd a výjezd vybaven interkomen a kamerovým systémem s možností sledování na hlavní recepci / velíně budovy Podzemní garáže budou obsahovat přibližně 55 až 60 parkovacích stání.

7.12. Kolárna

Podlaha	Strojově hlazená podlaha s epoxidovým nebo polyuretanovým povlakem, sokl výšky 200 mm se stejným povrchem jako podlaha
Stěny	Pohledový beton nebo např. omítka/zdivo, pohledově vyspárované, otěruvzdorný disperzní nátěr

WC + sprchy	keramický obklad stěn, např.200/200 mm, přechodové a rohové lišty z plastu, typ, velikost, barva obkladu dle architektonického návrhu řešení interiéru, obklad po horní hranu dveřních zárubní, nad nimi nátěr disperzní barvou
Sprchové kabiny	Hliníkové profily, zasklení sprchových kabin, jednopáková mísící baterie provedení nerez, tyčový držák pro sprchovou hlavici a sprchová hadice v provedení nerez
Strop	Pohledový beton, otěruvzdorný disperzní nátěr
Dveře	Ocelové dveře min. š=900mm/min.v=2100mm s požadovanou protipožární odolností, s ocelovými zárubněmi
Osvětlení	LED tělesa
Elektroinstalace	Podle funkčních potřeb zásuvky na 230 V dle projektu elektro, v dostatečném počtu, pro dobíjení baterií elektrokol
Držáky jízdnic kol	Systém úchyty jízdnic kol na stěně, materiál kov / žárový pozink

7.13. Podzemní chodby a sklady

Sklad odpadu

Podlaha	Strojově hlazená podlaha s epoxidovým nebo polyuretanovým povlakem, která splňuje požadavky vysoké odolnosti vůči mechanickému zatížení a odolnosti vůči chemickým vlivům. Kanalizační vpust v podlaze, přípojka vody teplé a studené, Konstrukce soklu se stejným povrchem jako podlaha
Sokl	Omyvatelný, barevný, jako podlaha až po horní hranu dveřní zárubně

Stěny	Pohledový beton nebo např. omítka/ zdivo, pohledově vyspárované, otěruvzdorný omyvatelný disperzní nátěr
Strop	Pohledový beton, otěruvzdorný disperzní nátěr, v místech pod vyhřívanými místnostmi tepelná izolace stropu z minerální vlny, obložení sádkartonovým systémem, spáry hladce zaspárované s vloženou textilní páskou, otěruvzdorný disperzní omyvatelný nátěr
Dveře	Ocelové dvoukřídlé dveře s požadovanou protipožární odolností, s obložkovými ocelovými zárubněmi
Osvětlení	LED/zářivky do vlhkých prostor
Elektroinstalace	V kabelových kanálech nebo na kabelovém roštu, podle funkčních potřeb zásuvky na 230 V a 400 V, vodotěsné provedení

Archivy a sklady vč. archivu SÚ

Podlaha	Strojově hlazená podlaha s epoxidovým nebo polyuretanovým povlakem, sokl výšky 200 mm se stejným povrchem jako podlaha
Stěny	Pohledový beton nebo např. omítka/zdivo, pohledově vyspárované, otěruvzdorný disperzní nátěr
Strop	Pohledový beton, otěruvzdorný disperzní nátěr, v místnostech budoucích archivů protipožární úprava stropu /omítka/ dle příslušného projektu požární ochrany
Dveře	Ocelové dveře min. š=900mm/min.v=2100mm s požadovanou protipožární odolností, s ocelovými zárubněmi

Osvětlení	LED osvětlení
Elektroinstalace	V kabelových kanálech nebo na kabelovém roštu, podle funkčních potřeb zásuvky na 230 V a 400 V
Vzduchotechnika	V archivech počítat s dlouhodobou úschovou tištěných materiálů se specifickými požadavky na omezené kolísání teploty max. 5 °C a vlhkosti v těchto prostorech v rozmezí 30 - 60% relativní vzdušné vlhkosti

Úklidové komory

Podlaha	Strojově vyhlazená podlaha s epoxidovým nebo polyuretanovým povlakem, která splňuje požadavky vysoké odolnosti vůči mechanickému zatížení a odolnosti vůči chemickým vlivům.
Sokl	Omyvatelný, barevný, jako podlaha do cca horní hrany zárubně dveří
Stěny	Pohledový beton nebo např. omítka/zdivo, pohledově vyspárovaný, nebo sádrokarton, otěruvzdorný disperzní nátěr
Strop	Pohledový beton, otěruvzdorný disperzní nátěr, v místech pod vyhřívanými místnostmi tepelná izolace stropu z minerální vlny, obložení sádrokartonovým systémem, spáry hladce zaspárované s vloženou textilní páskou, otěruvzdorný disperzní nátěr
Dveře	Ocelové dveře dvoukřídlé nebo jednokřídlé s požadovanou protipožární odolností, s obložkovými ocelovými zárubněmi
Osvětlení	LED osvětlení

7.14. Technické místnosti (dílna)

Podlaha dílny	vhodná strojově vyhlazená podlaha s epoxidovým nebo polyuretanovým povlakem, která splňuje požadavky vysoké odolnosti vůči mechanickému zatížení a odolnosti vůči chemickým vlivům.
Podlaha rozvodna VN	Dvojitá podlaha s ocelovými rošty s dostatečnou nosností ocelových roštů, povrch – žárově pozinkovaný
Sokl	V barvě jako podlaha vysoký cca 100 mm
Stěny	Pohledový beton nebo např. omítka/zdivo, pohledově vyspárované, otěruvzdorný disperzní nátěr
Strop	Pohledový beton, otěruvzdorný disperzní nátěr, v místech pod vyhřívanými místnostmi v PP tepelná izolace stropu z minerální vlny, obložení sádkartonovým systémem, spáry hladce zaspárované s vloženou textilní páskou, otěruvzdorný disperzní nátěr
Dveře	Ocelové dveře dvoukřídlé nebo jednokřídlé s požadovanou protipožární odolností s ocelovými zárubněmi
Osvětlení	LED osvětlení
Elektroinstalace	V kabelových kanálech nebo na kabelovém roštu, podle funkčních potřeb zásuvky na 230 V a 400 V

7.15. Gastronomická zařízení

Jídelna pro zaměstnance (Odbytová plocha)

Podlaha	Keramická dlažba kombinovaná s PVC dle výběru investora
---------	---

Sokl	Sokl dle použitého materiálu cca 100 mm
Stěny	Beton / zdivo, omítnuty sádrovou omítkou, sádrokartonový systém příček, tloušťka dle potřeby přísl. sanitárních instalací, z obou stran dvojitě obloženy od horní hrany dutinové nebo dvojitě podlahy po dolní hranu stropní konstrukce, vodovzdorný otěruvzdorný disperzní nátěr, keramický obklad stěn
Podhled	Zavěšený podhled z rozebíratelných minerálních kazet hladkých s polozapuštěným rastrem, neperforovaných v rastru 600 x 600 mm či 600 x 1200 mm, barva bílá. Alternativně možnost doměrků z pevného sádrokartonu v místě napojení podhledu na fasádu, svislé konstrukce či výškových přechodů. (SDK provedeny na systémových profilech a rektifikačních táhlech)
Vstupní dveře	Z vnitřního prostoru: celoprosklené dvoukřídlé dveře v kovovém rámu v prosklené stěně, čiré sklo, barva rámu RAL dle návrhu
Osvětlení	Osvětlovací tělesa LED, typ downlight, vestavěna do podhledu, kombinovaná se zavěšenými svítidly
Elektroinstalace	Pod omítkou, na stěnách úklidová zásuvka cca po 15 m
Bufet	
Podlaha	Keramická dlažba
Sokl	Dle použitého materiálu cca 100 mm

Stěny	Beton / zdivo, omítnuty sádrovou omítkou, sádrokartonový systém příček, tloušťka dle potřeby přísl. sanitárních instalací, z obou stran dvojitě obloženy od horní hrany dutinové nebo dvojitě podlahy po dolní hranu stropní konstrukce, vodovzdorný otěruvzdorný disperzní nátěr, keramický obklad stěn
Podhled	Zavěšený podhled z rozebíratelných minerálních kazet hladkých s polozapuštěným rastrem, neperforovaných v rastru 600 x 600 mm či 600 x 1200 mm, barva bílá. Alternativně možnost doměrků z pevného sádrokartonu v místě napojení podhledu na fasádu, svislé konstrukce či výškových přechodů. (SDK provedeny na systémových profilech a rektifikačních táhlech)
Vstupní dveře	Z vnitřního prostoru: celoprosklené dvojkřídlé nebo jednokřídlé dveře v kovovém rámu v prosklené stěně, čiré sklo, barva rámu RAL dle návrhu
Osvětlení	LED osvětlovací tělesa, typ downlight, vestavěna do podhledu, kombinovaná se zavěšenými svítidly
Elektroinstalace	Pod omítkou
Kuchyň / výdej / příprava jídel / místnost pro mytí nádobí a chodby kuchyně / sklad potravin (gastro provoz)	
Podlaha	Na konstrukční část podlahy bude nanесena tekutá hydroizolace, doplněná o koutové systémové těsnící prvky, následně dlaždice v protiskluzném provedení, vyspárované s odolností proti kyselinám, se spádem k odtoku v podlaze
Sokl	provedení keramickým obkladem stěn

Stěny	Beton / zdivo omítnuto, keramický obklad do výšky zárubní, obklad keramický, dle projektu, např 200/200 mm
Dveře	Jednokřídlé/ dvoukřídlé ocelové dveře, kování nerezové provedení
Podhled	Sádrokartonová konstrukce pro vlhké prostory, sádrokarton odolný vůči vlhkosti, jednoduché obložení, sádrokarton hladce zaspárovaný, nátěr disperzní omyvatelnou barvou
Osvětlení	Výdej jídel a příprava jídel, LED osvětlovací tělesa, typ downlight, vestavěna do podhledu, kombinovaná se zavěšenými svítidly
Elektroinstalace	Pod povrchem, příprava pro vybavení kuchyně dle požadavku projektu kuchyně

Šatny personálu / sprchy / WC

Podlaha	Betonová mazanina, vodotěsné provedení, keramická dlažba např. 200/200 /9 mm v protiskluzném provedení, dle projektu
Sokl	Keramický obklad stěn do úrovně dlažby, elastické spojení s trvale elastickým vyspárováním
Stěny	Sádrokartonová konstrukce pro vlhké prostory, oboustranné dvojitě obložení, v obou vrstvách, spojovací spáry vrchních desek vytmeleny s textilní vložkou, nátěr disperzní barvou nebo omítnuté zdivo

WC+sprchy:

keramický obklad např. 200/200 mm, přechodové a rohové lišty, typ, velikost, barva obkladu dle architektonického návrhu obklad po horní hranu dveřních zárubní, nad nimi nátěr disperzní omyvatelnou barvou

Povrch stěn	Nosné betonové konstrukce hladce omítnuty nebo sádrokarton, nátěr disperzní barvou a keramický obklad po horní hranu dveřních zárubní podle užití místnosti.
Podhled	Sádrokartonová konstrukce pro vlhké prostory, nátěr disperzní barvou
Dveře	Dveře dřevěné, povrch lamino, rozetové kování nerez, ocelové zárubně s nadsvětlíkem
Zařízení	Umyvadla, jednopáková mísicí armatura provedení nerez
Osvětlení	LED do vlhkého prostředí
Elektroinstalace	Rozvody elektroinstalace budou provedeny pod povrchem, pro osvětlení v podhledu a v sádrokartonových konstrukcích resp. pod omítkou u zděných / betonových konstrukcí

7.16. **Prostory sociálních zařízení**

WC, předsíň a úklidové komory v kancelářských podlažích

Podlaha	Betonová mazanina, izolace proti vlhkosti jako vodotěsná vana, keramická dlažba např. 300 x 600 mm dle výběru investora
Sokl	Obklad stěn od úrovně podlahy

Stěny	<p>Sádrokartonové desky pro vlhké prostředí, oboustranně dvojité provedení sádrokartonu. Spáry mezi sraženými sádrokartonovými deskami hladce zaspárovány v obou vrstvách, spáry mezi srazy horních desek s vloženou textilní páskou, otěruvzdorný disperzní nátěr, pevné napojení příčky na podlahu a kluzné napojení na strop.</p> <p>Pro zařizovací předměty a revizní otvory se použijí systémové kotvicí a upevňovací elementy.</p> <p>Keramické obklady 300 x 600 mm, přechodové a rohové lišty, barva keramického obkladu dle návrhu architekta, výška obkladu do výšky dveřní zárubně, pak otěruvzdorný disperzní nátěr, v pásu nad umyvadly zapuštěná zrcadla např. 600 x 900 mm</p>
Příčky – WC	<p>Systémové dělicí příčky tvořící uzavřené kabiny včetně dveří opatřených předepsaným kováním v nerezovém provedení se signalizací obsazeno/volno, opatřené z vnitřní strany dvojháčkem na oblečení a zářkami dveří</p>
Podhled	<p>Sádrokartonové desky pro vlhké prostředí, systémové revizní otvory, sádrokarton hladce zaspárovaný, otěruvzdorný disperzní nátěr</p>
Zařízení	<p>Viz: Zařízení sanitárními předměty</p>
Osvětlení	<p>Vestavěná LED svítidla "Downlight" s pohybovými sensory v prostoru WC, včetně kabin</p>
Elektroinstalace	<p>Rozvody elektroinstalace budou provedeny pod povrchem, pro osvětlení v podhledu a v sádrokartonových konstrukcích resp. pod omítkou u zděných / betonových konstrukcí</p>

Vybavení – sanitární zařízení

Umyvadla	Umyvadla zasazená do desky, keramika, plast nebo umělý kámen z jednoho kusu, jednopáková mísicí baterie nerezová
Pisoáry	Včetně automatického sensorového splachování
Zavěšené WC	WC mísa zavěšená, splachování velkoplošným tlačítkem v obkladu
Sprchové kabiny	Hliníkové profily, zasklení sprchových kabin, jednopáková mísicí baterie provedení nerez, tyčový držák pro sprchovou hlavici a sprchová hadice v provedení nerez
Příslušenství	Zásobník toaletního papíru, zásobník papírových ručníků / hadrové měnitelné ručníky, zásobník tekutého mýdla, sušič rukou (tryskový), zavěšená WC souprava, věšáky na šaty, odpadkový koš, provedení kompletně - nerez, zarážky dveří na podlaze a nebo na stěnách v provedení nerez, zrcadlo
Výlevka úklid	Keramická výlevka s mříží pro odložení nádoby, jednopáková baterie provedení nerez
WC pro invalidy	provedení dle příslušných předpisů ve standardu budovy – zavěšené WC, zařizovací předměty provedení nerez, předepsaná signalizace

7.17. **Serverovny**

Podlaha	Zvýšená zdvojená podlaha s povrchem - Antistatické PVC,
Sokl	V barvě jako podlaha vysoký cca 100 mm
Stěny	dělicí konstrukce bude navržena dle požadavků na bezpečnostního řešení prostor, dvojitým opláštěním SDK deskou doplněna ocelovou vložkou z pozinkovaného plechu 0,8 mm se vzduchovou neprůzvučností min. R'w 47dB

Strop	Pohledový beton, otěruvzdorný disperzní nátěr,
Dveře	Budou navrženy bezpečnostní dveře ve stupni bezpečnosti číslo 3, týkající se dveřního křídla a všech ostatních komponent, dále je požadováno dodržení vážené laboratorní vzduchové neprůzvučnosti dveřních výplní R_w 32dB představující dveře s pevným podlahovým prahem těsněním falcem a zvýšenou hmotností dveřního křídla. Dveře budou opatřeny čtečkou magnetických karet
Osvětlení	LED osvětlení
Elektroinstalace	V kabelových kanálech nebo na kabelovém roštu, napětí podle funkčních potřeb

8 DOPORUČENÍ PRO PROJEKT A VÝKLAD PŘÍLOHY Č. 1:

- Pozice „57“ není nutné dodržet umístění v seskupení „43 ÷ 47“ OKÚ; v případě nedostatku kapacity a následné optimalizace je interní auditor, který je podřízený přímo starostovi, lze dodržet pouze požadované umístění „C“
- Pozice „51“ není nutné dodržet umístění v seskupení „43 ÷ 47“ OKÚ; lze dodržet pouze požadované umístění „C“
- Ve 4.NP zaměnit za Odbor školství, kultury a vzdělávání a Odbor ekonomický za odbor Investic a správy majetku a Odbor Provozní (nově Odbor správy úřadu) ve 3. NP.
- Centrální archiv (míst č. 242 a 243) bude přesunut do suterénu.
- Přesun kanceláře Tajemníka do blízkosti kanceláře Starosty, nejlépe JZ roh budovy.
- Prostor č.ř. 254 Technické zázemí vč. dispečinku vč. Technologie je z 1NP možno přesunout do suterénu, za předpokladu, že budou dodrženy všechny požadavky na trvalá pracovní místa, která budou v rámci tohoto prostoru vytvořena. Prostor může být případně rozdělen, bude-li zajištěno krátké komunikační spojení (pěší trasa do 40m).
- Archivy OKM (č.ř. 5, 12, 15, Archiv oddělení tisku, včetně trezoru, Archiv projektů EU, Archiv volební agendy a č.ř. 35, 36, Archiv vedení MČ) je možné /investorem preferované/ přesunout do 1PP (suterénu)

- Prostory Čekárna (č.ř. 125, 141 a podobě) budou pojaty jako otevřené prostory rozšiřující chodby a komunikace, nebudou odděleny stěnou.
- Podél západní hranice území bude v řešení realizován – zachován stávající – průchod pro pěší.
- Pozice „230 ÷ 249“ původní označení odboru se změní, původní název : 14_OPR_Odbor provozní, nový název: 14_OSÚ_Odbor správy úřadu.
- Pozice „45“ se přesune do seskupení „18 ÷ 42“. Je nově součástí Odboru Kanceláře městské části (OKM).
- Pozice „48 ÷ 50“ se přesune do seskupení „230 ÷ 249“. Nyní jsou nově součástí Odboru správy úřadu (OSÚ).
- Pozice „53 ÷ 56“ se přesouvá do seskupení „143 ÷ 169“. Nyní jsou nově součástí Odboru občansko správních agend (OSV).
- Pozice „59 ÷ 60“ se přesouvá do seskupení „250 ÷ 258“. Nyní jsou nově součástí prostor typu „A“. Vzhledem k tomu, že se jedná o služebnu Městské policie, doporučujeme její umístění v blízkosti vstupní haly, resp. tak, aby byla dostatečně „na ráně“ Pozor není požadovaný samostatný vstup do objektu, vstup MP o víkendech bude řešen přes hlavní vchod vlastním kódem a okruhem zabezpečení.
- Pozice „223“ se přesouvá do seskupení „181 ÷ 199“. Nyní je nově součástí Odboru investic a správy majetku (OIM). Přesněji logicky přiřadit do oddělení investičního v podseskupení „189 ÷ 195“.
- Pozice 177 a 178 servrovy IT se zvětšují na minimálně 2 x 12 m² a budou umístěny na rozdílných pozicích v budově. Dveře budou min 1,0 m široké a 2,1 m vysoké. Předpokládá se osazení každé servrovny 2 x APC rack (1,07 x 0,6 x 2,0 m).
- Rozměry archivů: Archiv Živnostenského odboru 380 bm. (pozice 137-140)
- Navýšení počtu trvalých pracovišť a výměry kanceláře .Pokladna pro dvě pokladní a umístění platebního terminálu v hale. (Pozice č. 150)
- Rušení pozic a navýšení trvalých pracovišť - Kanceláře každých dvou asistentek radních v odboru Kanceláře MČ, krom poslední (je jich celkem 7) budou sloučeny do jedné společné místnosti o výměře 25 m², , ze které bude vstup do obou kanceláří radních (č.ř. 25-31 dle

Skladby), tedy dvě asistentky budou umístěny v jedné kanceláři, počet trvalých pracovišť 2, dočasných 4. Zbýlý prostor bude využit pro vytvoření prostornějších, komfortnějších a reprezentativnějších společných prostor (tj. chodby, komunikace)- pozice č. 29,30,31 jsou zrušeny bez náhrady a u pozic č. 26, 27, 28 navýšení počtu trvalých pracovišť.

- Požadavek na nový prostor 159A. V blízkosti Obřadní síně bude vytvořen Nový uzavíratelný prostor 159A Kancelář, sekce B, Odbor 08_OS, funkce Zázemí matriky při Obřadní síni, 1 pracovní místo, 2 dočasné pracoviště (přisedy), typu Buňková kancelář individuální s jednacím prostorem, plocha 14m² (s tolerancemi dle dokumentu Skladba) – jako zázemí oddělení Matrik.
- Zvětšení prostoru. Reprografie, č.ř. 253 Objektová hromadná reprografie, plocha bude zvětšena na dvojnásobný prostor, tj. 40m².
- Upřesnění. Archiv stavebního úřadu, č.ř. 82, změna požadavku – ruší se požadavek na plochu (podlahovou), nahrazuje se požadavkem na kapacitu pro umístění regálového archivačního posuvného regálového systému v délce min. 1.850 běžných metrů, max. 2.100 běžných metrů, výška regálů max. 2,1m.
- Zrušení pozice č.32 a u pozice č. 33 navýšení počtu trvalých pracovišť. Sekretariát starosty, tj. 2x Funkce Asistentky (č.ř. 32, 33) budou sloučeny do jedné společné místnosti o výměře 25 m², ze které bude vstup do kanceláře starosty (č.ř. 17), tedy dvě asistentky budou umístěny v jedné kanceláři, počet trvalých pracovišť 2, dočasných 4. Zbýlý prostor bude využit pro vytvoření prostornějších, komfortnějších a reprezentativnějších společných prostor (tj. chodby, komunikace).
- Úprava parteru před vstupem a návrh osvětlení fasády. Úprava venkovní zahrádky bufetu, exteriérového schodiště s šikmou rampou včetně umístění stromů, laviček a stojanů na kola. Povrch bude proveden kombinací velkoformátové a maloformátové dlažby. Návrh osvětlení fasády.
- Úprava nosného systému. Úprava nosného systému tak, aby v zasedacím sálu a obřadní síni nebyly umístěny sloupy.

9 PŘÍLOHY:

- Příloha č. 1 tohoto dokumentu, s názvem Skladba
- Příloha č. 2 tohoto dokumentu, s názvem Mezioborové vazby

Tyto přílohy jsou nedílnou součástí této Smlouvy, nicméně tvoří samostatné dokumenty.

Příloha č. 2

**Aktualizované Úvodní doplněné kontrolní formuláře „Kontrola technických požadavků; Skladba
– kontrola plnění požadavků na pracovní místa a plochy; Rozpočet“**

Tvoří samostatný dokument.

RP12 - Změna č.01 souhrnný list rozpočet		podrobný rozpis položky		m.j.	množství	jedn.cena	cena celkem
číslo změny	kód položky	popis položky					
		Police „230 + 249“ původní označení odboru se mění, původní název: 14_ORP_Odbor provozní, nový název: 14_OSU_Odbor správy úřadu.					102 120 Kč
Z.1.1/01	N00 01R	Stavební část		kpl	1,00	102 120	0
	VRN1	Projektijní práce					102 120
		Police „45“ se přesouvá do seskupení „18 + 42“. Nyní je nově součástí Odboru Kanceláře městské části (OKM).					83 949 Kč
Z.1.1/02	N00 02R	Stavební část	zvětšení ploch konstrukce stěn včetně povrchové úpravy, přesun hmot (5.NP)	m2	59,50	1 060	63 049
	VRN1	Projektijní práce		kpl	1,00	20 700	20 700
Z.1.1/03		Police „48 + 50“ se přesouvá do seskupení „230 + 249“. Nyní jsou nově součástí Odboru správy úřadu (OSU).					27 600 Kč
	N00 03R	Stavební část					0
	VRN1	Projektijní práce		kpl	1,00	27 600	27 600
Z.1.1/04		Police „53 + 56“ se přesouvá do seskupení „143 + 169“. Nyní jsou nově součástí Odboru občanských správních agend (OSV).					128 723 Kč
	N00 04R	Stavební část	zvětšení ploch konstrukce stěn včetně povrchové úpravy, přesun hmot (5.NP)	m2	40,74	1 161	47 303
	VRN1	Projektijní práce		kpl	1,00	81 420	81 420
Z.1.1/05		Police „59 + 60“ se přesouvá do seskupení „204 + 258“. Nyní jsou nově součástí projektu typu „A“. Vítědlem k tomu, že se jedná o dleštemu Městské policie, doporučujeme její umístění v blízkosti vstupní haly, resp. tak, aby byla dostatečně „na rámeč“. Pozor není požadován samostatný vstup do objektu, vstup MP o vchodových dveřích přes hlavní vchod vlastním kódem a okruhem zabezpečení.					20 900 Kč
	VRN1	Projektijní práce		kpl	1,00	20 900	20 900
Z.1.1/06		Info pro další zpracování - Police „57“ není nutné doručit umístění v seskupení „43 + 47“ OKU; v případě nedostatku kapacity a následné optimalizace je interní autor, který je podřízen přímo starostovi, lze dodržet pouze požadované umístění „C“.					20 700 Kč
	N00 06R	Stavební část					0
	VRN1	Projektijní práce		kpl	1,00	20 700	20 700
Z.1.1/07		Info pro další zpracování - Police „51“ není nutné doručit umístění v seskupení „43 + 47“ OKU; lze dodržet pouze požadované umístění „C“ a tendenci, čím nižší patro, tím lépe.					20 900 Kč
	VRN1	Projektijní práce		kpl	1,00	20 900	20 900
Z.1.1/08		Police „223“ se přesouvá do seskupení „181 + 199“. Nyní je nově součástí Odboru investic a správy majetku (OIM). Přesný logický přiřadí do oddělení investičního v podseskupení „189 + 195“.					27 600 Kč
	N00 08R	Stavební část					0
	VRN1	Projektijní práce		kpl	1,00	27 600	27 600
		Podzemní garáž budou obklopeny přítlakem 55 až 60 parkovacích stání.					-947 599 Kč
	N00 09.1R	Zemní práce	odpočet zemních prací za neprovedenou část suterénu+přípočet za výkop pro delší rampu(základ vjezd do garáže) 16d*34,65d*4v	m3	-2 117,60	527	-1 168 089
	N00 09.2R	Založení objektu	prodloužení pilot v nepodsklepené části objektu (sprům. 900mm, délka 4m, 32ks), naložení výkopku, přesun hmot, odvoz zeminy na skládku v	m	128,00	6 022	770 758
	N00 09.3R	Svléklé konstrukce	odpočet - 42m x 3,3	m2	-138,60	2 576	-357 000
	N00 09.4R	Vodorovné konstrukce	odpočet - (721*25*6)*0,22 (plocha stropu - plocha rampy, která je navíc)	m3	-104,72	8 805	-923 456
	N00 09.5R	Hydroizolace spodní stavy	odpočet -	m2	-138,60	100	-13 900
	N00 09.6R	Úpravy povrchů vnitřních	přípočet - všechny nové prostory stěny stropy (sklady)	m2	450,00	456	205 296
	N00 09.7R	Maľby	přípočet - všechny nové prostory stěny stropy (sklady)	m2	450,00	40	17 970
	N00 09.8R	Elektro sítinoproud	přípočet - topné kabely rampa	kpl	1,00	454 265	454 265
			kabelář, studené kabely			339 250	
			úprava rozváděčů			51 750	
			trasy			34 515	
	N00 09.9R	Elektronická požární signalizace	odpočet - odhad kabelů, plus čísla	kpl	1,00	-38 763	-38 763
	VRN1	Projektijní práce		kpl	1,00	103 960	103 960
		Police 177 a 178 servomy IT se zvětšují na minimálně 2 x 12 m2 a budou umístěny na rozdílných pozicích v budově. Dveře budou min 1,0 m široké a 2,1 m vysoké. Předpokládá se osazení každé servomy 2 x APC rack (1,07 x 0,6 x 2,0 m).				375 030 Kč	
	N00 10.1R	Stavební část	zesílení konstrukce podlahy vč povrchové úpravy-antistatické PVC, přesun hmot	m2	26,50	1 643	43 550
	N00 10.2R	Elektro - sítinoproud	Elektro - sítinoproud (přiklon)zvětšení přiklonu (šAW), není řešeno ohřívání	kpl	1,00	90 000	90 000
			doplnění a úprava rozváděčů			41 600	
			kabelář			21 150	
			trasy			27 250	
	N00 10.3R	TZB - chlazení	zvětšení prostoru chlazení	kpl	1,00	105 000	105 000
	VRN1	Projektijní práce		kpl	1,00	136 480	136 480
		Rozměry archivů: Archiv Zvonečského odboru 380 bm. (poлицe 137-140)					66 400 Kč
Z.1.1/11	N00 11R	Stavební část	úprava (zesílení) na základě jiného zatížení pod sloupky reg.systému, vív na PBR, zesílení z důvodu koncentrace zatížení mezpodpory	m2	41,20	607	25 000
	VRN1	Projektijní práce		kpl	1,00	41 400	41 400
		U vybraných garážových stání a u vybraných povrchových parkovacích stání (4 – veřejná zóna, 4 – zóna poloveřejná) budou zřezány dobijací stanice pro elektromobily a u dalších bude možnost jejich připojení.					0 Kč
	N00 12.1R	Stavební část	zemní práce, základy pod sloupky				
	N00 12.2R	Elektro sítinoproud	elektronická požární signalizace - příklon - příklon 260mm - samostatně - nabíjecí stanice 2x3m				
			Parking 1 a parking 2 osazený vzhdy dvě vchodové stopy DC po dvou oboustranných výtomech 45 kW				
			Parking suterén osazen jeden vchodové stopy DC se dvěma zdvojnásobení				
			Parking suterén osazen dvě náložní nabíjecí soupravy pro elektromobily po jedné záložce s výkonem 3,5 kW				
			kabelářský navrhování příklonů				
			úprava rozváděčů, osazení měničů				
			vytvoření projektové dokumentace pro ÚLŠ	kpl	1,00	0,00	0
Z.1.1/13		Ve 4.NP zaměnit za Odbor školství, kultury a vzdělávání a Odbor ekonomiky za odbor investic a správy majetku a Odbor Provozní (nové Odbor správy úřadu) ve 3. NP.					41 900 Kč
	VRN1	Projektijní práce		kpl	1,00	41 900	41 900
		Investor požaduje pokládku pro dvě podkrovní a umístění platebního terminálu v hale. (Poлицe č. 150)					124 000 Kč
Z.1.1/14	N00 14.1R	Stavební část	Navýšení ploch konstrukce stěn včetně povrchové úpravy, přesun hmot, lešení, pomocného materiálu	m2	38,00	1 447	55 000
	N00 14.2R	Elektro sítinoproud	silové rozvody, světlo	kpl	1,00	20 000	20 000
	N00 14.3R	Elektro sítinoproud	slaboproudé rozvody - koncové prvky	kpl	1,00	10 000	10 000
	VRN1	Projektijní práce		kpl	1,00	39 000	39 000
		Centrální archiv (míst č. 242 a 243) bude přesunut do suterénu.					241 275 Kč
Z.1.1/15	N00 15R	Stavební část	zvětšení ploch konstrukce stěn včetně povrchové úpravy, přesun hmot	m2	190,00	1 161	220 575
	VRN1	Projektijní práce		kpl	1,00	20 700	20 700
		Kanceláře každých dvou asistentek radních v odboru Kanceláře MČ, krom posledních (je jich celkem 7) budou slouženy do jedné společné místnosti o výměře 25 m2, z které bude vstup do obou kanceláří radních (č.ř. 29-31 dle Skladby), tedy dvě asistentky budou umístěny v jedné kanceláři, počet trvalých pracovišť 2, dočasných 4. Zbylý prostor bude využit pro vytvoření prostornějších, komfortnějších a reprezentativnějších společných prostor (tj. chodby, komunikace).				52 600 Kč	
Z.1.1/16	N00 16.1R	Stavební část	odpočet ploch příček s povrchovou úpravou a výplní otvorů (dveře)	kpl	1,00	-25 000	-25 000
	N00 16.2R	Elektro sítinoproud	silové rozvody	kpl	1,00	20 000	20 000
	N00 16.3R	Elektro sítinoproud	slaboproudé rozvody - koncové prvky	kpl	1,00	10 000	10 000
	VRN1	Projektijní práce		kpl	1,00	47 600	47 600
Z.1.1/17		Přesun kanceláře Tajemníka do blízkosti kanceláře Starosty, nejlépe 2.RZ budovy.					20 700 Kč
	VRN1	Projektijní práce		kpl	1,00	20 700	20 700
		Parkování bude rozděleno do tří zón, Veřejná, Polo-veřejná a Neveřejná. Veřejná – bude ji tvořit prostor před hlavním vstupem; Polo-veřejná – budou ji tvořit venkovní parkovací stání „za radnicí“, tj. přístupná východním vjezdem, bude posunut vjezd na parkoviště u ul. Generála Šišky i vjezd do podzemních garáží; Neveřejná – parkovací stání pod radnicí. Každá zóna bude opatřena parkovacím systémem. Přijetí i vjezd bude vždy kontrolován závorovým systémem. Vjezd do Neveřejné zóny také vjezdovými vraty. Veřejná a Polo-veřejná prostor bude opatřen na vjezdu výjezdem stojanem listů, na vjezdu tržebnou listů a v obou směrech systémem pro čtení SPZ, policejní síly ve vzdálenosti max. 20m bude umístěn platební terminál. Bude zajištěno sítinoproudové a slaboproudé připojení, vč. přímého spojení na dispečink v objektu. Konkrétní provozní řád parkovacích ploch bude předmětem realizační dokumentace.				0 Kč	
Z.1.1/18	N00 18.1R	Stavební část	zemní práce, základy	kpl	3,00		0
	N00 18.2R	Elektro sítinoproud	parkovací systém	kpl	9,00		0
	N00 18.3R	Elektro sítinoproud	silové rozvody	kpl	9,00		0
	N00 18.4R	Elektro sítinoproud	slaboproudé rozvody	kpl	9,00		0
	VRN1	Projektijní práce	vypracování projektové dokumentace pro ÚLŠ	kpl	3,00		0
Z.1.1/19		Prostor č.ř. 254 Technické zázemí vč. dispečinku vč. Technologie je z 1.NP možno přesunout do suterénu, za předpokladu, že budou dodrženy všechny požadavky na trvalá pracovní místa, která budou v rámci tohoto prostoru vytvořena. Prostor může být případně rozdělen, bude-li zajištěno krátké komunikační spojení (pěší trať do 40m).				18 000 Kč	
	VRN1	Projektijní práce		kpl	1,00	18 000	18 000
		V blízkosti Obřadní síně bude vytvořen nový uzavíratelný prostor 159A Kancelář, sekc. B, Odbor OR_OSU, funkce Zásevní matřiky při Obřadní síni, 1 pracovní místo, 2 dočasně pracoviště (přířady), typu				353 207 Kč	
Z.1.1/20	N00 20.1R	Stavební část	zvětšení ploch konstrukce stěn včetně povrchové úpravy+dveře, přesun hmot	m2	62,00	2 875	178 272
	N00 20.2R	Elektro	silové rozvody	kpl	1,00	29 375	29 375
	N00 20.3R	VZT	slaboproudé rozvody - koncové prvky	kpl	1,00	53 960	53 960
	VRN1	Projektijní práce		kpl	1,00	91 600	91 600
Z.1.1/21		Reprografie, č.ř. 253 Objektová hromadná reprografie, plocha bude zvětšena na dvojnásobný prostor, tj. 40m2.				28 800 Kč	
	N00 21.1R	Bez dopadu do ceny - standard je uváděn dle běžného typu pro kancelář		kpl	1,00	28 800	28 800
	VRN1	Projektijní práce					
		Archiv stavebního úřadu, č.ř. 82, změna požadavků - ruší se požadavky na plochu (podlahovou), nahrazuje se požadavkem na kapacitu pro umístění regálového archivačního posuvného regálového systému v délce min. 1.850 běžných metrů, max. 2.100 běžných metrů, výška regálů max. 2,1m.				2 860 760 Kč	
Z.1.1/22	N00 22.1R	Regálový systém	stavební úpravy - zesílení stropní desky pod regály, přípratek za zvýšení požadavek za rovinností podlahy, přípratek za úpravy konstrukce podlahy, nábízení plochy příček vč povrchové úpravy, vív na PBR	m2	150,00	2 667	400 000
	VRN1	Projektijní práce	regálový systém, dodávka, montáž, zprovoznění, přesun hmot	kpl	1,00	2 394 980	2 394 980
						65 780	
		Archivy OKM (č.ř. 5, 12, 15, Archiv oddělení tisku, včetně trezoru, Archiv projektů EU, Archiv volební agendy a č.ř. 35, 36, Archiv vedení MČ) je možné /investorem preferovaně/ přesunout do 1PP (suterénu).				109 960 Kč	
Z.1.1/23	N00 23R	Elektro, nulová cena je za předpokladu, že nebude řešeno požadavky na systémy EZS, EPS, ACS a VZT. Trezor není předmětem dodavky.		kpl	1,00	109 960	109 960
	VRN1	Projektijní práce					
Z.1.1/24	N00 24.1R	Stavební část	odpočet ploch příček s povrchovou úpravou a výplní otvorů (dveře)	m2	-21,40	1 168	-25 000
	VRN1	Projektijní práce		kpl	1,00	21 790	21 790
		Prostory Čedárna (č.ř. 125, 141 a podobně) budou pojaty jako stěněné prostory rozdílných chodby a komunikace, nebudou odděleny stěnou.				4 479 Kč	
	N00 25.1R	Stavební část	odpočet ploch příček s povrchovou úpravou a výplní otvorů (dveře)	m2	-27,46	1 168	-32 079
	VRN1	Projektijní práce		kpl	1,00	27 600	27 600
		Podíl západní hranice území bude v řešení realizován - zachován stávající - příchod pro pěstí.				203 000 Kč	
Z.1.1/26	N00 26.1R	Stavební část	zemní práce, šléřkové lože, zámková dlažba + obrubník	m2	80,00	2 318	185 400
	VRN1	Projektijní práce		kpl	1,00	17 600	17 600
		Umístění evakuačního výtahu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace k obřadní síni.				0 Kč	
Z.1.1/27	N00 27.1R	Výtah	zvýšené nároky na PBR - konstrukce šachty, dveří, rozváděče - Výtah V4	kpl	1,00	0	0
	VRN1	Projektijní práce		kpl	1,00	0	0
		Místnost umístění dispečingrádu do venkovních prostor				0 Kč	
Z.1.1/28	N00 28.1R	Bylo provedeno a nebyla zjištěna úspora, a proto bude zrušeno		kpl	1,00	0	0
	VRN1	Projektijní práce					
		Úprava venkovní zahradky bufetu, exteriérového schodiště s šikmou rampou včetně umístění stromů, laviček a stojánů na kola. Povrch bude proveden kombinací velkoformátové a maloformátové dlažby - šikvých osvětlených fasád.				2 532 166 Kč	
	N00 29.1R	Stavební část	tvorování schodiště rampy (jednotlivě bet. stupně - dodávka a montáž, základy pro jejich kotvení + podkladní konstrukce - negativ schodiště, montáž pomocí mobilního jeřábu, dograva)	m3	15,16	15 509	235 166
			D+M-doprava stromů včetně zemní prac, odvozu na skládku včetně uložení, substrát, osazení za pomocí mob. jeřábu, (stromy včetně kořenového balu, OK 30-36cm) závlaha, stabilizační keč	kus	10,00	36 000	360 000
			D+M-doprava laviček 15ks a stojánů na kola (E+6ks), stavební úpravy (základy pro kotvení)	kpl	1,00	485 000	485 000
			rozdílné ceny D+M nového návrhu povrchů a původního povrchu (jedná se o navýšení ceny za m2, původní návrh betonové zámkové dlažba, nové navrhnutí materiál kamenná mozaika a velkoformátové bet. dlažba)	m2	750,00	1 275	956 000
	N00 29.3R	Elektro - sítinoproud	osvětlení fasády, včetně vstrojených rozváděčů, elektro přípojka pro venkovní osce (schování do podstupnice schodiště)	kpl	1,00	237 500	237 500
			osvětlovací zdroje včetně příslušenství			50250	
			kabelové rozvody			24250	
			trasy, příslušenství			38750	
			Rozvodnice NN			30000	
	N00 29.4R	ZTI	přívod vody v prostoru zahradky bufetu a kontejneru s odpadky + 2x fasádní ventily	kpl	1,00	85 000	85 000
			Přívod vody před hlavní vstup				

Úprava nosného systému tak, aby v zasedacím sále a obkladní síni nebyly umístěny sloupky.							753 350 Kč
Zl. č.1/31	N00 31.1R	Stavební část	zesílení krajních sloupů + zvýšení dimenze stropní vaznice 0,4*0,075, odpočet středových sloupů, zesílení výtahu v okolí podpěr	m3	22,00	12 349	271 678
	N00 31.2R	Elektro	navýšení kapacity osob v sálechí přívody elektro, jízdní, výměna vzduchu	kpl	1,00	190 922	190 922
			Kabeláž silno-slabo, doplnění koncových prvků, trasy,			110 000	
			úprava rozváděčů			80 922	
	N00 31.3R	Hauotechnika a MaR	navýšení kapacity osob v sálechí přívody elektro, jízdní, výměna vzduchu	kpl	1,00	205 000	205 000
		rozvody			35 000		
		zařízení VZT			170 000		
	VRN1	Projektční práce		kpl	1,00	85 750	85 750
Oplacení zadní části areálu a venkovní kuřárny z důvodu zabránění vstupu nepovolených osob.							0 Kč
Zl. č.1/32	N00-02-1R	Stavební část – malířové oplacení	základ-D+M-malířového-oplacení	m	66,30		0
	N00-02-2R	Stavební část – pojízdné brány	B+M-pojízdné-brány	ks	3,00		0
	N00-02-3R	Stavební část – brány	B+M-brány	kpl	6,00		0
	N00-02-4R	Stavební část – malířské oplacení	základ-D+M-oplacení (stropky, pleťoví)	m	122,45		0
			poplastované pleťoví				0
	N00-02-2R	Elektro	přívod-a-odpjení-pojízdné-brány	kpl	3,00		0
			kabeláž-brány				0
		úprava-rozváděčů				0	
	VRN1	Projektční práce	vypracování-projektové-dokumentace-pro-úř	kpl	3,00		0
Zl. č.1/33	Změna typu fasády z provětrávané fasády na kontaktní zateplovací systém.						2 098 572 Kč
N00 33.1R	Stavební část	rozdílné ceny D+M-plošného povrchu fasády (alucobond a kamenný obklad) a nového náteru (pouze omítka)	m2	1 500,00	-1 399		-2 098 572
Zl. č.1/34	Nahrazení čtyřřesných kazetových jednotek fan-coilů běžnějším typem meziestropní jednotky FCU.						-304 860 Kč
N00 34.1R	VZT		kpl	1,00	-304 860		-304 860
Zl. č.1/35	Změna systému rozvodu a zásobování teplé vody. Nahrazení cirkulačních rozvodů TUV za patrové zásobníky TUV.						0 Kč
N00 35.1R	Elektro - silnoproud		kpl	1,00	0		0
N00 35.2R	TZB	Bylo prošetřeno a nebyla zjištěna úspora, a proto bude zrušeno	kpl	1,00	0		0
Zl. č.1/36	Nahrazení přípojnicového systému kabelovým vedením v podstropním žlabu.						-280 000 Kč
N00 36.1R	EZH	odpočet přípojnicového systému v	kpl	1,00	-280 000		-280 000
Zl. č.1/37	Změna ovládacího systému clon na východní fasádě na manuální (nebudou systémové řízení), případně úplné vyjmutí clon na východní fasádě (nebudou dodány).						0 Kč
N00 37.1R		Tato změna je bez dopadu do ceny, ale vzhledem k novým znalostem je tato změna nevhodná.					
CENA CELKEM bez DPH							4 574 360 Kč



Příloha č. 3

Aktualizované Milníky

Tvoří samostatný dokument.

Příloha č. 4

Milníky

Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech	Činnost / Milník	Maximální termín požadovaný Investorem, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve (kalendářní dny)	Zkrácení maximálního termínu navržené zájemcem oproti požadavku Investora (kalendářní dny)
A0	Datum účinnosti Smlouvy	-	NEVYPLŇOVAT
A	Studie stavby ve smyslu odst. 9.1.1.1 této Smlouvy / Získání souhlasu Investora k návrhu Studie stavby ve smyslu odst. 9.1.1.1 této Smlouvy	A0 + 120	A0 + 60
B	Dokumentace pro územní rozhodnutí ve smyslu odst. 9.1.1.2 této Smlouvy (DÚR) / Podání úplné žádosti o územní rozhodnutí, jejíž součástí je kompletní DÚR odsouhlasená Správcem stavby	A + 230	A + 200
C	Územní řízení / Právní moc Územního rozhodnutí	B + Délka územního řízení (délka územního řízení = počet dnů mezi datem vyznačeným na podání žádosti o územní rozhodnutí podané vč. úplné DÚR a datem nabytí právní moci Územního rozhodnutí	NEVYPLŇOVAT
D	Dokumentace pro stavební povolení ve smyslu odst. 9.1.1.3 této Smlouvy (DSP) / Podání úplné žádosti o Stavební povolení, jejíž součástí je kompletní DSP odsouhlasená Správcem stavby	B + 250 + tolik dnů, o kolik dnů délka územního řízení převyšuje 125 dnů	B + 160 + tolik dnů, o kolik dnů délka územního řízení převyšuje 125 dnů

E	Stavební řízení / Právní moc Stavebního povolení	D + Délka stavebního řízení (délka stavebního řízení = počet dnů mezi datem vyznačeným na podání žádosti o stavební povolení podané vč. úplného DSP a datem nabytí právní moci Stavebního povolení)	NEVYPLŇOVAT
F	Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu odst. 9.1.1.4 této Smlouvy (DPS) / Akceptace DPS Správcem stavby	D + 185 + tolik o kolik dnů délka stavebního řízení převyšší 75 dnů	D + 105 + tolik o kolik dnů délka stavebního řízení převyšší 75 dnů
Av	Den převzetí staveniště	F + 15	NEVYPLŇOVAT
-	Realizace Stavby	-	-
Bv	Založení Stavby	Av + 200	Av + 90
Cv	Hrubá Stavba	Av + 320	Av + 170
Pd	Praktické dokončení Stavby	Av + 670	Av + 440
Dv	Uvedení Stavby do provozu	Av + 685	Av + 455
Investorem stanovené maximální zkrácení lhůty mezi účinností Smlouvy a termínem plánovaného Uvedení Stavby do provozu činí:			550
Zhotovitelem navržené zkrácení činností A, B, D, F a Dv zkracuje maximální termín plánovaného Uvedení Stavby do provozu o:			550

Příloha č. 4

Aktualizované Vzory kontrolních formulářů „Kontrola technických požadavků; Skladba – kontrola plnění požadavků na pracovní místa a plochy; Rozpočet“

Tvoří samostatný dokument.

Příloha č. 12 - Kontrola technických požadavků



p.č.	Kapitola	Požadavek stanovený Přílohou č. 1 - Zadáním investora (Technickými požadavky) (dále jen "TP")	odkaz na TP	Splněno ANO / NE	Poznámka
	1	Požadavky na umístění Stavby			
1		Stavba svým pojetím v dané lokalitě zlepšuje kvality veřejného prostoru	1.1.1.		
2		Stavba bude umístěna na pozemku, který je specifikován v Příloze č. 3 této Smlouvy.	1.1.2		
3		Pozemek je dobře dostupný pro pěší	1.1.2		
4		Pozemek dopravně navazovat na stávající systém dopravy hromadné dopravy	1.1.2		
5		Pozemek dopravně navazuje na stávající systém osobní dopravy	1.2.1		
6		Je zpracována urbanistické koncepce, která řeší veřejný prostor v souladu s funkcí budovy	1.2.1		
7		Zpevněná venkovní plocha, mimo svou primární funkci, plní funkci na ochranu civilního obyvatelstva dle příslušné legislativy	1.3.1		
8		V Sekci A (Vstupní, veřejná část) jsou umístovány prostory, dle požadavků specifikovaných v odstavci TP 1.4.2.1	1.4.2		
9		V Sekci B (Úřední, veřejná část) jsou umístovány prostory, dle požadavků specifikovaných v odstavci TP 1.4.3.1	1.4.3		
10		V Sekci C (Úřední, neveřejná část) jsou umístovány prostory, dle požadavků specifikovaných v odstavci TP 1.4.4.1; 1.4.3.2	1.4.4		
11		V Sekci D (Reprezentativní část) jsou umístovány prostory, dle požadavků specifikovaných v odstavci TP 1.4.5.1; 1.4.5.2	1.4.5		
12		Odbory komunikující intenzivně s veřejností jsou veřejnosti snadno přístupné	1.5.1		
13		Jednotlivé odbory se silnou komunikační vazbou jsou navrženy v těsné blízkosti	1.5.1		
14		Členění a umístění jednotlivých funkcí radnice je rozložena dle Přílohy č. 1 (Schéma vazeb mezi Odbory) Technických požadavků	1.5.1		
15		Navržené řešení umožní majiteli objektu variabilitu při budoucích změnách ve využití prostoru budovy	1.6.5		
	2	Specifické dílčí návrhové požadavky na stavební konstrukce			
16		Počet nadzemních polaží je minimalizován s ohledem na dispozici pozemku	2.2.1		
17		Počet podzemních polaží je minimalizován s ohledem na dispozici pozemku	2.2.1		
18		Návrh reflektuje požadavek Zadavatele na umístění 800 m2 rezervních kancelářských ploch určených k pronájmu ve nadzemních patrech	2.2.1		

19	Návrh reflektuje požadavek Zadavatele na umístění 150 m2 rezervních komerčních ploch určených k pronájmu ve vstupním patře budovy	2.2.1
20	V návrhu je v maximální možné míře realizováno parkování formou venkovního stání	2.2.2
21	Nadzemní podlaží budovy je využito dle požadavků specifikovaných v odstavci TP 2.3.1	2.3
22	Přízemí budovy je využito dle požadavků specifikovaných v odstavci TP 2.3.2	2.3
23	Podzemní podlaží budovy je využito dle požadavků specifikovaných v odstavci TP 2.3.3	2.3
24	Světlá výška jednotlivých pólů odpovídá požadavkům specifikovaným v odstavci TP 2.4.1	2.4.1
25	Nosná konstrukce se realizuje formou železobetonového skeletu	2.6.3.1
26	Kompozice fasády bude řešena formou parapetně členěné fasády - pásových oken, nebo jednotlivých oken s výjimkou fasády příslušící jídelně (restauraci), vstupního hlavního portálu radnice a 1NP kde bude celoprosklená fasáda použita dle potřeb jednotlivých provozů	2.6.4.1
27	Fasáda je vybavena protisluneční clonou	2.6.4.2
	3 Specifické návrhové požadavky na dodávky technických zařízení budov	
28	Úroveň přirozeného osvětlení bylo ověřeno výpočtem a konstatováno jako vyhovující pro místnosti a hodnoty uvedené v odstavci 3.3.2 TP Splnění požadavku bude prokázáno předložením výpočtu alespoň pro nejhorší trvalé pracoviště (případně více nejhorších pracovišť) z pohledu vyhovění tohoto požadavku, tj. např. pracovní místa umístěna nejdále od fasády, či nejhluběji v rámci dispozice	3.3.2
29	Návrh budovy reflektuje požadavky stanovené v kapitole 3.4.2.1 TP na řešení osvětlení	3.4.2.1
30	Návrh budovy reflektuje požadavky stanovené v kapitole 3.4.3.1 TP na řešení podlahových přípojních míst, jedná se především v této fázi o konstrukční výšky podlaží	3.4.3.1
31	Návrh budovy reflektuje požadavky stanovené v kapitole 3.5.3 TP na využití systému kontroly vstupu ACS	3.5.3
	5 Transportní technika	
32	V návrhu jsou zapracovány požadavky na osobní výtahy s dostatečnou kapacitou	5.1.1
33	V návrhu jsou zapracovány požadavky na trasportní výtahy pro přepravu mezi přízemím a PP budovy	5.2.1
	6 Interiér	
34	Recepce a vstupní hala budovy je architektonicky ztvárněna	6.1.1



Rozpočet stavebních nákladů - REKAPITULACE

č.f.	položka			celková cena (Kč)
	Stavební náklady			
	ČÁST 1 - KOMPLET, MIMO PARKOVACÍ STÁNI NAD MINIMÁLNÍ POŽADAVEK			
1	Vedlejší rozpočtové náklady (příprava staveniště, ZS a ostatní náklady)			
2	Demolice			
3	Zemní práce			
4	Založení objektu			
5	Svislé konstrukce			
6	Vodorvné konstrukce			
7	Hydroizolace spodní stavby			
8	Úpravy povrchů vnější			
9	Výpně otvorů			
10	Střešní plášť			
11	Úpravy povrchů vnitřní			
12	Podlahy a podlahové konstrukce			
13	Systémové prosklené příčky			
14	Konstrukce suché výstavby			
15	Malby			
16	Zámečnické prvky			
17	Klempířské prvky			
18	Truhlářské prvky			
19	Výtah osobní			
20	Výtah nákladní			
21	Silnoproud			
22	Ústřední vytápění			
23	Zdravotechnická instalace			
24	Vzduchotechnika			
25	Chlazení			
26	Elektronická požární signalizace			
27	Elektronická zabezpečovací signalizace			
28	Strukturovaná kabeláž			
29	Kamerový systém			
30	Přístupový systém			
31	Měření a regulace			
32	Gastrotechnologie			
33	Stálé hasící zařízení/GHZ			
34	Vestavěný nábytek			
35	Komunikace a zpevněné plochy			
36	Terénní a sadové úpravy			
37	Přípojky a inženýrské sítě			
38	Rozpočtová rezerva			0,00
39	CELKEM bez DPH			0,00 Kč
40	Celkem DPH	%	21	0,00 Kč
41	Celkem s DPH			0,00 Kč

ČÁST 2 - PARKOVACÍ STÁNÍ NAD ÚROVEŇ MINIMÁLNÍHO POŽADAVKU

42	Vedlejší rozpočtové náklady (příprava staveniště, ZS a ostatní náklady)			
43	Demolice			0,00
44	Zemní práce			
45	Založení objektu			
46	Svislé konstrukce			
47	Vodorvné konstrukce			
48	Hydroizolace spodní stavby			
49	Úpravy povrchů vnější			
50	Výpně otvorů			
51	Střešní plášť			
52	Úpravy povrchů vnitřní			
53	Podlahy a podlahové konstrukce			
54	Systémové prosklené příčky			
55	Konstrukce suché výstavby			
56	Malby			
57	Zámečnické prvky			
58	Klempířské prvky			
59	Truhlářské prvky			
60	Výtah osobní			
61	Výtah nákladní			
62	Silnoproud			
63	Ústřední vytápění			
64	Zdravotechnická instalace			
65	Vzduchotechnika			
66	Chlazení			
67	Elektronická požární signalizace			
68	Elektronická zabezpečovací signalizace			
69	Strukturovaná kabeláž			
70	Kamerový systém			
71	Přístupový systém			
72	Měření a regulace			
73	Stálé hasící zařízení/GHZ			
74	Komunikace a zpevněné plochy			
75	Terénní a sadové úpravy			
76	Přípojky a inženýrské sítě			
77	Rozpočtová rezerva			
78	CELKEM bez DPH			0,00 Kč
79	Celkem DPH	%	21	0,00 Kč
80	Celkem s DPH			0,00 Kč

ČÁST 3 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽENÝRING A ŘÍZENÍ

Projektování, inženýring a řízení	plnění dle harmonogramu	Cena			
		projektová dokumentace a inženýring	řízení projektu	projektová dokumentace a inženýring	řízení projektu
položka / milník		Nejvýše však % ze stavebních nákladů			
STUDIE STAVBY (STS)					
/					
81 Získání souhlasu Investora k návrhu Studie DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DÚR)	A			1,50%	1,50%
/					
82 Podání úplné žádosti o územní rozhodnutí, jejíž součástí je kompletní DÚR odsouhlasený Investorem ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ	B			1,75%	1,00%
/					
83 Právní moc územního rozhodnutí DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)	C			0,25%	0,25%
/					
84 Podání úplné žádosti o stavební povolení, jejíž součástí je kompletní DSP odsouhlasený Investorem STAVEBNÍ ŘÍZENÍ	D			1,75%	0,75%
/					
85 Právní moc stavebního povolení DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	E			0,25%	0,25%
/					
86 Získání souhlasu Investora k dokumentaci	F			2,00%	0,75%
87 SUMA		0,00	0,00		12,00%
88 Cena za Projektové práce, inženýring a řízení					
89 Celkem bez DPH					0 Kč
90 Celkem DPH	%	21			0 Kč
91 Celkem s DPH					0 Kč
ČÁST 4 - ZMĚNY PROJEKTU					
92 Příklad ke změně č.1					Kč
93 Celkem bez DPH					0 Kč
94 Celkem DPH	%	21			0 Kč
95 Celkem s DPH					0 Kč
CENA CELKEM za ČÁST 1, 2, 3					
96 REKAPITULACE (BEZ DPH)					
97 ČÁST 1 - KOMPLET, MIMO PARKOVACÍ STÁNÍ NAD MINIMÁLNÍ POŽADAVEK					0 Kč
98 ČÁST 2 - PARKOVACÍ STÁNÍ NAD ÚROVEŇ MINIMÁLNÍHO POŽADAVKU					0 Kč
99 ČÁST 3 - PROJEKTOVÉ PRÁCE, INŽENÝRING A ŘÍZENÍ					0 Kč
100 ČÁST 4 - ZMĚNY PROJEKTU					0 Kč
101 Celkem bez DPH					0 Kč
102 Celkem DPH	%	21			0 Kč
103 Celkem s DPH					0 Kč

