



- TS 1234 stávající transformiční stanice
- nové kabelové vedení 22kV (AXEKVCEY 3x1x240mm), SDK a OPTO - OBNOVA
- nové kabelové vedení 22kV (AXEKVCEY 3x1x240mm), SDK a OPTO - PŘELOŽKA
- stávající kabelové vedení 22kV - ANKTOYPVs, nezjištěn průřez
- nová kabelová spojka 22kV

OPTO KABELY TRASA cca 586m

Úřad městské části: Praha 7 - Holešovice	Projektant: 	Kabelové sítě VN a NN, s.r.o. Kleterská 916 252 19 Rudna u Prahy tel. fax: 251 616 754, tel.: 251 612 828
Městský úřad: Magistrát hl. m. Prahy	Zodp. projektant: 	
Investor: PRE distribuce, a.s. Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5	Ev. číslo: S - 144410	Stručně: DPS
Název stavby: Praha 7 - Parkoviště Jankovcova - přeložky SO 01 - KABELOVÁ ČÁST	Datum: Leden 2018	Směr: 144410- 922, 961, 222, 261, 262
Výkres:	Formát: A2	Měřítko: Číslo výkresu: 2 Číslo paré:
Umístění stavby v katastrální mapě		1:1000