


Z DŮVODU POŽADAVKŮ NA FUNKČNÍ HYDRAULIKY SYSTÉMU MUSÍ BÝT DODRŽEN ZPŮSOB NAPOJOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ODBOČEK !  
 DIMENZE POTRUBÍ V MÍSTECH PŘIPOJENÍ NA ZAŘÍZENÍ REDUKOVAT TĚSNĚ U DANÉHO ZAŘÍZENÍ  
 ROZVODY VODY JSOU NAVRŽENY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PPR 20 (ST.+TV+CIRK.) JSOU OZNAČENY VNĚJŠÍM PRŮMĚREM

<b>TEZPRO - Ing.Milan Frantík, Haškova 556, 790 81 Česká Ves</b> tel.: 777270935, E-mail : frantikmil@seznam.cz Projektce a realizace technologických staveb			
Kreslil	Ing.Milan Frantík	Projektant	Ing.Milan Frantík
Objednatel	<b>Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1</b>		Stupěn <b>SP</b>
Akce	<b>Oprava rozvodů vody v kotelně "Horská" Jeseník, Horská 1210</b>		Datum <b>6/2018</b> Zakázka <b>6/2018</b>
Část	<b>D.1.4. Zařízení pro vytápění</b>		Měřítko <b>N</b> Formát <b>A3</b>
Soubor			
Obsah :	<b>Schéma - kotelna</b>		<b>D.1.4. - 01</b>