


————— STÁVAJÍCÍ ROZVODY
 ————— NOVÉ ROZVODY

Z DŮVODU POŽADAVKŮ NA FUNKČNÍ HYDRAULIKY SYSTÉMU MUSÍ BÝT DODRŽEN ZPŮSOB NAPOJOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ODBOČEK !
 DIMENZE POTRUBÍ V MÍSTECH PŘÍPOJENÍ NA ZAŘÍZENÍ REDUKOVAT TĚSNĚ U DANÉHO ZAŘÍZENÍ
 ROZVODY VODY JSOU NAVRŽENY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ PPR 20 (ST.+TV+CIRK.) JSOU OZNAČENY VNĚJŠÍM PRŮMĚREM

TEZPRO - Ing.Milan Frantík, Haškova 556, 790 81 Česká Ves

tel.: 777270935, E-mail : frantikmil@seznam.cz
 Projekce a realizace technologických staveb



Kreslil Ing.Milan Frantík

Projektant Ing.Milan Frantík

Objednatel **Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1**

Stupěn **SP**

Akce **Oprava rozvodů vody v kotelně "Horská"
 Jeseník, Horská 1210**

Datum **6/2018**

Zakázka **6/2018**

Část **D.1.4. Zařízení pro vytápění**

Měřítko **1:50**

Soubor

Formát **A3**

Obsah : **Půdorys kotelny**

D.1.4. - 02