

Příloha č. 3 Smlouvy – Ceník legislativou požadovaných revizí a kontrol

druh revize	četnost	legislat. podklad	cena za jednu revizi/kus včetně vypracování legislativou vyžadovaných dokladů (revizní zpráva, zápis do knihy apod.) v Kč bez DPH
provozní revize TNS (= tlakové nádoby stabilní)	1x za rok	vyhl.18/1979 Sb, ČSN 690012	
vnitřní revize TNS se zkouškou těsnosti	1x za 5 let	vyhl.18/1979 Sb, ČSN 690012	
tlaková zkouška TNS	1x za 9 let	vyhl.18/1979 Sb, ČSN 690012	
kontrola a revize úniku chladiva klimatizačních jednotek do 30kg chladiva	1x ročně	ČSN EN 378-4+A1, zákon č.73/2012 Sb	
kontrola a revize úniku chladiva klimatizačních jednotek nad 30kg chladiva	2x ročně	ČSN EN 378-4+A1, zákon č.73/2012 Sb	
kontrola klimatizačních systémů (od 12 kW do 100 kW)	1x za 10 let	vyhl. 193/2013	
kontrola klimatizačních systémů nad 100 kW	1x za 4 roky	vyhl. 193/2013 (příp. 1x za 10 let v návaznosti na monitoring systému)	
revize požárního odvětrání	1x ročně	vyhl. 246/2001	
revize vnitřních hydrantů	1x ročně	vyhl. 246/2001	