

**Příloha č. 5 Smlouvy - Činnosti prováděné v rámci provozování zařízení pro vytápění, VZT a ZTI, obsažené v paušálních platbách**

objekt	činnosti dle provozních řádů a předpisů výrobce	četnost
hangár F	výměníková stanice vizuální kontrola výměníkové stanice + odečty kalorimetru	5x týdně
hangár F	výměníková stanice kontroly KPS, kontrola tlaků a teplot vody v jednotl. okruzích	1x za 14 dní
hangár F	výměníková stanice kontrola chodu oběh.čerpadel	1x za 14 dní
hangár F	výměníková stanice odzdušnění rozvodů	1x za 14 dní
hangár F	výměníková stanice kontrola těsnosti ucpávek vřeten armatur	1x za měsíc
hangár F	výměníková stanice zkouška průchodnosti poj.ventilů	1x za měsíc
hangár F	výměníková stanice kontrola funkce ručních armatur	1x za měsíc
hangár F	výměníková stanice kontrola těsnosti potrubních rozvodů	1x za měsíc
hangár F	výměníková stanice kontrola nastavené hodnoty na regulátorech	1x za 3 měsíce
hangár F	výměníková stanice kontrola manometru na tl.nádobě	1x za 3 měsíce
hangár F	výměníková stanice kontrola provozních manometru, teploměru	1x za 2 roky
hangár F	výměníková stanice odkalení, vyčištění všech filtrů	2x ročně
hangár F	výměníková stanice kontrola tlaku vzduchu v exp.nádobě, komplexní zkouška řídicího systému a funkce čerpadel	1x ročně
hangár F	výměníková stanice protažení neběžících čerpadel a regulačních ventilů s pohony (30 sec.)	1x ročně
hangár F	výměníková stanice revize MaR	1x ročně
hangár F	výměníková stanice vizuální kontrola se zaměřením na těsnost zařízení a rozvodů potrubí	1x týdně
hangár F	výměníková stanice provozní zkouška uzavíracích armatur, odzdušnění ventilů	4x ročně
hangár F	výměníková stanice vizuální kontrola oběhových a dopravních čerpadel	2x ročně
hangár F	výměníková stanice čištění všech vložek filtrů na přímeru a sekunderu	2x ročně
hangár F	výměníková stanice chemické čištění deskových výměníků pro ohřev UT, TV	1x za 2 roky
hangár F	výměníková stanice servis MaR pro regul.ventily na potrubí	2x ročně
hangár F	výměníková stanice kontrola tlaku a teplot vody v jednotl.okruzích	1x za 14 dní
hangár F	výměníková stanice kontrola těsnosti ucpávek vřeten armatur popř.dotažení při netěsnostech	1x za měsíc
hangár F	výměníková stanice kontrola nastavené hodnoty na regulátorech	1x za 3 měsíce
hangár F	výměníková stanice úprava vody euroclean, vizuální kontrola	1x týdně
hangár F	výměníková stanice revize úpravny vody aquina	1x ročně
hangár F	výměníková stanice kontrola napájení proudem	1x měsíčně
hangár F	výměníková stanice kontrola vody v nádrži roztoku	1x denně
hangár F	výměníková stanice kontrola množství soli v nádrži roztoku	1x denně
hangár F	výměníková stanice kontrola těsnosti rozvodu	1x denně
hangár F	výměníková stanice kontrola vstupního potrubí na vápník	1x za 14 dní
hangár F	výměníková stanice kontrola průchodnosti vedení zpětného proplachu/odtoku	1x za 14 dní
hangár F	výměníková stanice kontrola tlaku vody	1x denně
hangár F	výměníková stanice kontrola těsnosti ventilů	1x za 14 dní
hangár F	výměníková stanice kontrola funkčnosti vstupního mechanického filtru	1x měsíčně
hangár F	výměníková stanice vizuální kontrola vodní těsnosti instalace a neporušenosti el.kabelů	1x měsíčně
hangár F	výměníková stanice doplňování regenerační soli ,kontrola kvality výstupní vody	1x týdně
hangár F	výměníková stanice kontrola odkalení akumulčních nádob pro TV	4x ročně
hangár F	dílenská hala kontrola přečerpávacích stanic a ohřivačů vody	1x za 14 dní
hangár F	UT vizuální kontrola rozvodů potrubí pro podlahové vytápění v technic.kanále vč.armatur	1x měsíčně
hangár F	UT kontrola sálavých pasů vč.uzav.armatur	1x měsíčně
hangár F	stlačený vzduch vizuální kontrola a odkalení potrubí pro technický vzduch vč. přezkoušení uzavíracích armatur	1x měsíčně
hangár F	strojovna SHZ vizuální kontrola strojovny SHZ	1x denně
hangár F	SHZ vizuální kontrola těsnosti rozvodů potrubí vč.uzav.armatur	1x za 14 dní
hangár F	VZT kontrola motorů, oběžných kol, klapek, ložisek	6x ročně
hangár F	VZT čištění ohřivačů a výparníků	2x ročně
hangár F	VZT kontrola klínových řemenů, servopohonů	4x ročně
hangár F	VZT čištění ventilátorových komor při výměně vzd.filtrů	3x ročně
hangár F	VZT čištění koncových elementů-výústky	4x ročně
hangár F	VZT vizuální kontrola stavu pružných vložek	2x ročně
hangár F	VZT kontrola hluku a chvění ventilátorů	4x ročně
hangár F	VZT kontrola elektr. zapojení	1x ročně
hangár F	VZT měření zatížení el.motorů	1x měsíčně
hangár F	VZT vizuální kontrola zařízení a zazn.údajů do provozní knihy	5x týdně
hangár F	VZT kontrola termokontaktů elektromotorů	2x ročně
hangár F	VZT kontrola funkce reg.armatur-zpětné klapky	2x ročně
hangár F	VZT kontrola součinnosti MaR	2x ročně
hangár F	VZT seřízení a napnutí řemenů	4x ročně
hangár F	VZT kontrola zanesení výměníku	2x ročně
hangár F	VZT kontrola funkce protimraz.ochran	2x ročně
hangár F	VZT vizuální kontrola těsnosti spojů, stavu těsnění	2x ročně
hangár F	VZT kontrola oběhových čerpadel	1x měsíčně
hangár F	VZT kontrola regul.ventilů pro chlazení a topení	2x ročně
hangár F	VZT kontrola a dotažení šroubení	4x ročně
hangár F	VZT kontrola směšovacích jednotek, čistota a volný chod sm.klapek	4x ročně
hangár F	VZT kontrola a odzdušnění výměníku	4x ročně
hangár F	VZT kontrola odtoku kondenzátu/sifon/, vyčištění a naplnění	4x ročně
hangár F	VZT přezkoušení jednotky na těsnost/na straně voda-vzduch/	4x ročně
hangár F	VZT kontrola spojů, relé	2x ročně
hangár F	VZT ventilátorová komora VZT -kontrola převodu kola	2x ročně
hangár F	VZT kontrola zanesení a poškození ložisek, hlučnost a krytu	1x měsíčně
hangár F	VZT klapková komora VZT - kontrola promazání	2x ročně
hangár F	VZT kontrola a čištění venkovních žaluzií	3x ročně
hangár F	VZT kontrola stavu VZT potrubí	2x ročně
hangár F	VZT čištění odtahových ventilátorů, výústky na WC, chodeb, umývárky	4x ročně
hangár F	VZT kontrola zvlhčovacích nádob pro VZT	1x měsíčně
hangár F	VZT jednotky vizuální kontrola těsnosti spojů, stavu těsnění	2x ročně
hangár F	VZT jednotky kontrola dopravních čerpadel	2x ročně
hangár F	VZT jednotky kontrola a dotažení šroubení	4x ročně
hangár F	VZT jednotky kontrola a odzdušnění výměníku	4x ročně
hangár F	VZT jednotky kontrola tepelné izolace na jednotkách VZT	1x měsíčně
hangár F	Gastroprovoz vyčištění odtahových pytlů, čištění mřížek a výustek	4x ročně
hangár F	teplodzdušné jednotky kontrola teplotv. jednotek po celém objektu	4x ročně
hangár F	teplodzdušné jednotky tlakové čištění	2x ročně
hangár F	MaR kontrola systému	2x ročně
hangár F	chladič jednotky kontrola napojení potrubí a těsnosti spojů	1x za 2 měsíce
hangár F	chladič jednotky kontrola silového napojení, utažení svorek, izolačních stavů	1x ročně
hangár F	chladič jednotky kontrola tlaků sacího a výtlačného potrubí v klidu a za provozu	2x ročně
hangár F	chladič jednotky čištění filtrů a výparníků	1x měsíčně
hangár F	chladič jednotky ošetření lamel	4x ročně
hangár F	chladič jednotky kontrola a čištění kondenzátorů	4x ročně
hangár F	chladič jednotky vizuální kontrola venkovních jednotek chodu zařízení a těsnosti zařízení	1x týdně
hangár F	chladič jednotky kontrola těsnosti okruhu, sacího tlaku, výstupního tlaku	2x ročně
hangár F	chladič jednotky kontrola ochrany kompresorů	2x ročně
hangár F	chladič jednotky kontrola frekv.zdroje vyhřívacího kompresoru	2x ročně
hangár F	hangárová vrata čištění odtokových kanálů na stojánkách v hale a kolejnic pro pojezdová vrata	1x za 2 měsíce
hangár F	strojovny chlazení a VZT vizuální kontrola, kontrola stavu manometru, teploměru a chodu zařízení	5x týdně

**Příloha č. 5 Smlouvy - Činnosti prováděné v rámci provozování zařízení pro vytápění, VZT a ZTI, obsažené v paušálních platbách**

objekt	činnosti dle provozních řádů a předpisů výrobce		četnost
APC	výměníková stanice	vizuální kontrola výměníkové stanice + odečty kalorimetrů	5x týdně
APC	výměníková stanice	provozní zkouška uzavíracích armatur, odvzdušnění ventilů	4x ročně
APC	výměníková stanice	vizuální kontrola oběhových a dopravních čerpadel	2x ročně
APC	výměníková stanice	čištění všech vložek filtrů na primeru a sekunderu	2x ročně
APC	výměníková stanice	odkalení akumulčních nádob pro TV	4x ročně
APC	výměníková stanice	čištění akumulčních nádob pro TV	1x ročně
APC	výměníková stanice	servis MaR pro regul.ventily na potrubí	2x ročně
APC	výměníková stanice	kontrola tlaku a teplot vody v jednotlivých okruzích	1x za 14 dní
APC	výměníková stanice	kontrola těsnosti ucpávek včetně armatur popř.dotažení při netěsnostech	1x za měsíc
APC	výměníková stanice	kontrola nastavené hodnoty na regulátorech	1x za 3 měsíce
APC	výměníková stanice	úpravna vody euroclean, vizuální kontrola	1x týdně
APC	MaR	kontrola systému	2x ročně
APC	strojovny chlazení a VZT	vizuální kontrola, kontrola stavu manometrů,teploměrů a chodu zařízení	5x týdně
APC	centrální chlazení	vizuální kontrola těsnosti rozvodů ve strojovně chlazení, kontrola kondenzátoru Gunter na střeše	1x týdně
APC	centrální chlazení	kontrola uzavíracích armatur, odvzdušnění ventilů	4x ročně
APC	centrální chlazení	čištění kondenzátorů a kontrola stavu chodu otáček ventilátorů	2x ročně
APC	centrální chlazení	čištění vložek filtrů	2x ročně
APC	centrální chlazení	vizuální kontrola čerpadel a frekvenčních měničů	1x měsíčně
APC	chladicí jednotky	kontrola napojení potrubí a těsnosti spojů	1x za 2měsíce
APC	FCU	kontrola uzavíracích armatur, odtoku kondenzátu,vyčištění a odvzdušnění	2x ročně
APC		kontrola průchodnosti pojistných ventilů	1x za 3 měsíce
APC		nulování manometrů	1x za měsíc
APC		odkalování rozvodů RTCH	4x ročně

**Příloha č. 5 Smlouvy - Činnosti prováděné v rámci provozování zařízení pro vytápění, VZT a ZTI, obsažené v paušálních platbách**

objekt	činnosti dle provozních řádů a předpisů výrobce		četnost
Motorárna	VZT	kontrola motorů,oběžných kol,klapek,ložisek	6x ročně
Motorárna	VZT	čištění ohřivačů a výparníků	2x ročně
Motorárna	VZT	kontrola klínových řemenů,servopohonů	4x ročně
Motorárna	VZT	čištění koncových elementů-výústky	4x ročně
Motorárna	VZT	vizuální kontrola stavu pružných vložek	2x ročně
Motorárna	VZT	kontrola hluku a chvění ventilátorů	4x ročně
Motorárna	VZT	kontrola elektr. zapojení	1x ročně
Motorárna	VZT	měření zatížení el.motorů	1x měsíčně
Motorárna	VZT	vizuální kontrola zařízení a zazn.údajů do provozní knihy	5x týdně
Motorárna	VZT	kontrola termokontaktů elektromotorů	2x ročně
Motorárna	VZT	kontrola funkce reg.armatur-zpětné klapky	2x ročně
Motorárna	VZT	seřízení a napnutí řemenů	4x ročně
Motorárna	VZT	kontrola zanesení výměníku	2x ročně
Motorárna	VZT	kontrola funkce protimraz.ochran	2x ročně
Motorárna	VZT	vizuální kontrola těsnosti spojů,stavu těsnění	2x ročně
Motorárna	VZT	kontrola oběhových čerpadel	1x měsíčně
Motorárna	VZT	kontrola regul.ventilů pro chlazení a topení	2x ročně
Motorárna	VZT	kontrola a dotažení šroubení	4x ročně
Motorárna	VZT	kontrola směšovací jednotek,čistota a volný chod sm.klapek	4x ročně
Motorárna	VZT	kontrola a odvzdušnění výměníku	4x ročně
Motorárna	VZT	kontrola odtoku kondenzátu/sifon/,vyčištění a naplnění	4x ročně
Motorárna	VZT	přezkoušení jednotky na těsnost/na straně voda-vzduch/	4x ročně
Motorárna	VZT	kontrola spojů,relé	2x ročně
Motorárna	VZT	ventilátorová komora VZT -kontrola převodu kola	2x ročně
Motorárna	VZT	kontrola zanesení a poškození ložisek,hlučnost a krytu	1x měsíčně
Motorárna	VZT	klapková komora VZT - kontrola promazání	2x ročně
Motorárna	VZT	kontrola a čištění venkovních žaluzií	3x ročně
Motorárna	VZT	kontrola stavu VZT potrubí	2x ročně
Motorárna	VZT	čištění odtahových ventilátorů,výústky na WC,chodeb,umývárky	4x ročně
Motorárna	VZT	kontrola zvlhčovacích nádob pro VZT	1x měsíčně
Motorárna	VZT jednotky	vizuální kontrola těsnosti spojů,stavu těsnění	2x ročně
Motorárna	VZT jednotky	kontrola dopravních čerpadel	2x ročně
Motorárna	VZT jednotky	kontrola regul.ventilů pro chlazení a topení	2x ročně
Motorárna	VZT jednotky	kontrola a dotažení šroubení	4x ročně
Motorárna	VZT jednotky	kontrola směšovacích jednotek,čistota a volný chod sm.klapek	4x ročně
Motorárna	VZT jednotky	kontrola a odvzdušnění výměníku	4x ročně
Motorárna	VZT jednotky	kontrola odtoku kondenzátu/sifon/,vyčištění a naplnění	4x ročně
Motorárna	VZT jednotky	přezkoušení jednotky na těsnost/na straně voda -vzduch/	4x ročně
Motorárna	VZT jednotky	kontrola tepelné izolace na jednotkách VZT	1x měsíčně
Motorárna	teplovzdušné jednotky	Kontrola teplovz.jednotek po celém objektu	4x ročně
Motorárna	teplovzdušné jednotky	tlakové čištění	2x ročně

**Příloha č. 5 Smlouvy - Činnosti prováděné v rámci provozování zařízení pro vytápění, VZT a ZTI, obsažené v paušálních platbách**

objekt		činnosti dle provozních řádů a předpisů výrobce	četnost
hangár B	VZT	kontrola motorů,oběžných kol,klapek,ložisek	6x ročně
hangár B	VZT	čištění ohřivačů a výparníků	2x ročně
hangár B	VZT	kontrola klínových řemenů,servopohonů	4x ročně
hangár B	VZT	čištění koncových elementů-výústky	4x ročně
hangár B	VZT	vizuální kontrola stavu pružných vložek	2x ročně
hangár B	VZT	kontrola hluku a chvění ventilátorů	4x ročně
hangár B	VZT	kontrola elektr. zapojení	1x ročně
hangár B	VZT	měření zatížení el.motorů	1x měsíčně
hangár B	VZT	vizuální kontrola zařízení a zazn.údajů do provozní knihy	5x týdně
hangár B	VZT	kontrola thermokontaktů elektromotorů	2x ročně
hangár B	VZT	kontrola funkce reg.armatur-zpětné klapky	2x ročně
hangár B	VZT	seřízení a napnutí řemenů	4x ročně
hangár B	VZT	kontrola zanesení výměníku	2x ročně
hangár B	VZT	kontrola funkce protimraz.ochran	2x ročně
hangár B	VZT	vizuální kontrola těsnosti spojů,stavu těsnění	2x ročně
hangár B	VZT	kontrola oběhových čerpadel	1x měsíčně
hangár B	VZT	kontrola regul.ventilů pro chlazení a topení	2x ročně
hangár B	VZT	kontrola a dotažení šroubení	4x ročně
hangár B	VZT	kontrola směšovacích jednotek,čistota a volný chod sm.klapek	4x ročně
hangár B	VZT	kontrola a ovzdušnění výměníku	4x ročně
hangár B	VZT	kontrola odtoku kondenzátu/sifon/,vyčištění a naplnění	4x ročně
hangár B	VZT	přezkoušení jednotky na těsnost/na straně voda-vzduch/	4x ročně
hangár B	VZT	kontrola spojů,relé	2x ročně
hangár B	VZT	ventilátorová komora VZT -kontrola převodu kola	2x ročně
hangár B	VZT	kontrola zanesení a poškození ložisek,hlučnost a krytu	1x měsíčně
hangár B	VZT	klapková komora VZT - kontrola promazání	2x ročně
hangár B	VZT	kontrola a čištění venkovních žaluzií	3x ročně
hangár B	VZT	kontrola stavu VZT potrubí	2x ročně
hangár B	VZT	čištění odtahových ventilátorů,výstky na WC,chodbách a sociálkách	4x ročně
hangár B	VZT	kontrola zvlhčovacích nádob pro VZT	1x měsíčně
hangár B	VZT jednotky	vizuální kontrola těsnosti spojů,stavu těsnění	2x ročně
hangár B	VZT jednotky	kontrola dopravních čerpadel	2x ročně
hangár B	VZT jednotky	kontrola a dotažení šroubení	4x ročně
hangár B	VZT jednotky	kontrola a odvzdušnění výměníku	4x ročně
hangár B	teplovzdušné jednotky	Kontrola teplovz.jednotek po celém objektu	4x ročně
hangár B	teplovzdušné jednotky	tlakové čištění	2x ročně
hangár B	simulátory	kontrola přívodního vzduchu pro simulátory včetně VZT	5x týdně
hangár B	simulátory	vizuální kontrola VZT počítačových sálů pro simulátory	5x týdně
hangár B	chladicí jednotky	kontrola napojení potrubí a těsnosti spojů	1x za 2 měsíce
hangár B	chladicí jednotky	kontrola silového napojení,utažení svorek,izolačních stavů	1x ročně
hangár B	chladicí jednotky	kontrola tlaků sacího a výtlačného potrubí v klidu a za provozu	2x ročně
hangár B	chladicí jednotky	čištění filtrů a výparníků	1x měsíčně
hangár B	chladicí jednotky	ošetření lamel	4x ročně
hangár B	chladicí jednotky	kontrola a čištění kondenzátorů	4x ročně
hangár B	chladicí jednotky	vizuální kontrola venkovních jednotek chodu zařízení a těsnosti zařízení	1x týdně
hangár B	chladicí jednotky	kontrola těsnosti okruhu,sacího tlaku,výstupního tlaku	2x ročně
hangár B	chladicí jednotky	ochrana ochrany kompresorů	2x ročně
hangár B	chladicí jednotky	kontrola frekv.zdroje vyhřívacího kompresoru	2x ročně
hangár B	chladicí jednotky	vizuální kontrola jednotek Uniflair pro PC simulátorů	5x týdně
hangár B	chladicí jednotky	vizuální kontrola rozvodů chladicího potrubí pro HPU	1x týdně
hangár B	chladicí jednotky	vizuální kontrola přívodního potrubí média pro Uniflair	1x měsíčně
hangár B	chladicí jednotky	přezkoušení uzavíracích armatur Uniflair	1x měsíčně
hangár B	centrální chlazení	kontrola stavu znečištění filtrů	2x měsíčně
hangár B	centrální chlazení	vizuální kontrola zařízení, kontrola teploměru,manometrů	5x týdně
hangár B	centrální chlazení	vizuální kontrola těsnosti rozvodů na střeše a ve strojovnách	5x týdně
hangár B	ÚT	kontrola teplovz.jednotek po celém objektu	4x ročně
hangár B	ÚT	kontrola sálavých pasů - východní hala	2x ročně
hangár B	ÚT	kontrola dopravních a oběhových čerpadel	2x ročně
hangár B	ÚT	tlakové čištění teplovzdušných jednotek	2x ročně
hangár B	ÚT	vizuální kontrola rozvodů ÚT	2x měsíčně
hangár B	ÚT	kontrola uzavíracích armatur	4x ročně
hangár B	ÚT	kontrola sběrače a rozdělovače východní hala	1x měsíčně
hangár B	TV	odkalení akumulačních nádob pro TV	4x ročně
hangár B	TV	čištění akumulačních nádob pro TV	1x ročně
hangár B	stlačený vzduch	kontrola rozvodů a přívodu potrubí	1x měsíčně
hangár B		kontrola průchodnosti pojistných ventilů	1x za 3 měsíce
hangár B		nulování manometrů	1x za měsíc
hangár B		odkalování rozvodů RTCH	4x ročně

**Příloha č. 5 Smlouvy - Činnosti prováděné v rámci provozování zařízení pro vytápění, VZT a ZTI, obsažené v paušálních platbách**

<b>objekt</b>	<b>činnosti dle provozních řádů a předpisů výrobce</b>		<b>četnost</b>
Chadraba	výměníková stanice	vizuální kontrola výměňkové stanice + odečty kalorimetrů	5x týdně
Chadraba	výměníková stanice	provozní zkouška uzavíracích armatur, odvzdušnění ventilů	4x ročně
Chadraba	výměníková stanice	kontrola oběhových a dopravních čerpadel	2x ročně