

# 4 - M A J E T K O V Á, a. s.

Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14768

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

DIČ: CZ28477456

IČ: 28477456

Vyřizuje: Ing. Renata Kerteszová

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

## OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 502/2018/4-MAJE

DODAVATEL: PROHEAT s.r.o.  
Pražská 1430/36  
102 00 Praha 10

IČ: 63992001  
DIČ: CZ63992001

Datum vystavení: 30-08-2018

4-Majetková, a.s. u Vás objednává:

Opravu kotelny a výměnu vadných komponentů v MŠ Hudečkova 893/8, Praha 4 v rozsahu dle přílohy.

Předpokládaná cena bez DPH: 154.360,-

Dodací lhůta: do 30ti dnů  
Místo dodání: MŠ Hudečkova  
Platební podmínky: převodem

Objednal: [REDACTED]

Ing. Rašek Svoboda  
předseda představenstva

Ing. Michal Zděnek M.A.  
místopředseda představenstva

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.

K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem. Ve faktuře uvádějte naše číslo objednávky nebo k ní přikládejte kopii naší objednávky.

K sjednané ceně bude dále uplatněna příslušná sazba DPH v zákonné výši.

Dodávka se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a musí odpovídat technickým normám.

Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.

Potvrzení dodavatele:

Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:

Vyřizuje:

Telefon:

Datum:

Razítko a podpis:

502/2018/4-MAJE  
JAN ZETT

30.8.2018

## Soupis prací

1) MaR	
Položka	ks/m
Ekvitermní regulátor Siemens RVS + související prvky:	
RVS 63.243/109	1
RVS 43.143/109	1
AVS 37.294/109	1
AVS 75.000	1
SVS 63.200	1
SVS 43.143	1
Havarijní systém MaR + související prvky:	
EASY512 naprogramováno jako poruchová signalizace	1
Detekce plynu DHP4 čidlo a vyhodnocení	1
Servopohon 10Nm NM 230 A	1
QAC 34/101 venkovní čidlo	1
QAZ 36.522/109 kabelové čidlo do jímky	2
QAD 36/101 příložné čidlo teploty	1
Ovl. T6 v AL skříň stop tlačítko s aretací	1
Elektroda snímací pro zaplavení SZ 1	2
Rozvaděč 600x600x250 šedá IP 44	1
Regulátor hladina RVH 02	1
Instalační relé Z7-R20/SS	3
Stykač Z7-SCH 230/25/4S 4 pol.	1
Časový spínač	3
Hlavní vypínač na panel 3P 25A	1
Proudové chrániče 4-polové F7-25/4/0,03	1
Jistič 16/1/B	1
Jistič 16/3/B	1
Jistič 6/1/B	4
Otočný přepínač Z7-DS210 přep. 1-0-2	1
Kontrolka na panel T6	3
Řadové svorky na DIN liš. RSA 1.5 bílé	100
Řadové svorky na DIN liš. RPS s pojistkou	4
Houkačka 230 V	1
Kabel CYKY 5Cx1.5	15
Kabel CYKY 3Ax1.5	15
Trubka tuhá PVC 1520	30
Příchytka 5320	140
Drobný nspecifikovaný materiál	1
Montážní práce	1

Naprogramování seřízení MaR	1
Revize elektro	1
Doprava	1
2) ÚT+ZTI	
Položka	ks/m
Výměna cirkulačního čerpadla TUV:	
Grundfos UPS 25-60 N 230V 180mm	1
Šroubení k čerpadlu MS 1" -6/4"vni (pár)	1
Tvarovky MS	1
Osazení hlavního ventilu pro kotelnu (plyn):	
Uzávěr membránový BAP05 SVT DN 40 230V RP 6/4"	1
Potrubí k odvodu plynu z havarijního uzávěru	1
Tvarovky Fe	1
Ostatní:	
Autogen + pomocný materiál ke svařování	1
Nátěr potrubí vč. barvy	1
Režie, doprava	1
Montáž	1