

## Příloha č. 2 – specifikace Pravidelných činností

Zhotovitel se zavazuje provádět v rámci plnění této smlouvy následující Pravidelné činnosti:

### A. Revize jednotlivých částí Zařízení takto:

popis revidované části Zařízení	revize zahrnuje	četnost revize	revize bude podle smlouvy poprvé provedena nejpozději dne	revize se provádí podle normy
dohledové pracoviště	<ul style="list-style-type: none"><li>- kontrola dohledového pracoviště MDKS a jeho údržba spočívající ve vyčištění počítačů od prachu a nečistot</li><li>- aktualizace firmware kamer a aktualizace software dohledového pracoviště</li><li>- kontrola upevnění a celistvosti vodičů, odstranění nedostatků na vodičích</li><li>- očištění kontaktů na vodičích</li><li>- kontrola napětí napájecího zdroje</li><li>- kontrola konektoru v Racku (rozvodná skříň) a vyčištění skříně od prachu a nečistot</li><li>- kontrola funkce programového vybavení MDKS a nastavení kamer</li></ul>	jednou ročně	30.4.2017	ČSN 331500, (343800)
venkovní kamery a SMB skříň	<ul style="list-style-type: none"><li>- kontrola a oprava uchycení venkovních částí Zařízení</li><li>- kontrola venkovních plášťů kamer</li><li>- kontrola kabeláže (UTP, optika, kabel a vodič 230V)</li><li>- kontrola všech modulů venkovních částí Zařízení</li><li>- kontrola celého napájecího systému</li><li>- ověření funkce zálohovací automatiky a AKU</li><li>- kontrola Zařízení testem</li></ul>	jednou ročně	30.4.2017	
Čištění kamer	<ul style="list-style-type: none"><li>- mechanické čištění všech kamer v systému</li></ul>	2x ročně – z toho 1x při revizi systému	30.4.2017 Podruhé max. do 31.10.2017	
Revize elektrického přívodu zařízení kamer a dohledové stanice na MP	<ul style="list-style-type: none"><li>- periodická elektrovevize</li></ul>	jednou za 3 roky	30.4.2017	ČSN 331500, (343800)

### B. Provoz telefonních linek +420 607 766 874 a +420 725 277 790 pro vznášení požadavků objednatele na Servisní zásahy takto:

- zajištění dostupnosti telefonních linek 24 hodin denně
- zajištění přítomnosti odborného personálu na telefonní lince, který bude schopen zjistit od objednatele potřebné informace, vyhodnotit požadavek objednatele a rozhodnout o způsobu provedení Servisního zásahu

### C. Zajištění dostupnosti náhradních dílů Zařízení takto:

Zhotovitel zajistí, že bude mít k dispozici dostatečné množství náhradních dílů Zařízení tak, aby byl schopen provést Servisní zásah ve lhůtě sjednané v této smlouvě.