



Příloha č. 2 ke smlouvě o poskytování servisních služeb

Rozpis prací v rámci pravidelné roční revize PCO 1Box

č. SS/184/2016/JG

Server MASTER /SLAVE

- Kontrola a upgrade serveru
- Záloha virtuálních systémů datastore2
- Záloha virtuálních systémů NFS
- Kontrola spouštění virtuálních OS
- Kontrola přístupu na ESXi
- Vyčištění HW

Externí úložiště

- Vyčištění tlakovým vzduchem
- Kontrola ventilátoru
- Kontrola HDD

NSG receiver

- Vyčištění
- Kontrola konfigurace/upgrade FW
- Test záložní trasy

UPS

- Vyčištění
- Kontrola akumulátorů
- Vizuální kontrola akumulátorů
- Test funkčnosti

RACK, Ventilátory

- Vyčištění
- Kontrola nastavení termostatu

Monitorovací software NET-G:

- provedení zálohy databáze, upgrade sw PCO, kontrola/doplnění databáze
- střih databáze
- údržba logovacích souborů
- restarty služeb po údržbě
- kontrola/upgrade klientů PCO

Telefonní karta TF98P:

- kontrola/nastavení konfigurace telefonních karet (TF98P)
- analýza statistických údajů z telefonních karet (TF98P)

Rádiová síť Global / Global2:

- kontrola/oprava konfigurace rádiové sítě NAM Global
- záloha konfigurace jednotlivých sběrných stanic
- upgrade software sběrných stanic (pokud je k dispozici)
- proměření a kalibrace parametrů VF dílů sběrných stanic (kmitočet, citlivost, klíčování, čistota dat, výkon)
- kontrola hlavního a záložního zdroje sběrné stanice
- proměření (oprava) anténních systémů (koaxiální kabely, konektory, antény, PSW, rušení....)
- analýza údajů z databáze NET-G, doporučení provedení změn pro optimalizaci provozu rádiové sítě

Revizní zpráva:

- aktualizace kontaktních údajů
- aktualizace technických údajů
 - o 1Box (server MASTER, server SLAVE, konfigurace sítě)
 - o Rádiová síť (frekvence, číslo sítě, typ sítě)
 - o Telefonní část
 - o NSG
- aktualizace údajů o použitém software PCO
- Konfigurace klientů PCO
- součástí revizní zprávy je CD, na kterém bude:
 - o záloha aktuální databáze NET-G
 - o aktuální konfigurace telefonních karet
 - o foto všech revidovaných sběrných stanic a anténních systémů
 - o aktuální konfigurace všech revidovaných sběrných stanic
 - o revizní zpráva ve formátu pdf