

**Příloha č. 1 – Specifikace služeb****I. Profylaktická prohlídka dieselaagregátu zahrnuje zejména:**

- kontrolu dieselaagregátu,
- očištění pláště stroje,
- kontrolu motoru,
- kontrolu oleje,
- výměnu oleje,
- výměnu olejových filtrů,
- výměnu vzduchových filtrů,
- výměnu palivových filtrů,
- kontrolu generátoru (dotažení svorkovnice),
- kontrolu napnutí klínových řemenů,
- kontrolu turbodmychadla,
- kontrolu startovacích akumulátorů,
- kontrolu a nastavení parametrů RŠ DSE,
- kontrolu elektroinstalace DA,
- kontrolu úniku provozních kapalin,
- kontrolu, výměnu chladicí kapaliny,
- kontrolu funkce přehřevu motoru,
- kontrolu množství příměsí v palivu,
- doplnění PHM,
- zkušební provoz,
- vypracování písemného protokolu.

**II. Profylaktická prohlídka rozvaděče NN (RHG) zahrnuje zejména:**

- kontrolu rozvaděče,
- očištění vnějšího pláště rozvaděče,
- očištění vnitřních částí rozvaděče,
- kontrolu a dotažení svorek,
- kontrolu vodičových svazků,
- dotažení spojů,
- kontrolu vnitřní paměti událostí ŘS,
- celkovou kontrolu ŘS,
- kontrolu elektroinstalace,
- kontrolu dobíjení ŘS,
- vypracování periodické revizní zprávy,
- vypracování písemného protokolu.

**III. Provozní zkouška rozvaděče kompenzace (RC55) zahrnuje zejména:**

- kontrolu rozvaděče,
- očištění vnějšího pláště rozvaděče,
- očištění vnitřních částí rozvaděče,
- kontrolu a dotažení svorek,
- kontrola vodičových svazků,
- dotažení spojů,
- měření proudu jednotlivých kondenzátorů a tlumivek a jednotlivých fází,
- kontrolu elektroinstalace,
- vypracování periodické revizní zprávy,
- vypracování písemného protokolu

**IV. Poruchový servis zahrnuje zejména:**

- napojení na dispečerský pult nepřetržitě, tj. 24 h/den
- telefonní asistence,
- vedení provozního deníku,
- dojezd na místo plnění do 4 hodin od nahlášení poruchy,
- diagnostika poruchy.