

Příloha č. 1

Výzva k podání nabídky

ke

Smlouvě o dílo č.:

18/2303/0002

Příloha č. 1 poptávky:

Akce: Výměna podlahové krytiny – **3 kanceláře**

Místo: FÚ pro Plzeňský kraj, ÚZP Plzeň – jih, Františkánská 18, Plzeň

Č. kanceláře	Stávající podlahová krytina	Požadovaná podlahová krytina	Výměra v m ²
402	PVC	PVC	32,71
402	PVC	PVC	15,30
403	PVC	PVC	20,16
Celkem		PVC	68,17
Výměra celkem	x	x	

Požadované standardy podlahové krytiny.

- a) Min. třída zátěže 32 – veřejné prostory s trvalým používáním
- b) Určeno pro trvalé chození bez přezutí
- c) Nesmí být viditelné žádné poškození vlivem nohou nábytku
- d) Nesmí být viditelná změna vzhledu nebo poškození vlivem nábytkových koleček
- e) Kolečkové židle – stálé
- f) Lokální vyspravení podkladní vrstvy (propadné betony, nerovnosti) vysprávkou rychle tuhnoucí a vysoko pevnostní hmotou
- g) Celoplošná disperzní penetrace na savé podklady, (betony, OSB desky) – upřesnění při prohlídce
- h) Celoplošná jednosložková akrylátová penetrace na nesavé podklady (plechy, ocel. poklapy, lakované OSB desky, původní betony ošetřené nátěry) – upřesnění při prohlídce
- i) Samonivelační vyhlazovací stěrka s min. pevností 20 MPa v tl. 3 ÷ 4 mm včetně přebroušení – upřesnění při prohlídce
- j) Celoplošné přilepení na podkladní vrstvu (vystěrkovanou) – upřesnění při prohlídce
- k) Koberce zátěžové
- l) PVC homogenní ve čtvercích nebo pásech
- m) Na podlahy mohou být použity jen podlahové krytiny dle ČSN EN 13501-1 + A1 s indexem šíření plamene $i_s \leq 100 \text{ mm.min-1}$

n) Ukončení krytín po obvodě soklovou lištou – upřesnění při prohlídce

o) Napojení dvou různých podlahových krytín systémovou lištou

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a technologickými postupy.

Požadovaný termín plnění: **09-10/2018**

