

"Rekonstrukce vodárenské věže, Praha 7"

ZMĚNOVÝ LIST	č. 83
---------------------	--------------

Projekt: REKONSTRUKCE VODÁRENSKÉ VĚŽE NA VÝŠINÁCH 1

Objednatel: Městská část Praha 7
Nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Zhotovitel: „Sdružení Vodárenská věž“ Vedoucí společník společnosti PP 53, a.s. zastoupený místopředsedou představenstva a Ing. Danem Makulou, členem představenstva
- PP 53 a.s.; Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za zastávkou 373, PSČ 10900

Část: **SO 01**

Název ZL: **Doplnění redukčního ventilu**

Důvod změny : Jedná se o stavební práce, dodávky a služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Jedná se o rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem prací.			
Technický popis změny : <i>byl zjištěn vyšší tlak ve vodovodní síti než maximální provozní tlak komponentů vnitřních rozvodů (zásobníky, potrubní oddělovač) doplnění redukčních ventilů v rozvodech vnitřního vodovodu v 1.PP</i>			
Poznámky:			
Předpokládaný cenový dopad (dle Kontrolního rozpočtu) bez DPH	Přípočty	Odpočty	Celkem
	33 731,76	0,00	33 731,76
Časový dopad (je-li nějaký):	není		
Dopad do standardu (je-li nějaký):	není		
Schválil:	Podpis:		Datum:
(TDI)			