

Příloha č.1 Smlouvy - Seznam jednotek Carrier a jejich umístění

název zařízení	místo	počet v ks
chladicí jednotka Carrier (30SPZ027C9)	BD1 (Obj. č. 112, umístění č.m. 0108)	3
chladicí jednotka Carrier (30RA)	BD2 Obj. č. 165, umístění - střecha objektu)	1
chladicí jednotka Carrier (19XR-52-E-VPEE)	T2-SO (Obj.č. 279/2, umístění č.m. S0118)	3

Zařízení Carrier 30RA

Pravidelný jarní a podzimní servis

- kontrola zanesení kondenzátoru (případně bude předložena nabídka na vyčištění)
- kontrola stavu výparníku
- v případě nutnosti výměna filterdehydrátoru (výměna bude v rámci pravidelné prohlídky, účtovat se bude pouze materiál)
- kontrola náplně chladiva
- kontrola množství oleje
- kontrola a nastavení výhřevu výparníku
- kontrola stavu motor-ventilátorů
- kontrola topení kompresoru
- kontrola expanzních ventilů
- kontrola silové části napájení
- dotažení silových svorek
- kontrola komunikačního rozhraní
- čištění vnitřního prostoru rozvaděče
- kontrola přítomnosti a stavu elektrických ochranných zařízení
- kontrola stavu protivibračních zábran
- kontrola přípojek na vodu
- kontrola provozních parametrů zařízení
- kontrola stavu oběhového čerpadla, průtoku kapaliny
- kontrola funkce spínače průtoku
- revize úniku chladiva dle zákona č.483/2008, vylepení evidenčních štítků a zápis do evid. knihy
- vypsání pracovních výkazů a protokolů

Zařízení Carrier 30SPZ

- kontrola zanesení kondenzátoru (případně bude předložena nabídka na vyčištění)
- kontrola stavu výparníku
- v případě nutnosti výměna filterdehydrátoru (výměna bude v rámci pravidelné prohlídky, účtovat se bude pouze materiál)
- kontrola náplně chladiva
- kontrola množství oleje
- kontrola stavu motor-ventilátorů
- kontrola topení kompresoru
- kontrola expanzních ventilů
- kontrola silové části napájení
- dotažení silových svorek
- kontrola komunikačního rozhraní
- čištění vnitřního prostoru rozvaděče
- kontrola přítomnosti a stavu elektrických ochranných zařízení
- kontrola stavu protivibračních zábran
- kontrola přípojek na vodu
- kontrola provozních parametrů zařízení
- kontrola stavu oběhového čerpadla, průtoku kapaliny
- kontrola funkce spínače průtoku
- revize úniku chladiva dle zákona č.483/2008, vylepení evidenčních štítků a zápis do evid. knihy
- vypsání pracovních výkazů a protokolů

Zařízení Carrier 19XR

Pravidelný jarní a podzimní servis

- kontrola náplně chladiva
- kontrola množství oleje
- kontrola topení kompresoru
- kontrola expanzních ventilů
- kontrola solenoidního ventilu
- kontrola silové části napájení
- kontrola komunikačního rozhraní
- čištění vnitřního prostoru rozvaděče
- kontrola přítomnosti a stavu elektrických ochranných zařízení
- kontrola stavu protivibračních zábran
- kontrola přípojek na vodu
- kontrola průtokového spínače
- kontrola funkce a nastavení softstartéru
- kontrola a kalibrace guidevane
- kontrola a kalibrace převodníku tlaku
- kontrola monitoring provozních parametrů zařízení
- kontrola tlaku olejového čerpadla
- revize úniku chladiva dle zákona č.483/2008, vylepení evidenčních štítků a zápis do evid. knihy
- vypsání pracovních výkazů a protokolů

Expertíza - je prováděna pouze na základě objednání Objednatelem

jedná se o laboratorní rozbor kompresorového oleje v ceně 2.500,- Kč bez DPH/1 chladicí okruh. Laboratoř vyhodnotí kvalitu oleje z hlediska viskozity, mechanických částí, kyselosti a přítomnosti vody. Závěrem je jejich doporučení k dalšímu provozu či výměně za nový olej.

Příloha č. 3 Ceník poskytovaných Servisních služeb

Pravidelné prohlídky

Jednotky	Kusy	Popis činnosti při Pravidelné prohlídce	Prohlídka za první pololetí		Prohlídka za druhé pololetí	
			cena za jednotku	cena celkem	cena za kus	cena celkem
CARRIER 30SPZ027C9	3	práce	9000	27000	9000	27000
		materiál	1200	3600		
		expertízy			2500	7500
CARRIER 19XR-52-E-VPEE	3	práce	18000	54000	18000	54000
		materiál	20110	60330		
		expertízy			2500	7500
CARRIER 30RA200-901EE	1	práce	11000	11000	11000	11000
		materiál	2400	2400		
		expertízy			5000	5000

Opravy

Popis činnosti při Opravě	měrná jednotka	cena v Kč za jednotku
Standardní pracovní hodina servisního technika (po - pá 7,00 - 15,00)	hodina	950
Přesčasová pracovní hodina servisního technika	hodina	1170
Pracovní hodina servisního technika (sobota, neděle)	hodina	1425
Pracovní hodina servisního technika (svátek)	hodina	1900
Jednorázový paušální poplatek za výjezd mimo standardní pracovní hodiny	x	600
Jednorázový paušální poplatek za výjezd do 12 hodin	x	2500

Uvedené ceny jsou bez DPH