



HRADP00B3N6P

## Kancelář prezidenta republiky

V Praze dne 18. června 2018

č. j.: SPH 1400/2018

### Závazné stanovisko

#### Kanceláře prezidenta republiky – Odboru památkové péče k návrhu na opravu ohradní zdi u objektu Černínská č.p. 94

Kancelář prezidenta republiky – Odbor památkové péče, příslušná podle § 2 vládního nařízení č. 55/1954 Sb., o chráněné oblasti Pražského hradu, vydává na základě § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve spojení s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jako dotčený orgán pro řízení vedené stavebním úřadem toto závazné stanovisko:

Správa Pražského hradu, příspěvková organizace, příslušná hospodařit s majetkem tvořícím areál Pražského hradu, předložila podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. žádost č. j.: SPH 1400/2018 o závazné stanovisko k návrhu na opravu ohradní zdi u objektu Černínská č.p. 94. Předložený projekt řeší opravu zdi ve dvou částech, v části A opravu novodobé ohradní zdi podél ulice Jelení, v části B opravu historické ohradní zdi podél ulice Keplerova. Část A projektové dokumentace zpracovala Ing. Alma Ejubovič (Statika s.r.o.) v dubnu roku 2018, část B Ing. Václav Hrabík (Prokon ateler) v květnu roku 2018.

Kancelář prezidenta republiky – Odbor památkové péče žádost posoudil z hlediska zájmů státní památkové péče na ochraně Pražského hradu, který je, včetně jeho areálu, nařízením vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, prohlášen za národní kulturní památku, a stanoví:

**Provedení navrhované opravy ohradní zdi u objektu Černínská č.p. 94 je přípustné při dodržení následujících podmínek:**

- v části A projektové dokumentace řešící obnovu staticky narušené a zčásti samovolně destruované ohradní zdi je navrženo provedení dvou kopaných sond a nového betonového založení; tyto a případné další zemní práce budou prováděny pod dohledem pracovníků Archeologického ústavu AV ČR.

- napojení nové ohradní stěny ke stávajícím konstrukcím (kamenné zdi, příp. pilíři brány) se provede zednický, s řádným provázáním do kapes, s použitím vápenné malty.

- v části B projektové dokumentace řešící opravu historické části ohradní zdi je navrhována její statická sanace pomocí helikální výztuže; pro použití na zpevnění (převážně) opukové zdi preferujeme zálivku na vápenné bázi s obsahem skelného vlákna; u železobetonového věnce doporučujeme zvážit, zda pro zpevnění daného úseku historické zdi nebudou dostatečné

navržené helikální výztuže. Pokud bude ztužující věnec nezbytný, bude od opukového zdiva separován vápenným materiálem.

- stávající svod bude rozebrán a nahrazen novým měděným, včetně kotvení a tvarovek.
- vstupní dveře i vrata budou z dubového dřeva, s nátěrem na olejové bázi.
- práce budou probíhat pod dohledem pracovníků Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, kteří budou s dostatečným předstihem informováni o zahájení prací a o veškerých případných změnách v postupu oprav ohradní zdi; takové změny musí být s Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky řádně předem projednány a odsouhlaseny.

### Odůvodnění

Správa Pražského hradu předložila podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. žádost č. j.: SPH 1400/2018 o závazné stanovisko k návrhu na opravu ohradní zdi u objektu Černínská č.p. 94, pro kterou zpracovali projektovou dokumentaci Ing. Alma Ejubovič (Statika s.r.o.) a Ing. Václav Hrabík (Prokon atelier).

Kancelář prezidenta republiky při posouzení žádosti a stanovení podmínek uvedených ve výroku tohoto závazného stanoviska vycházela z předložené žádosti, studia plánové dokumentace návrhu a z ohledání situace na místě.

Toto závazné stanovisko vychází z § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., podle něhož v závazném stanovisku orgán státní památkové péče vyjádří, zda práce uvedené v žádosti o závazné stanovisko jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést; základní podmínky musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru.

### Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Takové odvolání lze podat až proti rozhodnutí, které bude na základě závazného stanoviska vydáno.

Vyřizuje: Mgr. Marian Pliska  
Telefon: 224 373 522



PhDr. Petr Kroupa  
ředitel Odboru památkové péče  
Kancelář prezidenta republiky

