

## Příloha č. 1

### Technická specifikace k veřejné zakázce

#### **„Oprava klimatizačních jednotek v budově FÚ pro JMK a ÚzP Brno I“.**

**Místo realizace:** Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 98/4, 602 00 Brno

***Kancelář ředitele, 1 patro, dveře č. 110 2 x, kancelář zástupce ředitele, 1 patro, dveře č. 106.***

Náhrada za jednotky DAIKIN typ FT 453 DB7V1-3

1x multisplitová jednotka pro tři vnitřní nástěnné jednotky

Objem kanceláře č. 110 – 279 m<sup>3</sup>, objem kanceláře č. 106 – 109 m<sup>3</sup>.

***Kanceláře, 4 patro, dveře č. 425 (47,5 m<sup>3</sup>), 426 (37,5 m<sup>3</sup>), 427 (37,5 m<sup>3</sup>), 428 (35 m<sup>3</sup>), 429 (37,5 m<sup>3</sup>), 430 (37,5 m<sup>3</sup>), 431(27,5 m<sup>3</sup>), 432 (27,5 m<sup>3</sup>), 433 (42,5 m<sup>3</sup>), 434 (40 m<sup>3</sup>), 435 (40 m<sup>3</sup>), 437 (51 m<sup>3</sup>), 452 (27,5 m<sup>3</sup>), 453 (47,5 m<sup>3</sup>), 454 (32,5 m<sup>3</sup>)***

Náhrada za jednotky SHARP 3 x typ AY – AO9BE, 12 x typ AN – AO9CR

15x splitová jednotka

***Kanceláře, 4 patro, dveře č. 411/410.***

Náhrada za jednotky SHARP typ AN – AO9CR

1x multisplitová jednotka pro dvě vnitřní jednotky

Objem kanceláře č. 411 – 47,5 m<sup>3</sup>, 410 – 55 m<sup>3</sup>

***Kanceláře, 4 patro, dveře č. 441.***

Náhrada za jednotky DAIKIN typ FT 253 DB7V

1x multisplitová jednotka

Objem kanceláře č. 441 – 60 m<sup>3</sup>

**Místo realizace:** Finanční úřad Jihomoravského kraje, ÚzP Brno I, Příkop 25, 604 23 Brno

***Kancelář ředitele, I. patro, dveře č. 105 + zasedací místnost, I. patro, dveře č. 107***

Náhrada za jednotky CARRIER, 1x multisplitová jednotka pro jednu vnitřní nástěnnou jednotku a dvě podstropní jednotky

Objem kanceláře č. 105 – 118 m<sup>3</sup>, objem zasedací místnosti č. 107 – 225 m<sup>3</sup>.