

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

ev. číslo: 37897

pro odběrné místo ÚT č.: E610-385/001

název OM: **Kino Mír**

1. Hranice dodávky / místo plnění parametrů dodávky

a) Dodávka tepla je plněna v místě: **OM Kino Mír**

b) Teplovodní přípojka, DPS:

- Napojeno na **HPS385 MŠ Náměstí Míru 12**
- Dimenze **DN 1 / DN 1**
- Délka přípojky **cca 1 m**
- Je v majetku:
 - přípojka
 - HPS, PS, DPS
 - rozdělovač, regulační uzly
 - rozvaděč silového napájení a regulace MaR

c) Pro ÚT v místě: **OM Kino Mír**

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele:

Ano

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele:

Ano

- Hranice napojení:

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele:

Ano

d) Pro TUV v místě:

Zařízení odběratele navazuje přímo na zařízení dodavatele:

-

Odběrné tepelné zařízení (rozvody) jsou majetkem odběratele:

-

- Hranice napojení:

Výstup

-

Cirkulace

-

Studená voda

-

Ve všech místech je napojení na stávající technologii odběratele odděleno uzavírací armaturou, která určuje hranici technologie dodavatele:

-

e) Odběratel prohlašuje, že má vyřešena všechna vlastnická práva u společných rozvodů v domě (objektu), jestliže tepelné zařízení dodavatele nenavazuje přímo na tepelné zařízení (rozvody) odběratele.

2. Parametry dodávané teplotnosné látky:

Teplotnosná látka	Voda	
Maximální teplota topné vody v místě plnění:	115	°C
Maximální Tlak v přívodní větvi v místě plnění:	0,4	MPa

Teplotnosná látka:	ÚT	TUV	
Instalovaný tepelný výkon:		-	MW
Maximální teplota přívodu v otopném období:	90	-	°C
Maximální teplota přívodu mimo otopné období:	-	-	°C
Maximální tlak v přívodní větvi v místě napojení v otopném období:	0,3	-	MPa
Maximální tlak v přívodní větvi v místě napojení mimo otopné období:	0,3	-	MPa

3. Měření tepla, vody pro technologii a elektrické energie

- a) Dodávka tepla pro ÚT
- Dodávka tepla je měřena v místě: **OM Kino Mír**
 - Měřicí zařízení: **Měřič tepla**
 - Typ měření (bilanční/fakturační): **Fakturační, použito v obchodním styku**
- b) Dodávka tepla pro TUV
- Dodávka je měřena v místě: -
 - Měřicí zařízení: -
 - Typ měření (bilanční/fakturační): -
- c) Dodávka vody (teplonosné látky) do systému ÚT
- Způsob dodávky: **Z teplovodu**
 - Dodávka je měřena v místě: **OM Kino Mír**
 - Měřicí zařízení: **Měřič průtoku**
 - Typ měření (bilanční/fakturační): **Bilanční, není použito v obchodním styku**
- d) Dodávka vody (teplonosné látky) do systému TUV
- Dodávka je měřena v místě: -
 - Měřicí zařízení: -
 - Typ měření (bilanční/fakturační): -
- e) Dodávka elektrické energie:
- Dodávka je měřena v místě: -
 - Typ měření (bilanční/fakturační): -

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje těchto měřících zařízení budou použity jako podklady pro vyúčtování dodávek tepla, v případě poruchy provede dodavatel vyúčtování náhradním výpočtem dle Všeobecných obchodních a dodacích podmínek.

V případě, že dodávky vody (teplonosné látky) do systému ÚT budou vyšší, než je obvyklá spotřeba v odběrném místě, může být ze strany dodavatele odběrateli přeučtována.

4. Kontakty

- a) za dodavatele: **Zákaznická linka 800 800 860 (24 hodin denně)**
- b) za odběratele:
- v pracovní dobu:
 - mimo pracovní dobu (víkendy, svátky):

5. Jiné ujednání

6. Přístupy

Odběratel umožní dodavateli trvalý samostatný přístup k tepelnému zařízení.

Ostrava dne 31. 12. 2014

Krnov dne 26. 2. 2015

.....
Za dodavatele

.....
Za odběratele