

Sdružené zdravotnické
zařízení Krnov
I. P. Pavlova č. 9
794 11 KRNOV

REGULAČNÍ PLÁN ODBĚRU TEPLA

pro odběrné místo: 0610-301/

Název OM: SZZ NEMOCNICE, PAVLOVA 9, KRNOV

Regulační plán je součástí smlouvy na dodávku a odběr tepelné energie.

Vychází z článku VI. a čl. VIII. odst. 5 "Dodacích podmínek".
Rozepisuje omezení při vyhlášení regulačních opatření.

Maximální sjednaný výkon před vyhlášením regulačního opatření je
004.700 MW.

Reg. stupeň

Význam

- | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RS 0 | Normální provoz - odběr podle diagramu na dodávku a odběr tepla. |
| RS 1 | Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 10%. |
| RS 2 | Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 20%. |
| RS 3 | Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 30%.
Snížení odebíraného výkonu pro technologickou spotřebu o 30% proti sjednanému výkonu. |
| RS 4 | Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 40%.
Snížení odebíraného výkonu pro technologickou spotřebu o 40% proti sjednanému výkonu. |
| RS 5 | Havarijní provoz.
Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 50%
a přerušování dodávek tepla pro případ vlivu vzhledem k vzhledu vody. |

Krnov 7.2.2000

Za prodávajícího

Za kupujícího