

evidenční číslo kupní smlouvy: 037878

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

(část B kupní smlouvy)

pro odběrné místo: 0610-301/

název OM: SZZ NEMOCNICE, PAVLOVA 9, KRNOV

1.

Místo plnění

Dodávka je splněna v místě:

Průměr teplovodní přípojky Dn /Dn , délka přípojky m.
Přípojka je v majetku

2.

SCZT

Parametry dodávaného teplonosného média a jakost vráceného kondenzátu parní SCZT:

tlak páry od 0,30 MPa do 0,70 MPa, teplota od 140°C do 190°C.

Nelze-li zjistit skutečnou entalpii, bude dodávka tepla účtována s entalpií dodaného média 2,764 GJ/t
a s entalpií vráceného kondenzátu 0,170 GJ/t.

Vrácený kondenzát nesmí obsahovat olej, překročit teplotu 40°C,
tvrdost 10 mval/l, obsah Fe 50 mikrog/l, pH 7,9 a vodivost 25 mikros.

3.

Měření

Dodávka tepla je měřena v místě: Předávací stanice
měřicí zařízení: Inmat 65.

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje tohoto měřicího zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci.

Vrácený kondenzát je měřen v místě: Předávací stanice
měřicí zařízení: AK 80.

4.

Zvláštní ujednání

Krnov 25.11.1996

27 XI.96

za dodavatele

za odběratele